

浄水施設の耐震化状況：上水道事業（令和4年度末）

建制順	都道府県名	統計番号	事業主体名	施設能力 (m ³ /日) ① (②+③+④)	L2対応の 浄水施設能力 (m ³ /日) ②	L2未対応 の浄水施設 能力 (m ³ /日) ③	対応状況不明 (耐震性能 確認未実施) の浄水 施設能力 (m ³ /日) ④	耐震化率 (%) ②/①	(参考) R3耐震 化率(%)
1	鹿児島県	46-001	鹿児島市	296,240	13,270	0	282,970	4.5	4.3
2	鹿児島県	46-002	鹿屋市	44,049	9,720	6,180	28,149	22.1	21.9
3	鹿児島県	46-007	枕崎市	13,100	0	13,100	0	0.0	0.0
4	鹿児島県	46-008	阿久根市	13,731	0	0	13,731	0.0	0.0
5	鹿児島県	46-028	出水市（出水）	25,080	5,200	0	19,880	20.7	20.7
5	鹿児島県	46-032	出水市（高尾野）	6,750	1,132	0	5,618	16.8	16.8
6	鹿児島県	46-006	指宿市	37,447	0	37,447	0	0.0	0.0
7	鹿児島県	46-015	西之表市	7,545	442	0	7,103	5.9	5.9
8	鹿児島県	46-031	垂水市	8,400	7,000	1,400	0	83.3	83.3
9	鹿児島県	46-020	薩摩川内市	48,799	26,400	0	22,399	54.1	54.1
10	鹿児島県	46-055	日置市	21,500	0	0	21,500	0.0	0.0
11	鹿児島県	46-040	曾於市	20,232	5,525	0	14,707	27.3	27.3
12	鹿児島県	46-054	霧島市	48,600	0	7,190	41,410	0.0	0.0
13	鹿児島県	46-011	いちき串木野市	19,670	3,712	4,203	11,755	18.9	18.9
14	鹿児島県	46-009	南さつま市	23,269	154	23,115	0	0.7	0.7
15	鹿児島県	46-010	志布志市	17,600	3,860	0	13,740	21.9	21.9
16	鹿児島県	46-024	奄美市	22,837	14,559	3,647	4,631	63.8	63.4
17	鹿児島県	46-057	南九州市	20,932	0	0	20,932	0.0	0.0
18	鹿児島県	46-016	伊佐市	14,887	0	0	14,887	0.0	0.0
19	鹿児島県	46-056	始良市	49,565	32,000	11,332	6,233	64.6	64.6
22	鹿児島県	46-003	さつま町	9,620	0	4,780	4,840	0.0	0.0
23	鹿児島県	46-061	長島町	4,175	340	0	3,835	8.1	8.1
24	鹿児島県	46-036	湧水町	5,589	2,057	0	3,532	36.8	36.8
25	鹿児島県	46-026	大崎町	6,574	0	0	6,574	0.0	0.0
26	鹿児島県	46-062	東串良町	3,510	0	3,510	0	0.0	0.0
28	鹿児島県	46-063	南大隅町	4,950	1,793	0	3,157	36.2	36.2
29	鹿児島県	46-035	肝付町	10,997	0	0	10,997	0.0	0.0
30	鹿児島県	46-027	中種子町	5,070	0	0	5,070	0.0	0.0
31	鹿児島県	46-060	南種子町	5,588	1,354	4,234	0	24.2	24.2
32	鹿児島県	46-064	屋久島町	7,489	0	0	7,489	0.0	0.0
35	鹿児島県	46-023	瀬戸内町	6,174	369	4,590	1,215	6.0	6.0
36	鹿児島県	46-059	龍郷町	2,862	1,395	0	1,467	48.7	48.7
37	鹿児島県	46-065	喜界町	5,277	0	5,277	0	0.0	0.0
38	鹿児島県	46-051	徳之島町	6,800	1,905	0	4,895	28.0	28.0
39	鹿児島県	46-066	天城町	2,868	0	0	2,868	0.0	0.0
40	鹿児島県	46-052	伊仙町	3,662	638	1,340	1,684	17.4	17.4
41	鹿児島県	46-042	和泊町	5,000	5,000	0	0	100.0	100.0
42	鹿児島県	46-046	知名町	4,060	870	0	3,190	21.4	21.4
43	鹿児島県	46-050	与論町	3,600	0	3,600	0	0.0	0.0
小計			合計	864,098	138,695	134,945	590,458	16.1	15.8

※一部で耐震化率が昨年度に比べ減少した主な理由は、耐震診断の精度を高めたことにより耐震性が十分でないことが判明したこと、集計対象でなかった簡易水道事業の上水道事業への移行や集計方法の見直し等による。

＜L2対応とは＞
レベル2地震動（当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの）に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。