

〔騒音の発生に係る事項〕

1 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
〔規則 § 4 I ⑨〕

項 目	設置の有無	稼働時間帯	位 置
冷却塔	(無)・有	—	—
室外機	無・(有)	終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
送風機	(無)・有	—	—
給排気口	無・(有)	終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
その他（冷凍冷蔵庫屋外機）		終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
その他（キュービクル）		終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照

※特別な事情による騒音の総合的な予測
該当なし

騒音の総合的な予測方法
該当なし

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無
有：鹿児島県公害防止条例に基づく「騒音に係る特定施設」の届出
該当する施設：圧縮機（冷凍機に付随しているものを含む）
（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの）

2 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等

別添「資料－6 騒音予測地点位置図」参照

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼 間	夜 間	夜 間	
A 地点 (h=1.0m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受け られると思われる住居とした（1階建て1階部）。
B 地点 (h=1.5m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受け られると思われる住居とした（2階建て1階部）。
C 地点 (h=1.5m)	55dB	45dB	45dB	建物敷地北側駐車場内を走行する来客車両走行音の影 響を最も受けられると思われる住居とした。 (1階建て1階部)
D 地点 (h=1.5m)	55dB	45dB	45dB	駐車場出入口付近を走行する来客車両走行音及び荷さ ばき施設から発生する作業音の影響を最も受けと思 われる住居敷地内とした（1階建て1階部）。

※ 建物敷地南側には当該店舗従業員用駐車場があり、騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定し
ていない。

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)				
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点	
定	1	室外機1	53.0	*1	終 日	355.2	205.4	242.6	105.5	2.0	6.7	5.3	12.5	
	2	室外機2	53.0	*1	終 日	355.1	205.2	242.1	105.2	2.0	6.8	5.3	12.6	
	3	室外機3	44.9	*1	終 日	299.3	145.1	184.5	148.1	－	1.7	－	1.5	
	4	室外機4	53.0	*1	終 日	298.4	144.7	184.8	149.1	3.5	9.8	7.7	9.5	
	5	室外機5	44.9	*1	終 日	297.2	143.5	184.0	150.3	－	1.8	－	1.4	
	6	室外機6	44.9	*1	終 日	296.7	143.1	183.7	150.8	－	1.8	－	1.3	
	7	室外機7	53.0	*1	終 日	296.5	142.5	182.6	150.8	3.6	9.9	7.8	9.4	
	8	室外機8	47.0	*1	終 日	155.8	50.3	142.0	291.5	3.1	13.0	4.0	－	
	9	室外機9	47.0	*1	終 日	154.7	50.5	142.2	292.6	3.2	12.9	3.9	－	
	10	室外機10	48.1	*1	終 日	95.8	177.7	256.9	423.4	8.5	3.1	－	－	
常	11	室外機11	48.1	*1	終 日	96.9	178.6	257.9	423.6	8.4	3.1	－	－	
	12	室外機12	48.1	*1	終 日	95.4	183.5	261.9	429.9	8.5	2.8	－	－	
	13	室外機13	48.1	*1	終 日	95.2	184.3	262.5	430.9	8.5	2.8	－	－	
	14	室外機14	48.1	*1	終 日	95.5	183.5	261.9	429.9	8.5	2.8	－	－	
	15	室外機15	48.1	*1	終 日	95.2	184.3	262.5	430.9	8.5	2.8	－	－	
	16	室外機16	48.1	*1	終 日	98.2	187.0	265.6	432.3	8.3	2.7	－	－	
	17	室外機17	48.1	*1	終 日	102.4	189.9	269.1	433.3	7.9	2.5	－	－	
	18	室外機18	48.1	*1	終 日	103.3	190.6	269.9	433.5	7.8	2.5	－	－	
	19	室外機19	48.1	*1	終 日	104.1	191.2	270.6	433.7	7.8	2.5	－	－	
	20	室外機20	48.1	*1	終 日	107.9	193.9	273.8	434.6	7.4	2.3	－	－	
	21	室外機21	48.1	*1	終 日	98.2	187.0	265.6	432.3	8.3	2.7	－	－	
	22	室外機22	48.1	*1	終 日	102.4	189.9	269.1	433.3	7.9	2.5	－	－	
	23	室外機23	48.1	*1	終 日	103.4	190.6	269.9	433.5	7.8	2.5	－	－	
	24	室外機24	48.1	*1	終 日	104.1	191.2	270.6	433.7	7.8	2.5	－	－	
	25	室外機25	48.1	*1	終 日	107.9	193.9	273.8	434.6	7.4	2.3	－	－	
	26	室外機26	48.1	*1	終 日	108.6	194.4	274.4	434.8	7.4	2.3	－	－	
	27	室外機27	53.0	*1	終 日	318.3	201.2	268.4	193.6	2.9	6.9	4.4	7.3	
	28	室外機28	50.0	*1	終 日	319.3	201.9	268.9	192.8	－	3.9	1.4	4.3	
	29	室外機29	50.0	*1	終 日	319.4	201.9	268.9	192.8	－	3.9	1.4	4.3	
	騒音	30	室外機30	60.0	*1	終 日	362.9	220.8	265.9	120.3	8.8	13.1	11.5	18.4
		31	室外機31	60.0	*1	終 日	362.5	219.9	264.5	119.1	8.8	13.2	11.6	18.5
		32	室外機32	47.0	*1	終 日	362.3	219.3	263.5	118.2	－	0.2	－	5.5
33		室外機33	58.0	*1	終 日	357.8	207.9	244.4	103.3	6.9	11.6	10.2	17.7	
34		室外機34	63.0	*1	終 日	357.6	207.4	243.7	102.8	11.9	16.7	15.3	22.8	
35		室外機35	63.0	*1	終 日	357.5	207.1	243.0	102.4	11.9	16.7	15.3	22.8	
36		室外機36	63.0	*1	終 日	357.4	206.6	242.1	101.8	11.9	16.7	15.3	22.8	
37		室外機37	48.0	*1	終 日	283.4	129.5	172.7	163.6	－	5.8	3.3	3.7	
38		室外機38	60.0	*1	終 日	282.6	128.8	172.2	164.4	11.0	17.8	15.3	15.7	
39		室外機39	60.0	*1	終 日	281.1	127.4	171.3	165.9	11.0	17.9	15.3	15.6	
40		室外機40	63.0	*1	終 日	280.1	126.5	170.7	166.9	14.1	21.0	18.4	18.6	
41		室外機41	63.0	*1	終 日	278.6	125.1	169.8	168.4	14.1	21.1	18.4	18.5	
42		室外機42	63.0	*1	終 日	277.6	124.1	169.2	169.5	14.1	21.1	18.4	18.4	
43		室外機43	48.0	*1	終 日	276.6	123.2	168.6	170.4	－	6.2	3.5	3.4	
44		室外機44	57.0	*1	終 日	279.5	127.8	174.7	168.5	8.1	14.9	12.2	12.5	
45		室外機45	63.0	*1	終 日	278.2	126.6	174.0	169.9	14.1	21.0	18.2	18.4	
46		室外機46	63.0	*1	終 日	277.1	125.6	173.4	170.9	14.1	21.0	18.2	18.3	
47		室外機47	63.0	*1	終 日	276.4	125.0	173.0	171.6	14.2	21.1	18.2	18.3	
48		室外機48	63.0	*1	終 日	198.8	62.5	143.0	248.9	17.0	27.1	19.9	15.1	
49		室外機49	60.0	*1	終 日	197.6	61.8	142.8	250.1	14.1	24.2	16.9	12.0	
50		室外機50	60.0	*1	終 日	196.6	61.3	142.7	251.1	14.1	24.3	16.9	12.0	
51		室外機51	48.0	*1	終 日	195.4	60.6	142.5	252.3	2.2	12.4	4.9	0.0	
52		室外機52	49.1	*1	終 日	172.9	51.3	140.7	274.6	4.3	14.9	6.1	0.3	

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB) 欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
定	53	室外機53	44.9	*1	終 日	171.8	51.1	140.8	275.7	0.2	10.7	1.9	－
	54	室外機54	47.0	*1	終 日	170.8	51.2	141.1	276.8	2.4	12.8	4.0	－
	55	室外機55	48.0	*1	終 日	173.1	52.3	141.7	274.6	3.2	13.6	5.0	－
	56	室外機56	58.0	*1	終 日	172.2	52.1	141.8	275.6	13.3	23.7	15.0	9.2
	57	室外機57	44.9	*1	終 日	170.5	51.8	141.9	277.3	0.3	10.6	1.9	－
	58	室外機58	58.0	*1	終 日	169.8	51.8	141.9	278.0	13.4	23.7	15.0	9.1
	59	室外機59	48.0	*1	終 日	168.8	51.6	142.0	279.0	3.5	13.7	5.0	－
	60	室外機60	47.0	*1	終 日	167.8	51.6	142.1	280.0	2.5	12.7	3.9	－
	61	室外機61	48.0	*1	終 日	144.5	49.4	140.2	302.3	4.8	14.1	5.1	－
	62	室外機62	63.0	*1	終 日	143.0	50.1	140.7	303.9	19.9	29.0	20.0	13.3
常	63	室外機63	63.0	*1	終 日	142.4	50.3	140.8	304.5	19.9	29.0	20.0	13.3
	64	室外機64	59.1	*1	終 日	140.9	50.9	141.2	306.0	16.1	25.0	16.1	9.4
	65	室外機65	53.7	*1	終 日	139.8	51.4	141.5	307.1	10.8	19.5	10.7	4.0
	66	室外機66	53.7	*1	終 日	138.6	52.0	141.8	308.3	10.9	19.4	10.7	3.9
	67	室外機67	48.0	*1	終 日	137.4	52.5	142.2	309.5	5.2	13.6	4.9	－
	68	室外機68	55.1	*1	終 日	136.5	53.0	142.4	310.4	12.4	20.6	12.0	5.3
	69	室外機69	55.0	*1	終 日	135.4	53.6	142.8	311.5	12.4	20.4	11.9	5.1
	70	室外機70	59.1	*1	終 日	136.1	58.2	147.9	311.9	16.4	23.8	15.7	9.2
	71	室外機71	59.1	*1	終 日	136.2	58.7	148.4	311.9	16.4	23.7	15.7	9.2
	72	室外機72	58.0	*1	終 日	40.8	137.4	201.3	411.4	25.8	15.2	11.9	5.7
騒	73	室外機73	63.0	*1	終 日	66.5	160.2	233.5	420.1	26.5	18.9	15.6	10.5
	74	室外機74	63.0	*1	終 日	65.8	161.6	234.6	421.8	26.6	18.8	15.6	10.5
	75	室外機75	58.0	*1	終 日	65.3	162.6	235.4	422.9	21.7	13.8	10.6	5.5
	76	室外機76	63.0	*1	終 日	78.6	167.7	243.6	421.8	25.1	18.5	15.3	10.5
	77	室外機77	63.0	*1	終 日	77.7	169.6	245.2	424.2	25.2	18.4	15.2	10.4
	78	室外機78	48.0	*1	終 日	119.7	187.6	270.8	420.1	6.4	2.5	－	－
	79	室外機79	48.0	*1	終 日	120.5	186.2	269.7	418.0	6.4	2.6	－	－
	80	室外機80	48.0	*1	終 日	121.0	185.4	269.0	416.7	6.3	2.6	－	－
	81	室外機81	55.0	*1	終 日	121.5	184.6	268.5	415.6	13.3	9.7	6.4	2.6
	82	室外機82	55.0	*1	終 日	122.1	183.6	267.7	414.0	13.3	9.7	6.4	2.7
音	83	室外機83	57.1	*1	終 日	122.0	187.1	270.8	418.1	15.4	11.7	8.4	4.7
	84	室外機84	57.1	*1	終 日	122.8	185.6	269.6	415.8	15.3	11.7	8.5	4.7
	85	室外機85	57.1	*1	終 日	123.4	184.7	268.9	414.4	15.3	11.8	8.5	4.8
	86	室外機86	63.0	*1	終 日	129.5	173.9	260.1	398.2	20.8	18.2	14.7	11.0
	87	室外機87	63.0	*1	終 日	130.0	173.3	259.7	397.2	20.7	18.2	14.7	11.0
	88	室外機88	63.0	*1	終 日	150.3	156.6	246.6	364.3	19.5	19.1	15.2	11.8
	89	室外機89	63.0	*1	終 日	151.1	156.1	246.3	363.1	19.4	19.1	15.2	11.8
	90	室外機90	63.0	*1	終 日	168.5	148.1	239.7	339.8	18.5	19.6	15.4	12.4
	91	室外機91	63.0	*1	終 日	169.6	147.8	239.4	338.5	18.4	19.6	15.4	12.4
	92	室外機92	60.0	*1	終 日	170.3	147.6	239.2	337.5	15.4	16.6	12.4	9.4
音	93	室外機93	58.0	*1	終 日	171.3	147.3	238.9	336.3	13.3	14.6	10.4	7.5
	94	室外機94	47.0	*1	終 日	193.8	143.6	234.7	309.4	1.3	3.9	－	－
	95	室外機95	50.0	*1	終 日	195.3	143.5	234.6	307.8	4.2	6.9	2.6	0.2
	96	室外機96	58.0	*1	終 日	196.1	143.5	234.5	306.8	12.2	14.9	10.6	8.3
	97	室外機97	60.0	*1	終 日	197.3	143.5	234.4	305.6	14.1	16.9	12.6	10.3
	98	室外機98	63.0	*1	終 日	198.4	143.5	234.3	304.4	17.0	19.9	15.6	13.3
	99	室外機99	63.0	*1	終 日	199.3	143.5	234.3	303.3	17.0	19.9	15.6	13.4
	100	室外機100	60.0	*1	終 日	200.1	143.6	234.2	302.4	14.0	16.9	12.6	10.4
	101	室外機101	63.0	*1	終 日	225.9	147.4	234.6	274.5	15.9	19.6	15.6	14.2
	102	室外機102	63.0	*1	終 日	227.0	147.7	234.7	273.3	15.9	19.6	15.6	14.3
	103	室外機103	63.0	*1	終 日	257.6	160.4	241.1	243.5	14.8	18.9	15.4	15.3
	104	室外機104	63.0	*1	終 日	259.0	161.1	241.5	242.1	14.7	18.9	15.3	15.3

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
定	105	室外機105	50.0	*1	終 日	290.9	179.2	251.8	211.9	0.7	4.9	2.0	3.5
	106	室外機106	63.0	*1	終 日	292.2	180.1	252.3	210.8	13.7	17.9	15.0	16.5
	107	室外機107	63.0	*1	終 日	293.2	180.7	252.7	209.9	13.7	17.9	14.9	16.6
	108	室外機108	62.0	*1	終 日	314.5	195.3	262.0	191.1	12.0	16.2	13.6	16.4
	109	室外機109	63.0	*1	終 日	315.9	196.4	262.6	189.9	13.0	17.1	14.6	17.4
	110	室外機110	63.0	*1	終 日	345.5	218.9	278.1	166.0	12.2	16.2	14.1	18.6
	111	室外機111	63.0	*1	終 日	346.5	219.6	278.6	165.3	12.2	16.2	14.1	18.6
	112	室外機112	63.0	*1	終 日	347.9	220.7	279.4	164.2	12.2	16.1	14.1	18.7
	113	室外機113	58.0	*1	終 日	349.0	221.6	280.1	163.4	7.1	11.1	9.1	13.7
	114	室外機114	63.0	*1	終 日	308.4	161.8	209.2	148.1	13.2	18.8	16.6	19.6
	115	室外機115	63.0	*1	終 日	308.6	162.4	210.3	148.5	13.2	18.8	16.5	19.6
	116	室外機116	54.0	*1	終 日	308.7	163.1	211.4	148.9	4.2	9.8	7.5	10.5
	117	室外機117	54.0	*1	終 日	308.9	163.5	212.1	149.2	4.2	9.7	7.5	10.5
	118	室外機118	63.0	*1	終 日	309.5	165.5	215.3	150.6	13.2	18.6	16.3	19.4
	119	室外機119	63.0	*1	終 日	307.5	161.0	208.7	148.9	13.2	18.9	16.6	19.5
	120	室外機120	63.0	*1	終 日	307.7	161.7	209.8	149.4	13.2	18.8	16.6	19.5
	121	室外機121	60.0	*1	終 日	307.9	162.3	210.8	149.8	10.2	15.8	13.5	16.5
	122	室外機122	60.0	*1	終 日	308.0	162.7	211.6	150.1	10.2	15.8	13.5	16.5
	123	室外機123	63.0	*1	終 日	308.2	163.3	212.4	150.4	13.2	18.7	16.5	19.5
	124	室外機124	63.0	*1	終 日	308.7	164.8	214.9	151.5	13.2	18.7	16.4	19.4
	125	室外機125	63.0	*1	終 日	317.2	185.2	244.0	166.1	13.0	17.6	15.3	18.6
	126	室外機126	63.0	*1	終 日	317.4	185.7	244.7	166.5	13.0	17.6	15.2	18.6
	127	室外機127	63.0	*1	終 日	317.8	186.6	245.8	167.2	13.0	17.6	15.2	18.5
	128	室外機128	63.0	*1	終 日	249.1	112.3	179.2	205.9	15.1	22.0	17.9	16.7
	129	室外機129	63.0	*1	終 日	249.3	113.2	180.5	206.3	15.1	21.9	17.9	16.7
	130	室外機130	63.0	*1	終 日	249.5	114.1	181.6	206.7	15.1	21.9	17.8	16.7
	131	室外機131	63.0	*1	終 日	250.3	116.9	185.4	207.5	15.0	21.6	17.6	16.7
	132	室外機132	63.0	*1	終 日	250.6	117.9	186.7	207.9	15.0	21.6	17.6	16.6
	133	室外機133	63.0	*1	終 日	250.8	118.3	187.2	208.1	15.0	21.5	17.6	16.6
	134	室外機134	63.0	*1	終 日	251.0	119.1	188.3	208.4	15.0	21.5	17.5	16.6
	135	室外機135	63.0	*1	終 日	248.3	111.7	178.9	206.7	15.1	22.0	17.9	16.7
	136	室外機136	63.0	*1	終 日	248.5	112.7	180.2	207.0	15.1	22.0	17.9	16.7
	137	室外機137	63.0	*1	終 日	248.8	113.6	181.4	207.3	15.1	21.9	17.8	16.7
	138	室外機138	63.0	*1	終 日	248.9	114.2	182.2	207.6	15.1	21.8	17.8	16.7
	139	室外機139	63.0	*1	終 日	249.6	116.3	185.1	208.3	15.1	21.7	17.7	16.6
音	140	室外機140	63.0	*1	終 日	249.9	117.3	186.4	208.7	15.0	21.6	17.6	16.6
	141	室外機141	63.0	*1	終 日	250.0	117.8	187.0	208.8	15.0	21.6	17.6	16.6
	142	室外機142	63.0	*1	終 日	250.2	118.6	188.0	209.1	15.0	21.5	17.5	16.6
	143	室外機143	63.0	*1	終 日	259.5	143.1	217.6	218.8	14.7	19.9	16.2	16.2
	144	室外機144	63.0	*1	終 日	259.8	143.9	218.6	219.2	14.7	19.8	16.2	16.2
	145	室外機145	63.0	*1	終 日	260.2	144.7	219.5	219.6	14.7	19.8	16.2	16.2
	146	室外機146	63.0	*1	終 日	260.6	145.7	220.6	220.1	14.7	19.7	16.1	16.1
	147	室外機147	63.0	*1	終 日	258.8	142.6	217.4	219.5	14.7	19.9	16.3	16.2
	148	室外機148	63.0	*1	終 日	259.1	143.4	218.3	219.9	14.7	19.9	16.2	16.2
	149	室外機149	63.0	*1	終 日	259.4	144.2	219.3	220.3	14.7	19.8	16.2	16.1
	150	室外機150	63.0	*1	終 日	259.8	145.2	220.4	220.8	14.7	19.8	16.1	16.1
	151	室外機151	63.0	*1	終 日	170.5	75.3	166.1	284.7	18.4	25.5	18.6	13.9
	152	室外機152	63.0	*1	終 日	170.8	76.4	167.1	284.9	18.4	25.3	18.5	13.9
	153	室外機153	63.0	*1	終 日	171.1	77.6	168.3	285.1	18.3	25.2	18.5	13.9
	154	室外機154	63.0	*1	終 日	172.1	81.3	172.0	285.7	18.3	24.8	18.3	13.9
	155	室外機155	63.0	*1	終 日	172.6	82.8	173.5	286.0	18.3	24.6	18.2	13.9
	156	室外機156	63.0	*1	終 日	172.9	84.0	174.7	286.2	18.2	24.5	18.2	13.9

*1 メーカー提供データより

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
定	157	室外機157	63.0	*1	終 日	173.3	85.2	175.9	286.5	18.2	24.4	18.1	13.9
	158	室外機158	63.0	*1	終 日	169.7	75.3	166.1	285.5	18.4	25.5	18.6	13.9
	159	室外機159	63.0	*1	終 日	170.0	76.4	167.2	285.7	18.4	25.3	18.5	13.9
	160	室外機160	63.0	*1	終 日	170.3	77.6	168.4	285.9	18.4	25.2	18.5	13.9
	161	室外機161	63.0	*1	終 日	171.4	81.3	172.1	286.5	18.3	24.8	18.3	13.9
	162	室外機162	63.0	*1	終 日	171.8	82.8	173.6	286.8	18.3	24.6	18.2	13.8
	163	室外機163	63.0	*1	終 日	172.2	84.0	174.8	287.0	18.3	24.5	18.1	13.8
	164	室外機164	63.0	*1	終 日	172.5	85.1	176.0	287.2	18.3	24.4	18.1	13.8
	165	室外機165	63.0	*1	終 日	184.8	115.1	205.8	293.7	17.7	21.8	16.7	13.6
	166	室外機166	63.0	*1	終 日	185.5	116.5	207.2	294.2	17.6	21.7	16.7	13.6
	167	室外機167	63.0	*1	終 日	186.1	117.8	208.5	294.5	17.6	21.6	16.6	13.6
	168	室外機168	63.0	*1	終 日	186.5	118.7	209.4	294.8	17.6	21.5	16.6	13.6
	169	室外機169	63.0	*1	終 日	184.1	115.1	205.9	294.5	17.7	21.8	16.7	13.6
	170	室外機170	63.0	*1	終 日	184.8	116.5	207.3	294.9	17.7	21.7	16.7	13.6
	171	室外機171	63.0	*1	終 日	185.4	117.8	208.6	295.3	17.6	21.6	16.6	13.6
	172	室外機172	63.0	*1	終 日	185.8	118.7	209.5	295.6	17.6	21.5	16.6	13.6
	173	室外機173	63.0	*1	終 日	97.6	106.5	188.9	361.7	23.2	22.5	17.5	11.8
	174	室外機174	63.0	*1	終 日	98.1	107.3	189.9	361.8	23.2	22.4	17.4	11.8
	175	室外機175	63.0	*1	終 日	98.6	108.2	191.0	362.0	23.1	22.3	17.4	11.8
	176	室外機176	63.0	*1	終 日	99.3	109.1	192.1	362.2	23.1	22.2	17.3	11.8
	177	室外機177	63.0	*1	終 日	99.7	109.8	192.9	362.3	23.0	22.2	17.3	11.8
	178	室外機178	63.0	*1	終 日	100.4	110.8	194.2	362.5	23.0	22.1	17.2	11.8
	179	室外機179	63.0	*1	終 日	101.2	111.9	195.5	362.7	22.9	22.0	17.2	11.8
	180	室外機180	63.0	*1	終 日	101.8	112.8	196.6	362.9	22.8	22.0	17.1	11.8
	181	室外機181	63.0	*1	終 日	102.3	113.5	197.4	363.0	22.8	21.9	17.1	11.8
	182	室外機182	63.0	*1	終 日	96.7	107.2	189.4	362.7	23.3	22.4	17.5	11.8
	183	室外機183	63.0	*1	終 日	97.2	108.0	190.4	362.8	23.2	22.3	17.4	11.8
	184	室外機184	63.0	*1	終 日	98.4	109.8	192.6	363.2	23.1	22.2	17.3	11.8
	185	室外機185	63.0	*1	終 日	99.6	111.5	194.7	363.5	23.0	22.1	17.2	11.8
	186	室外機186	63.0	*1	終 日	100.3	112.6	196.0	363.7	23.0	22.0	17.2	11.8
騒音	187	室外機187	63.0	*1	終 日	100.9	113.5	197.1	363.9	22.9	21.9	17.1	11.8
	188	室外機188	63.0	*1	終 日	101.4	114.2	197.9	364.0	22.9	21.8	17.1	11.8
	189	室外機189	63.0	*1	終 日	121.7	138.6	225.8	369.1	21.3	20.2	15.9	11.7
	190	室外機190	63.0	*1	終 日	123.6	140.8	228.2	369.7	21.2	20.0	15.8	11.6
	191	室外機191	63.0	*1	終 日	120.4	138.4	225.4	369.9	21.4	20.2	15.9	11.6
	192	室外機192	63.0	*1	終 日	121.0	139.1	226.2	370.1	21.3	20.1	15.9	11.6
	193	室外機193	63.0	*1	終 日	121.9	140.1	227.3	370.4	21.3	20.1	15.9	11.6
	194	室外機194	63.0	*1	終 日	122.9	141.3	228.6	370.7	21.2	20.0	15.8	11.6
	195	冷凍冷蔵庫屋外機1	60.2	*1	終 日	363.8	225.1	273.3	129.4	9.0	13.2	11.5	18.0
	196	冷凍冷蔵庫屋外機2	56.8	*1	終 日	363.1	223.6	271.1	127.3	5.6	9.8	8.1	14.7
	197	冷凍冷蔵庫屋外機3	61.0	*1	終 日	362.4	222.1	268.9	125.5	9.8	14.1	12.4	19.0
	198	冷凍冷蔵庫屋外機4	55.6	*1	終 日	361.8	220.6	266.7	123.5	4.4	8.7	7.1	13.8
音	199	冷凍冷蔵庫屋外機5	60.2	*1	終 日	361.2	219.3	264.7	121.8	9.0	13.4	11.7	18.5
	200	冷凍冷蔵庫屋外機6	60.2	*1	終 日	360.6	217.9	262.6	120.0	9.1	13.4	11.8	18.6
	201	冷凍冷蔵庫屋外機7	55.6	*1	終 日	360.0	216.6	260.5	118.2	4.5	8.9	7.3	14.1
	202	冷凍冷蔵庫屋外機8	55.6	*1	終 日	358.9	213.9	256.2	114.7	4.5	9.0	7.4	14.4
	203	冷凍冷蔵庫屋外機9	60.2	*1	終 日	358.5	212.7	254.3	113.2	9.1	13.6	12.1	19.1
	204	冷凍冷蔵庫屋外機10	60.2	*1	終 日	357.9	211.4	252.1	111.5	9.1	13.7	12.2	19.3
	205	冷凍冷蔵庫屋外機11	60.2	*1	終 日	357.5	210.2	250.1	110.0	9.1	13.7	12.2	19.4
	206	冷凍冷蔵庫屋外機12	60.2	*1	終 日	357.1	209.1	248.2	108.6	9.1	13.8	12.3	19.5
	207	冷凍冷蔵庫屋外機13	58.9	*1	終 日	356.7	208.0	246.3	107.2	7.9	12.5	11.1	18.3
	208	冷凍冷蔵庫屋外機14	61.0	*1	終 日	356.2	206.7	244.0	105.6	10.0	14.7	13.3	20.5

*1 メーカー提供データより

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
定常騒音	261	排気口45	45.0	*1	終 日	356.9	211.1	252.8	113.8	－	－	－	3.9
	262	排気口46	58.5	*1	終 日	355.4	207.2	246.2	108.9	7.5	12.2	10.7	17.8
	263	排気口47	58.5	*1	終 日	354.0	203.1	238.8	103.9	7.5	12.3	10.9	18.2
	264	排気口48	45.0	*1	終 日	353.2	200.7	234.0	101.2	－	－	－	4.9
	265	排気口49	59.1	*1	終 日	308.0	161.0	208.0	147.7	9.3	15.0	12.7	15.7
	266	排気口50	59.1	*1	終 日	309.8	166.4	216.9	151.4	9.3	14.7	12.4	15.5
	267	排気口51	59.1	*1	終 日	314.3	178.4	234.6	160.6	9.2	14.1	11.7	15.0
	268	排気口52	59.1	*1	終 日	314.8	179.6	236.4	161.6	9.1	14.0	11.6	14.9
	269	排気口53	59.1	*1	終 日	318.2	187.8	247.4	168.4	9.0	13.6	11.2	14.6
	270	排気口54	59.1	*1	終 日	318.8	189.2	249.2	169.5	9.0	13.6	11.2	14.5
	271	排気口55	59.1	*1	終 日	248.5	110.2	176.3	205.3	11.2	18.3	14.2	12.9
	272	排気口56	59.1	*1	終 日	248.9	111.7	178.3	205.8	11.2	18.1	14.1	12.8
	273	排気口57	59.1	*1	終 日	251.5	120.6	190.2	208.9	11.1	17.5	13.5	12.7
	274	排気口58	59.1	*1	終 日	252.0	122.2	192.3	209.6	11.1	17.4	13.4	12.7
	275	排気口59	59.1	*1	終 日	256.5	135.2	208.3	215.1	10.9	16.5	12.7	12.4
	276	排気口60	59.1	*1	終 日	257.0	136.7	210.1	215.7	10.9	16.4	12.7	12.4
	277	排気口61	59.1	*1	終 日	261.3	147.4	222.7	220.9	10.8	15.7	12.1	12.2
	278	排気口62	59.1	*1	終 日	262.0	149.2	224.7	221.8	10.7	15.6	12.1	12.2
	279	排気口63	59.1	*1	終 日	169.2	72.3	163.1	284.8	14.5	21.9	14.9	10.0
	280	排気口64	59.1	*1	終 日	200.5	146.5	237.2	304.9	13.1	15.8	11.6	9.4
	281	排気口65	59.1	*1	終 日	173.4	87.4	178.2	287.5	14.3	20.3	14.1	9.9
	282	排気口66	59.1	*1	終 日	174.1	89.4	180.2	287.9	14.3	20.1	14.0	9.9
	283	排気口67	59.1	*1	終 日	180.5	106.3	197.1	291.9	14.0	18.6	13.2	9.8
	284	排気口68	59.1	*1	終 日	181.2	108.1	198.9	292.4	13.9	18.4	13.1	9.8
	285	排気口69	59.1	*1	終 日	187.2	121.2	212.0	296.1	13.7	17.4	12.6	9.7
	286	排気口70	59.1	*1	終 日	188.2	123.4	214.2	296.8	13.6	17.3	12.5	9.7
	287	排気口71	59.1	*1	終 日	95.6	105.0	186.7	362.1	19.5	18.7	13.7	7.9
	288	排気口72	59.1	*1	終 日	96.4	106.4	188.5	362.4	19.4	18.6	13.6	7.9
	289	排気口73	59.1	*1	終 日	102.8	115.8	199.8	364.2	18.9	17.8	13.1	7.9
	290	排気口74	59.1	*1	終 日	103.9	117.3	201.6	364.5	18.8	17.7	13.0	7.9
	291	排気口75	59.1	*1	終 日	114.5	131.0	217.2	367.7	17.9	16.8	12.4	7.8
	292	排気口76	59.1	*1	終 日	115.8	132.6	219.0	368.2	17.8	16.6	12.3	7.8
	293	排気口77	59.1	*1	終 日	124.7	143.1	230.6	371.1	17.2	16.0	11.8	7.7
	294	排気口78	59.1	*1	終 日	126.3	145.0	232.6	371.6	17.1	15.9	11.8	7.7
音	295	給気口1	68.5	*1	終 日	138.1	184.5	271.2	403.8	25.7	23.2	19.8	16.4
	296	給気口2	68.5	*1	終 日	160.2	166.3	256.9	366.0	24.4	24.1	20.3	17.2
	297	給気口3	76.0	*1	終 日	175.6	159.4	251.1	344.7	31.1	32.0	28.0	25.3
	298	給気口4	68.5	*1	終 日	222.2	156.5	245.4	289.5	21.6	24.6	20.7	19.3
	299	給気口5	68.5	*1	終 日	235.5	156.1	242.4	271.2	21.1	24.6	20.8	19.8
	300	給気口6	68.5	*1	終 日	262.8	167.0	247.6	243.7	20.1	24.0	20.6	20.8
	301	給気口7	68.5	*1	終 日	290.9	182.6	256.4	217.3	19.2	23.3	20.3	21.8
	302	給気口8	76.0	*1	終 日	322.7	204.1	270.2	189.6	25.8	29.8	27.4	30.4
	303	給気口9	67.0	*1	終 日	370.6	240.7	295.4	151.8	15.6	19.4	17.6	23.4
	304	キュービクル	50.5	*2	終 日	124.1	232.5	309.6	473.7	8.6	3.2	0.7	－
変動騒音	※	来客車両走行音	74.0	*3	7,039台×2回	－	－	－	－	50.7	51.1	48.3	44.1
	※	搬出入車両走行音	83.5	*3	27台×1～2回	－	－	－	－	15.5	18.8	16.3	20.6
	※	廃棄物収集車両走行音	83.5	*3	9台×1～2回	－	－	－	－	10.6	13.6	11.2	15.4
	305	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	364.0	215.0	252.2	101.2	6.0	10.6	9.2	17.1
	306	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	2台×10秒	366.8	222.2	264.3	111.3	4.1	8.5	7.0	14.5
	307	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	2台×10秒	371.0	231.7	278.6	124.6	4.0	8.1	6.5	13.5

*1 メーカー提供データより

*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*3 「ASJ Model 2003」より

*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
変動騒音	308	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	376.9	243.9	295.7	141.5	5.7	9.5	7.8	14.2
	309	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×10秒	352.0	232.2	295.0	180.9	8.5	12.1	10.0	14.3
	310	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	269.3	179.9	261.4	251.4	8.6	12.1	8.9	9.2
	311	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	241.2	165.9	252.3	275.1	9.6	12.8	9.2	8.4
	312	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	2台×6秒	169.7	164.4	255.7	355.4	8.6	8.9	5.0	2.2
	313	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	2台×6秒	148.5	178.0	266.7	388.5	9.8	8.2	4.7	1.4
	314	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	2台×6秒	133.1	197.3	281.9	422.3	10.7	7.3	4.2	0.7
	315	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	379.9	249.6	303.3	149.3	5.6	9.3	7.6	13.7
	316	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	371.8	247.7	306.3	167.7	5.8	9.3	7.5	12.7
	317	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×6秒	169.7	164.4	255.7	355.4	10.3	10.6	6.7	3.9
	318	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	376.9	243.9	295.7	141.5	19.5	23.3	21.6	28.0
	319	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	362.9	240.7	301.1	173.4	19.8	23.4	21.4	26.2
	320	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	169.7	164.4	255.7	355.4	26.4	26.7	22.8	20.0
	321	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	376.9	243.9	295.7	141.5	10.2	14.0	12.3	18.7
	322	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	362.9	240.7	301.1	173.4	10.5	14.1	12.1	16.9
	323	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	169.7	164.4	255.7	355.4	17.1	17.4	13.5	10.7
	324	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	363.0	212.3	247.3	97.5	10.6	15.3	13.9	22.0
	325	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	365.2	218.3	257.8	105.7	10.5	15.0	13.6	21.3
	326	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	368.5	226.2	270.4	116.8	10.5	14.7	13.2	20.5
	327	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	374.0	238.1	287.7	133.5	10.3	14.3	12.6	19.3
	328	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	339.7	221.2	285.7	185.8	11.2	14.9	12.7	16.4
	329	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	354.7	204.6	241.2	104.8	－	－	－	5.5
	330	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×10回	357.0	210.8	251.9	112.4	－	－	－	3.2
	331	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×10回	360.4	218.9	264.9	123.0	－	－	－	2.4
	332	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	366.0	231.2	282.5	138.9	－	－	－	3.0
	333	台車走行音	71.0	*4	5台×6秒×10回	336.7	215.2	278.5	180.0	－	1.5	－	3.1
	334	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	269.9	171.7	251.0	238.6	－	1.2	－	－
	335	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	243.3	160.1	245.1	264.9	－	1.8	－	－
	336	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×10回	169.7	164.4	255.7	355.4	－	－	－	－
	337	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×10回	152.0	175.0	264.3	382.2	0.6	－	－	－
	338	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×10回	139.0	188.1	274.7	407.2	1.3	－	－	－
衝撃騒音	339	荷下ろし音	73.2	*5	3台×20回	354.7	204.6	241.2	104.8	－	－	－	3.0
	340	荷下ろし音	73.2	*5	2台×20回	357.0	210.7	251.9	112.5	－	－	－	0.6
	341	荷下ろし音	73.2	*5	2台×20回	360.4	218.9	264.9	123.0	－	－	－	－
	342	荷下ろし音	73.2	*5	3台×20回	366.0	231.2	282.5	138.9	－	－	－	0.5
	343	荷下ろし音	73.2	*5	5台×20回	336.7	215.2	278.5	180.0	－	－	－	0.5
	344	荷下ろし音	73.2	*5	3台×20回	269.9	171.7	251.0	238.6	－	－	－	－
	345	荷下ろし音	73.2	*5	3台×20回	243.3	160.1	245.1	264.9	－	－	－	－
	346	荷下ろし音	73.2	*5	2台×20回	169.7	164.4	255.7	355.4	－	－	－	－
	347	荷下ろし音	73.2	*5	2台×20回	152.1	175.0	264.3	382.2	－	－	－	－
	348	荷下ろし音	73.2	*5	2台×20回	139.0	188.1	274.7	407.2	－	－	－	－
	349	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	3台×1回	354.8	204.6	241.2	104.9	－	－	－	－
	350	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	357.0	210.7	251.9	112.5	－	－	－	－
	351	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	360.4	218.9	264.9	123.0	－	－	－	－
	352	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	3台×1回	366.0	231.2	282.5	138.9	－	－	－	－
	353	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	5台×1回	336.7	215.2	278.5	180.0	－	－	－	－
	354	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	3台×1回	269.9	171.7	251.0	238.6	－	－	－	－
	355	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	3台×1回	243.3	160.1	245.1	264.9	－	－	－	－
	356	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	169.7	164.4	255.7	355.4	－	－	－	－
	357	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	152.1	175.0	264.3	382.2	－	－	－	－
	358	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	139.0	188.1	274.7	407.2	－	－	－	－
	359	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	3台×1回	354.8	204.6	241.2	104.9	－	－	－	－

*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測地点における騒音レベル(dB)			
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	D地点	A地点	B地点	C地点	D地点
衝	360	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	357.0	210.7	251.9	112.5	-	-	-	-
	361	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	360.4	218.9	264.9	123.0	-	-	-	-
	362	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	3台×1回	366.0	231.2	282.5	138.9	-	-	-	-
	363	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	5台×1回	336.7	215.2	278.5	180.0	-	-	-	-
	364	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	3台×1回	269.9	171.7	251.0	238.6	-	-	-	-
	365	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	3台×1回	243.3	160.1	245.1	264.9	-	-	-	-
	366	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	169.7	164.4	255.7	355.4	-	-	-	-
	367	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	152.1	175.0	264.3	382.2	-	-	-	-
撃	368	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	139.0	188.1	274.7	407.2	-	-	-	-
	369	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	3台×2回	363.0	212.3	247.3	97.5	-	-	-	-
	370	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	365.2	218.3	257.8	105.7	-	-	-	-
	371	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	368.5	226.2	270.4	116.8	-	-	-	-
	372	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	3台×2回	374.0	238.1	287.7	133.5	-	-	-	-
	373	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	5台×2回	339.7	221.1	285.6	185.6	-	-	-	-
	374	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	3台×2回	273.5	178.9	258.8	242.9	-	-	-	-
	375	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	3台×2回	247.5	167.9	253.2	268.7	-	-	-	-
騒音	376	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	164.0	167.2	258.0	363.5	-	-	-	-
	377	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	148.5	178.0	266.7	388.5	-	-	-	-
	378	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	135.8	192.6	278.3	414.9	-	-	-	-
	379	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	363.0	212.3	247.3	97.5	-	-	-	-
	380	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	1台×1回	365.2	218.3	257.8	105.7	-	-	-	-
	381	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	1台×1回	368.5	226.2	270.4	116.8	-	-	-	-
	382	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	374.0	238.1	287.7	133.5	-	-	-	-
	383	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	4台×1回	339.7	221.1	285.6	185.6	-	-	-	-
	384	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	3台×1回	273.5	178.9	258.8	242.9	-	-	-	-
	385	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	3台×1回	247.5	167.9	253.2	268.7	-	-	-	-
	386	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	164.0	167.2	258.0	363.5	-	-	-	-
	387	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	148.5	178.0	266.7	388.5	-	-	-	-
	388	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	135.8	192.6	278.3	414.9	-	-	-	-
昼間(午前6時～午後10時)						予測地点A		予測地点B		予測地点C		予測地点D	
等価騒音レベル						51.3dB		52.0dB		49.0dB		45.9dB	
地域の類型						B類型		B類型		B類型		B類型	
環境基準値						55dB		55dB		55dB		55dB	

*5 既存店舗調査結果より(単発騒音暴露レベル)

*6 騒音予測地点A～Dは資料-6に示す。

*7 各予測地点における等価騒音レベル(dB)欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

〔評価〕

予測の結果、「昼間」の等価騒音レベルは全ての地点において基準値を満足するものであり、変更計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

3 騒音の予測と騒音対策

(1) 荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項 目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置等	別添「資料－4 平面図兼配置図（変更後）」に記載
荷さばき施設の騒音対策	・荷さばき施設は、住居等が面していない場所に配置するとともに、十分な作業スペースを確保し、計画的な搬出入に基づいて行うことで、作業時間の短縮に努める。
荷さばき作業の騒音対策	・荷さばき車両のアイドリングを禁止するなど、作業員に対して騒音防止の意識を徹底する（但し、エンジンを停止することができない保冷車のアイドリングは除く）。

(2) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

No.	項 目		設置の有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
1	室外機1	GS-5000GW	有	—	53.0	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
2	室外機2	GS-5000GW	有	—	53.0	
3	室外機3	RSPR45BBT	有	圧縮機出力0.71kW	44.9	
4	室外機4	R56ZEP	有	圧縮機出力1.70kW	53.0	
5	室外機5	RSPR45BBT	有	圧縮機出力0.71kW	44.9	
6	室外機6	RSPR45BBT	有	圧縮機出力0.71kW	44.9	
7	室外機7	R56ZEP	有	圧縮機出力1.70kW	53.0	
8	室外機8	ROA-RP563HSZ	有	圧縮機出力1.11kW	47.0	
9	室外機9	ROA-RP563HSZ	有	圧縮機出力1.11kW	47.0	
10	室外機10	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
11	室外機11	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
12	室外機12	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
13	室外機13	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
14	室外機14	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
15	室外機15	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
16	室外機16	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
17	室外機17	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
18	室外機18	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
19	室外機19	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
20	室外機20	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
21	室外機21	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
22	室外機22	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
23	室外機23	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
24	室外機24	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
25	室外機25	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
26	室外機26	MUCZ-G224	有	圧縮機出力0.60kW	48.1	
27	室外機27	R56ZEP	有	圧縮機出力1.70kW	53.0	
28	室外機28	EX-HPUA2	有	圧縮機出力1.10kW	50.0	
29	室外機29	EX-HPUA2	有	圧縮機出力1.10kW	50.0	
30	室外機30	ROP-CRP81HDZ	有	圧縮機出力5.68kW	60.0	
31	室外機31	ROP-CRP81HDZ	有	圧縮機出力5.68kW	60.0	
32	室外機32	ROP-CRP21HDZ	有	圧縮機出力1.19kW	47.0	
33	室外機33	ROP-CRP51HDZ	有	圧縮機出力3.44kW	58.0	
34	室外機34	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
35	室外機35	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
36	室外機36	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
37	室外機37	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
38	室外機38	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
39	室外機39	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
40	室外機40	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
41	室外機41	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
42	室外機42	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
43	室外機43	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
44	室外機44	RAS-AP160HV1	有	圧縮機出力3.00kW	57.0	
45	室外機45	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
46	室外機46	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
47	室外機47	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
48	室外機48	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
49	室外機49	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
50	室外機50	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
51	室外機51	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
52	室外機52	ROA-AP804HS	有	圧縮機出力1.40kW	49.1	
53	室外機53	RZRP40BFT	有	圧縮機出力0.65kW	44.9	
54	室外機54	ROP-CRP21HDZ	有	圧縮機出力1.19kW	47.0	
55	室外機55	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
56	室外機56	ROA-RP1601HZ	有	圧縮機出力4.06kW	58.0	
57	室外機57	RSPR45BBT	有	圧縮機出力0.71kW	44.9	
58	室外機58	ROA-RP1603HS	有	圧縮機出力3.61kW	58.0	
59	室外機59	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
60	室外機60	RZRP50BFT	有	圧縮機出力0.92kW	47.0	
61	室外機61	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
62	室外機62	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
63	室外機63	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
64	室外機64	PUZ-RP224HA9	有	圧縮機出力4.70kW	59.1	
65	室外機65	RAS-AP140HV	有	圧縮機出力3.00kW	53.7	
66	室外機66	RAS-AP140HV	有	圧縮機出力3.00kW	53.7	
67	室外機67	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
68	室外機68	PUZ-RP160HA9	有	圧縮機出力2.90kW	55.1	
69	室外機69	RAS-AP224HV1	有	圧縮機出力4.00kW	55.0	
70	室外機70	PUZ-RP224HA9	有	圧縮機出力4.70kW	59.1	
71	室外機71	PUZ-RP224HA9	有	圧縮機出力4.70kW	59.1	
72	室外機72	ROA-RP1121HZ	有	圧縮機出力2.26kW	58.0	
73	室外機73	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
74	室外機74	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
75	室外機75	ROA-RP1121HZ	有	圧縮機出力2.26kW	58.0	
76	室外機76	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
77	室外機77	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
78	室外機78	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
79	室外機79	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
80	室外機80	RAS-AP56HV2	有	圧縮機出力1.10kW	48.0	
81	室外機81	RAS-AP224HV1	有	圧縮機出力4.00kW	55.0	
82	室外機82	RAS-AP224HV1	有	圧縮機出力4.00kW	55.0	
83	室外機83	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.50kW	57.1	
84	室外機84	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.50kW	57.1	
85	室外機85	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.50kW	57.1	
86	室外機86	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
87	室外機87	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
88	室外機88	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
89	室外機89	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
90	室外機90	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
91	室外機91	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
92	室外機92	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
93	室外機93	ROA-RP1601HZ	有	圧縮機出力4.06kW	58.0	
94	室外機94	ROA-RP563HSZ	有	圧縮機出力1.11kW	47.0	
95	室外機95	ROA-RP403HSZ	有	圧縮機出力0.73kW	50.0	
96	室外機96	ROA-RP1601HZ	有	圧縮機出力4.06kW	58.0	
97	室外機97	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
98	室外機98	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
99	室外機99	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
100	室外機100	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
101	室外機101	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
102	室外機102	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
103	室外機103	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
104	室外機104	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
105	室外機105	ROA-RP403HSZ	有	圧縮機出力0.73kW	50.0	
106	室外機106	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
107	室外機107	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
108	室外機108	RZZP280CF	有	圧縮機出力5.70kW	62.0	
109	室外機109	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
110	室外機110	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
111	室外機111	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
112	室外機112	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
113	室外機113	ROA-RP1403HSZ	有	圧縮機出力3.21kW	58.0	
114	室外機114	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
115	室外機115	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
116	室外機116	ROA-RP803HSZ	有	圧縮機出力1.65kW	54.0	
117	室外機117	ROA-RP803HSZ	有	圧縮機出力1.65kW	54.0	
118	室外機118	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
119	室外機119	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
120	室外機120	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
121	室外機121	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
122	室外機122	ROA-RP2243HSZ	有	圧縮機出力4.74kW	60.0	
123	室外機123	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
124	室外機124	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
125	室外機125	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
126	室外機126	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
127	室外機127	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
128	室外機128	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
129	室外機129	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
130	室外機130	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
131	室外機131	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
132	室外機132	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
133	室外機133	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
134	室外機134	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
135	室外機135	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
136	室外機136	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
137	室外機137	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
138	室外機138	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
139	室外機139	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
140	室外機140	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
141	室外機141	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
142	室外機142	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
143	室外機143	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
144	室外機144	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
145	室外機145	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
146	室外機146	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
147	室外機147	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
148	室外機148	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
149	室外機149	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
150	室外機150	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
151	室外機151	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
152	室外機152	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
153	室外機153	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
154	室外機154	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
155	室外機155	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
156	室外機156	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
157	室外機157	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
158	室外機158	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
159	室外機159	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
160	室外機160	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
161	室外機161	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
162	室外機162	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
163	室外機163	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
164	室外機164	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
165	室外機165	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
166	室外機166	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
167	室外機167	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
168	室外機168	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
169	室外機169	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
170	室外機170	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
171	室外機171	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
172	室外機172	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
173	室外機173	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
174	室外機174	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
175	室外機175	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
176	室外機176	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
177	室外機177	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
178	室外機178	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
179	室外機179	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
180	室外機180	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
181	室外機181	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
182	室外機182	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
183	室外機183	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
184	室外機184	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
185	室外機185	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
186	室外機186	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
187	室外機187	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
188	室外機188	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
189	室外機189	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
190	室外機190	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
191	室外機191	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
192	室外機192	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
193	室外機193	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
194	室外機194	ROA-RP2803HSZ	有	圧縮機出力7.16kW	63.0	
195	冷凍冷蔵庫屋外機1	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.0) kW	60.2	
196	冷凍冷蔵庫屋外機2	OCU-KS600VFS	有	圧縮機出力4.89kW	56.8	
197	冷凍冷蔵庫屋外機3	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
198	冷凍冷蔵庫屋外機4	OCU-KS1500MVF	有	圧縮機出力 (7.46+3.44) kW	55.6	
199	冷凍冷蔵庫屋外機5	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.0) kW	60.2	
200	冷凍冷蔵庫屋外機6	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.0) kW	60.2	
201	冷凍冷蔵庫屋外機7	OCU-KS1500MVF	有	圧縮機出力 (7.46+3.44) kW	55.6	
202	冷凍冷蔵庫屋外機8	OCU-KS1500MVF	有	圧縮機出力 (7.46+3.44) kW	55.6	
203	冷凍冷蔵庫屋外機9	OCU-KS2500MVF	有	圧縮機出力 (9.40+7.46) kW	60.2	
204	冷凍冷蔵庫屋外機10	OCU-KS2500MVF	有	圧縮機出力 (9.40+7.46) kW	60.2	
205	冷凍冷蔵庫屋外機11	OCU-KS2500MVF	有	圧縮機出力 (9.40+7.46) kW	60.2	
206	冷凍冷蔵庫屋外機12	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.0) kW	60.2	
207	冷凍冷蔵庫屋外機13	OCU-KS1250VF	有	圧縮機出力7.46kW	58.9	
208	冷凍冷蔵庫屋外機14	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	・大きな騒音がでない形状を選択する。
209	冷凍冷蔵庫屋外機15	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.0) kW	60.2	
210	冷凍冷蔵庫屋外機16	OCU-KR300F	有	圧縮機出力1.45kW	54.1	
211	冷凍冷蔵庫屋外機18	OCU-KR200F	有	圧縮機出力1.19kW	54.1	
212	冷凍冷蔵庫屋外機19	OCU-KR200F	有	圧縮機出力1.19kW	54.1	
213	冷凍冷蔵庫屋外機20	OCU-KR300F	有	圧縮機出力1.45kW	54.1	
214	冷凍冷蔵庫屋外機21	OCU-KR200F	有	圧縮機出力1.19kW	54.1	
215	冷凍冷蔵庫屋外機22	HUS-11FA-UC	有	圧縮機出力1.10kW	58.0	
216	冷凍冷蔵庫屋外機23	HUS-11FA-UC	有	圧縮機出力1.10kW	58.0	
217	排気口1	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
218	排気口2	BFS-80SC	有	出力0.10kW	56.7	
219	排気口3	BFS-40SC	有	出力0.02kW	47.7	
220	排気口4	BFS-40SC	有	出力0.02kW	47.7	
221	排気口5	EF-35DSB2	有	出力0.15kW	56.3	
222	排気口6	EF-35DSB2	有	出力0.15kW	56.3	
223	排気口7	BFS-50SC	有	出力0.045kW	52.7	
224	排気口8	BFS-50SC	有	出力0.045kW	52.7	
225	排気口9	BFS-50SC	有	出力0.045kW	52.7	
226	排気口10	BFS-40SC	有	出力0.02kW	47.7	
227	排気口11	BFS-40SC	有	出力0.02kW	47.7	
228	排気口12	EFG-25KS-W	有	出力0.025kW	44.5	
229	排気口13	EFG-25KS-W	有	出力0.025kW	44.5	
230	排気口14	EG-45DSB1	有	出力0.20kW	55.4	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
231	排気口15	EF-40DSB2	有	出力0.20kW	58.5	・大きな騒音がで ない形状を選択 する。
232	排気口16	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
233	排気口17	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
234	排気口18	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
235	排気口19	EF-25ASB1	有	出力0.025kW	44.4	
236	排気口20	BFS-100SC	有	出力0.20kW	61.8	
237	排気口21	BFS-40SC	有	出力0.02kW	47.7	
238	排気口22	5LMF6	有	出力2.40kW	76.0	
239	排気口23	BFS-50SC	有	出力0.045kW	52.7	
240	排気口24	BFS-50SC	有	出力0.045kW	52.7	
241	排気口25	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
242	排気口26	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
243	排気口27	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
244	排気口28	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
245	排気口29	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
246	排気口30	BFS-65SC	有	出力0.065kW	54.9	
247	排気口31	EF-40DSB2	有	出力0.20kW	58.5	
248	排気口32	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
249	排気口33	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
250	排気口34	EG-40BSB1	有	出力0.05kW	47.7	
251	排気口35	5LMF6	有	出力2.40kW	76.0	
252	排気口36	EF-30BSB1	有	出力0.05kW	50.8	
253	排気口37	EF-30BSB1	有	出力0.05kW	50.8	
254	排気口38	EF-25ASB1	有	出力0.025kW	44.4	
255	排気口39	EF-30BSB1	有	出力0.05kW	50.8	
256	排気口40	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
257	排気口41	EF-40DSB2	有	出力0.20kW	58.5	
258	排気口42	BFS-80SX	有	出力0.10kW	40.5	
259	排気口43	EFC-30FSA	有	出力0.05kW	48.5	
260	排気口44	EFC-35FSA	有	出力0.05kW	55.5	
261	排気口45	VD-23ZP8	有	—	45.0	
262	排気口46	EF-40DSB2	有	出力0.20kW	58.5	
263	排気口47	EF-40DSB2	有	出力0.20kW	58.5	
264	排気口48	VD-23ZP8	有	—	45.0	
265	排気口49	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
266	排気口50	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
267	排気口51	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
268	排気口52	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
269	排気口53	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
270	排気口54	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
271	排気口55	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
272	排気口56	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
273	排気口57	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
274	排気口58	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
275	排気口59	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
276	排気口60	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
277	排気口61	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
278	排気口62	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
279	排気口63	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	・大きな騒音がでない形状を選択する。
280	排気口64	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
281	排気口65	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
282	排気口66	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
283	排気口67	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
284	排気口68	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
285	排気口69	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
286	排気口70	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
287	排気口71	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
288	排気口72	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
289	排気口73	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
290	排気口74	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
291	排気口75	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
292	排気口76	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
293	排気口77	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
294	排気口78	EF-45ESB2	有	出力0.40kW	59.1	
295	給気口1	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
296	給気口2	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
297	給気口3	5LMF6	有	出力2.40kW	76.0	
298	給気口4	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
299	給気口5	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
300	給気口6	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
301	給気口7	3 1/2SRM03-1	有	出力5.50kW	68.5	
302	給気口8	5LMF6	有	出力2.40kW	76.0	
303	給気口9	3 1/2SRM03-2	有	出力3.70kW	67.0	
304	キュービクル	キュービクル a	有	—	50.5	無

(3) 廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

廃棄物収集場所の構造	回収時間帯	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
廃棄物等の保管施設No.1 (建物内)	8:00～18:00	・特になし。	・早朝、夜間には回収を行わない。 ・ゴミの排出量を減らし、収集時間を短縮できるよう努める。 ・業者には騒音抑制の意識を徹底させるとともに、エンジンの空ぶかしは行わないよう協力を要請する。
廃棄物等の保管施設No.2 (建物内)			
廃棄物等の保管施設No.3 (建物内)			

4 その他（特記事項）

特になし

〔 廃 棄 物 に 係 る 事 項 等 〕

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

〔規則 § 4 I ⑫〕

(1) 廃棄物等の排出量等の予測

(端数処理：四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積：S		指 針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.208	(1.248000 t)	1日	0.10	14.72m ³
	6,000m ² 超の部分	20,343千m ²	0.011	(0.223773 t)			
				計 1.471773 t			
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.007	(0.042000 t)	1日	0.10	1.03m ³
	6,000m ² 超の部分	20,343千m ²	0.003	(0.061029 t)			
				計 0.13029 t			
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.006	(0.036000 t)	1日	0.10	0.77m ³
	6,000m ² 超の部分	20,343千m ²	0.002	(0.040686 t)			
				計 0.076686 t			
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.020	(0.120000 t)	1日	0.01	18.10m ³
	6,000m ² 超の部分	20,343千m ²	0.003	(0.061029 t)			
				計 0.181029 t			
生ごみ等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.169	(1.014000 t)	1日	0.55	2.58m ³
	6,000m ² 超の部分	20,343千m ²	0.020	(0.420860 t)			
				計 1.420860 t			
その他の可燃性 廃棄物等	26,343千m ²		0.054	(1.422522 t)	1日	0.38	3.74m ³
					合 計		40.94m ³

〔見かけ比重について指針の数値によらない場合〕

該当なし

(2) 特別な事情による廃棄物等の排出量予測【特別な事情がある場合のみ記載】

該当なし

(3) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況【小売店舗以外の施設が有る場合のみ記載】

該当なし

(4) リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測【小売業者が廃棄物等の回収を行う場合のみ記載】

該当なし

(5) その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測

【（1）以外の廃棄物等の排出が見込まれる場合に記載】

該当なし

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物 種別	分別する 種類	施設 面積	施設 容量	管理上の対策			図面 No.
				悪臭発散 防止対策	汚水流出 防止対策	その他	
紙製廃棄物等	ダンボール	74.36㎡	111.5m ³	・密閉が確保 された構造と している。	・特になし	・特になし	資料-7 参照
金属製廃棄物等	スチール缶 アルミ缶						
ガラス製廃棄物	ビン類						
プラスチック製 廃棄物	ペットボトル						
生ごみ等	生ごみ等	13.04㎡	19.5m ³				
その他の可燃性 廃棄物	紙くず等						
その他	—	—	—				
計		87.40㎡	131.0m ³				

3 その他（特記事項）

特になし