

〔騒音の発生に係る事項〕

- 1 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面 〔規則 § 4 I ⑨〕

項 目	設置の有無	稼働時間帯	位 置
冷却塔	(無)・有	—	—
室外機	無・(有)	8:30～18:00／終日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
送風機	(無)・有	—	—
排気口	無・(有)	終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
その他（冷凍冷蔵庫屋外機）		終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照
その他（キュービクル）		終 日	別添「資料－5 騒音発生源位置図」参照

※特別な事情による騒音の総合的な予測
該当なし

騒音の総合的な予測方法
該当なし

騒音規制法の特設施設の設置届出の有無
有：鹿児島県公害防止条例に基づく「騒音に係る特設施設」の届出
該当する施設：圧縮機（冷凍機に付随しているものを含む）
（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの）

2 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等

別添「資料－6 騒音予測地点位置図」参照

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼 間	夜 間	夜 間	
A 地点 (h=3.5m)	55dB	45dB	45dB	B棟北東側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられると思われる住居とした（1階建て1階部）。
B 地点 (h=0.8m)	55dB	45dB	45dB	駐車場出口付近を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられると思われる住居とした（1階建て1階部）。
C 地点 (h=5.5m)	55dB	45dB	45dB	通路部を走行する来客車両走行音及びA棟南西側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられると思われる住居とした（2階建て1階部）。

※ 建物敷地南東側には林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼 間	夜 間	夜 間	
a 地点 (h=3.3m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。
b 地点 (h=1.5m)	55dB	45dB	45dB	駐車場出口付近を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。
c 地点 (h=2.9m)	55dB	45dB	45dB	通路部を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。

※ 建物敷地南東側には林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	1	室外機1	58.1	*1	8:30～18:00	58.7	250.8	281.5	20.4	7.8	6.8
	2	室外機2	58.1	*1	8:30～18:00	59.5	251.4	281.1	20.3	7.8	6.8
	3	室外機3	58.1	*1	8:30～18:00	60.4	252.0	280.7	20.2	7.8	6.8
	4	室外機4	58.1	*1	8:30～18:00	61.3	252.6	280.3	20.1	7.8	6.8
	5	室外機5	58.1	*1	8:30～18:00	64.3	254.4	279.2	19.6	7.7	6.9
	6	室外機6	58.1	*1	8:30～18:00	67.7	256.4	278.3	19.2	7.6	6.9
	7	室外機7	58.1	*1	8:30～18:00	71.4	258.5	277.6	18.7	7.6	6.9
	8	室外機8	58.1	*1	8:30～18:00	75.4	260.7	276.9	18.3	7.5	7.0
	9	室外機9	58.1	*1	8:30～18:00	87.9	259.7	269.9	16.9	7.5	7.2
	10	室外機10	58.1	*1	8:30～18:00	89.0	260.3	269.8	16.8	7.5	7.2
常	11	室外機11	53.0	*1	終 日	161.7	209.4	194.8	8.8	6.6	7.2
	12	室外機12	58.1	*1	終 日	322.9	136.1	22.1	7.9	15.4	31.2
	13	室外機13	58.1	*1	終 日	323.3	137.3	22.7	7.9	15.3	31.0
	14	室外機14	58.1	*1	終 日	323.7	138.8	23.4	7.9	15.3	30.7
	15	室外機15	48.1	*1	終 日	324.1	140.2	24.3	－	5.2	20.4
	16	室外機16	57.6	*1	終 日	324.4	141.4	24.9	7.4	14.6	29.7
	17	室外機17	58.1	*1	終 日	324.8	142.6	25.7	7.9	15.0	29.9
	18	室外機18	58.1	*1	終 日	333.9	168.2	46.2	7.6	13.6	24.8
	19	室外機19	58.1	*1	終 日	340.8	185.9	62.9	7.5	12.7	22.1
	20	室外機20	58.1	*1	終 日	348.3	203.4	79.9	7.3	11.9	20.0
騒	21	室外機21	62.4	*1	終 日	305.3	162.7	60.2	12.7	18.2	26.8
	22	室外機22	61.9	*1	終 日	312.3	180.0	72.2	12.0	16.8	24.7
	23	室外機23	62.4	*1	終 日	320.3	197.9	86.5	12.3	16.5	23.7
	24	室外機24	62.4	*1	終 日	316.0	196.6	87.5	12.4	16.5	23.6
	25	室外機25	61.9	*1	終 日	308.1	179.1	73.9	12.1	16.8	24.5
	26	室外機26	62.4	*1	終 日	300.9	161.2	62.3	12.8	18.3	26.5
	27	室外機27	58.1	*1	終 日	295.6	152.7	59.9	8.7	14.4	22.6
	28	室外機28	58.1	*1	終 日	295.1	151.3	59.3	8.7	14.5	22.6
	29	室外機29	58.1	*1	終 日	294.6	150.0	58.8	8.7	14.6	22.7
	30	室外機30	62.4	*1	終 日	272.8	169.5	91.0	13.7	17.8	23.2
音	31	室外機31	61.9	*1	終 日	280.4	186.0	99.3	12.9	16.5	22.0
	32	室外機32	62.4	*1	終 日	289.2	203.2	110.0	13.2	16.2	21.6
	33	室外機33	62.4	*1	終 日	285.2	202.9	112.2	13.3	16.3	21.4
	34	室外機34	61.9	*1	終 日	276.2	185.6	101.8	13.1	16.5	21.7
	35	室外機35	62.4	*1	終 日	268.3	168.9	94.0	13.8	17.8	22.9
	36	室外機36	58.1	*1	終 日	263.9	161.1	92.2	9.7	14.0	18.8
	37	室外機37	58.1	*1	終 日	263.4	160.0	91.9	9.7	14.0	18.8
	38	室外機38	58.1	*1	終 日	263.0	159.2	91.6	9.7	14.1	18.9
	39	室外機39	58.1	*1	終 日	262.6	158.0	91.3	9.7	14.1	18.9
	40	室外機40	47.0	*1	終 日	262.2	157.2	91.1	－	3.1	7.8
41	室外機41	62.4	*1	終 日	244.0	180.8	120.7	14.7	17.3	20.8	
42	室外機42	61.9	*1	終 日	252.9	197.0	127.3	13.8	16.0	19.8	
43	室外機43	62.4	*1	終 日	262.6	213.2	135.8	14.0	15.8	19.7	
44	室外機44	51.1	*1	終 日	267.9	215.7	135.1	2.5	4.4	8.5	
45	室外機45	48.1	*1	終 日	268.7	216.9	135.8	－	1.4	5.4	
46	室外機46	50.1	*1	終 日	269.1	217.6	136.2	1.5	3.3	7.4	
47	室外機47	58.1	*1	終 日	270.1	218.6	136.6	9.5	11.3	15.4	
48	室外機48	51.1	*1	終 日	261.1	221.3	144.4	2.8	4.2	7.9	
49	室外機49	47.0	*1	終 日	260.5	220.4	143.9	－	0.1	3.8	
50	室外機50	51.1	*1	終 日	259.8	219.3	143.2	2.8	4.3	8.0	
51	室外機51	62.4	*1	終 日	258.4	213.3	138.4	14.2	15.8	19.6	
52	室外機52	61.9	*1	終 日	248.7	197.2	130.2	14.0	16.0	19.6	

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB) 欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	53	室外機53	62.4	*1	終 日	239.9	181.5	124.2	14.8	17.2	20.5
	54	室外機54	50.1	*1	終 日	230.6	167.1	122.1	2.8	5.6	8.4
	55	室外機55	57.6	*1	終 日	230.1	166.0	121.9	10.4	13.2	15.9
	56	室外機56	58.1	*1	終 日	229.6	165.0	121.8	10.9	13.8	16.4
	57	室外機57	62.4	*1	終 日	213.1	199.8	155.5	15.8	16.4	18.6
	58	室外機58	61.9	*1	終 日	223.1	214.3	160.6	14.9	15.3	17.8
	59	室外機59	62.4	*1	終 日	234.1	229.3	167.4	15.0	15.2	17.9
	60	室外機60	62.4	*1	終 日	230.1	230.0	170.3	15.2	15.2	17.8
	61	室外機61	61.9	*1	終 日	219.1	215.2	163.8	15.1	15.2	17.6
	62	室外機62	62.4	*1	終 日	209.0	200.8	158.9	16.0	16.3	18.4
	63	室外機63	58.1	*1	終 日	198.7	188.1	157.6	12.1	12.6	14.1
	64	室外機64	58.1	*1	終 日	198.0	187.1	157.5	12.2	12.7	14.2
	65	室外機65	58.1	*1	終 日	197.3	186.0	157.3	12.2	12.7	14.2
	66	室外機66	62.4	*1	終 日	186.3	220.4	187.5	17.0	15.5	16.9
	67	室外機67	61.9	*1	終 日	197.6	233.6	191.7	16.0	14.5	16.2
	68	室外機68	61.9	*1	終 日	210.0	247.6	197.5	15.5	14.0	16.0
	69	室外機69	62.4	*1	終 日	206.1	248.8	200.7	16.1	14.5	16.3
	70	室外機70	62.4	*1	終 日	193.8	235.3	195.2	16.7	15.0	16.6
	71	室外機71	62.4	*1	終 日	182.2	222.1	191.1	17.2	15.5	16.8
	72	室外機72	62.4	*1	終 日	187.2	270.7	231.0	17.0	13.8	15.1
	73	室外機73	62.4	*1	終 日	183.0	272.3	234.6	17.2	13.7	15.0
	74	室外機74	62.4	*1	終 日	169.3	260.3	230.1	17.8	14.1	15.2
	75	室外機75	62.4	*1	終 日	156.1	248.6	226.7	18.5	14.5	15.3
	76	室外機76	51.1	*1	終 日	135.6	267.8	253.3	8.5	2.5	3.0
	77	室外機77	58.1	*1	終 日	145.6	275.7	255.6	14.8	9.3	9.9
騒	78	冷凍冷蔵庫屋外機1	54.1	*1	終 日	133.0	267.2	254.0	11.6	5.6	6.0
	79	冷凍冷蔵庫屋外機2	60.2	*1	終 日	129.9	264.2	252.9	17.9	11.8	12.1
	80	冷凍冷蔵庫屋外機3	61.0	*1	終 日	126.7	261.9	252.6	18.9	12.6	13.0
	81	冷凍冷蔵庫屋外機4	61.0	*1	終 日	123.5	259.6	252.2	19.2	12.7	13.0
	82	冷凍冷蔵庫屋外機5	61.6	*1	終 日	120.5	257.5	252.0	20.0	13.4	13.6
	83	冷凍冷蔵庫屋外機6	56.8	*1	終 日	148.3	277.5	256.1	13.4	7.9	8.6
	84	冷凍冷蔵庫屋外機7	56.8	*1	終 日	144.1	274.5	255.2	13.6	8.0	8.7
	85	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.8	*1	終 日	140.9	272.2	254.6	13.8	8.1	8.7
	86	冷凍冷蔵庫屋外機9	61.0	*1	終 日	138.1	270.0	254.1	18.2	12.4	12.9
	87	冷凍冷蔵庫屋外機10	60.2	*1	終 日	136.4	268.9	253.8	17.5	11.6	12.1
	88	冷凍冷蔵庫屋外機11	55.6	*1	終 日	134.5	267.5	253.5	13.0	7.1	7.5
	89	冷凍冷蔵庫屋外機12	61.0	*1	終 日	133.5	266.7	253.4	18.5	12.5	12.9
	90	冷凍冷蔵庫屋外機13	55.6	*1	終 日	170.3	294.0	262.0	11.0	6.2	7.2
音	91	排気口1	41.0	*1	終 日	305.1	223.9	122.9	-	-	-
	92	排気口2	61.5	*1	終 日	304.2	224.1	123.6	11.8	14.5	19.7
	93	排気口3	45.0	*1	終 日	302.7	224.5	124.7	-	-	3.1
	94	排気口4	45.0	*1	終 日	300.6	225.0	126.4	-	-	3.0
	95	排気口5	61.5	*1	終 日	296.5	221.6	124.9	12.1	14.6	19.6
	96	排気口6	50.5	*1	終 日	206.4	288.2	239.4	4.2	1.3	2.9
	97	排気口7	54.5	*1	終 日	200.8	289.9	243.8	8.4	5.3	6.8
	98	排気口8	54.5	*1	終 日	197.7	291.3	246.6	8.6	5.2	6.7
	99	排気口9	54.5	*1	終 日	161.6	285.8	257.8	10.3	5.4	6.3
	100	排気口10	54.5	*1	終 日	151.7	278.4	255.3	10.9	5.6	6.4
	101	排気口11	54.5	*1	終 日	149.8	277.1	255.0	11.0	5.6	6.4
	102	排気口12	45.0	*1	終 日	137.0	267.8	252.6	2.3	-	-
	103	キュービクル1	51.3	*2	終 日	97.0	263.8	268.5	11.6	2.9	2.7
	104	キュービクル2	51.8	*2	終 日	331.8	257.8	148.5	1.4	3.6	8.4

*1 メーカー提供データより *2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
変動騒音	※	来客車両走行音	74.0	*3	5,791台×1～2回	－	－	－	39.7	44.8	50.4
	※	搬出入車両走行音	83.5	*3	25台×1～2回	－	－	－	20.0	18.6	22.1
	※	廃棄物収集車両走行音	83.5	*3	12台×1～2回	－	－	－	16.2	15.0	18.3
	105	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	346.2	224.0	104.4	6.4	10.2	16.8
	106	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	324.8	225.3	114.8	7.0	10.1	16.0
	107	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	262.9	246.0	168.2	8.8	9.4	12.7
	108	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	244.5	257.7	189.6	9.4	9.0	11.6
	109	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	223.8	274.8	217.3	10.2	8.4	10.5
	110	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×6秒	177.1	301.4	266.6	12.2	7.6	8.7
	111	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×42秒	147.2	279.2	258.3	22.2	16.7	17.4
	112	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	324.8	225.3	114.8	7.0	10.1	16.0
	113	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	244.5	257.7	189.6	9.4	9.0	11.6
	114	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×10秒	223.8	274.8	217.3	10.2	8.4	10.5
	115	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×32秒	147.2	279.2	258.3	18.8	13.3	14.0
	116	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	313.6	227.1	122.1	21.1	23.9	29.3
	117	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	235.6	264.5	201.0	23.6	22.6	24.9
	118	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	214.9	283.8	230.8	24.4	21.9	23.7
	119	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	138.1	272.8	256.5	28.2	22.3	22.8
	120	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	313.6	227.1	122.1	11.8	14.6	20.0
	121	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	235.6	264.5	201.0	14.3	13.3	15.6
	122	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	214.9	283.8	230.8	15.1	12.6	14.4
	123	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	138.1	272.8	256.5	18.9	13.0	13.5
	124	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	171.1	296.9	264.7	17.1	12.3	13.3
	125	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	127.2	265.0	254.9	19.7	13.3	13.7
	126	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	331.5	216.0	101.3	－	－	5.8
	127	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	309.0	218.9	115.5	－	－	4.6
	128	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	247.9	244.2	174.2	－	－	1.1
	129	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	229.4	257.5	197.1	－	－	0.0
	130	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	208.1	277.3	227.4	－	－	－
	131	台車走行音	71.0	*4	5台×6秒×10回	163.8	291.5	262.5	3.9	－	－
	132	台車走行音	71.0	*4	5台×6秒×10回	120.8	260.6	254.3	6.6	－	0.1
衝撃騒音	133	荷下ろし音	74.4	*5	3台×20回	331.5	216.0	101.3	－	－	4.5
	134	荷下ろし音	74.4	*5	3台×20回	309.0	218.9	115.5	－	－	3.3
	135	荷下ろし音	74.4	*5	3台×20回	247.9	244.2	174.2	－	－	－
	136	荷下ろし音	74.4	*5	3台×20回	229.4	257.5	197.1	－	－	－
	137	荷下ろし音	74.4	*5	3台×20回	208.1	277.3	227.4	－	－	－
	138	荷下ろし音	74.4	*5	5台×20回	163.9	291.5	262.5	2.5	－	－
	139	荷下ろし音	74.4	*5	5台×20回	120.8	260.6	254.3	5.2	－	－
	140	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	3台×1回	331.5	216.0	101.2	－	－	－
	141	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	3台×1回	309.0	218.9	115.5	－	－	－
	142	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	3台×1回	247.9	244.2	174.2	－	－	－
	143	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	3台×1回	229.4	257.5	197.0	－	－	－
	144	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	3台×1回	208.2	277.3	227.4	－	－	－
	145	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	5台×1回	163.9	291.5	262.5	－	－	－
	146	搬出入車両荷台扉開音	75.6	*5	5台×1回	120.8	260.6	254.3	－	－	－
	147	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	3台×1回	331.5	216.0	101.2	－	－	－
	148	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	3台×1回	309.0	218.9	115.5	－	－	－
	149	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	3台×1回	247.9	244.2	174.2	－	－	－
	150	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	3台×1回	229.4	257.5	197.0	－	－	－
	151	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	3台×1回	208.2	277.3	227.4	－	－	－
	152	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	5台×1回	163.9	291.5	262.5	－	－	－

*3 「ASJ Model 2003」より

*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
衝撃音	153	搬出入車両荷台扉閉音	77.5	*5	5台×1回	120.8	260.6	254.3	－	－	－
	154	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	3台×2回	335.8	224.3	108.7	－	－	－
	155	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	3台×2回	313.6	227.1	122.1	－	－	－
	156	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	3台×2回	253.6	251.5	178.7	－	－	－
	157	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	3台×2回	235.6	264.5	201.0	－	－	－
	158	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	3台×2回	214.9	283.8	230.8	－	－	－
	159	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	5台×2回	171.1	296.9	264.6	－	－	－
	160	搬出入車両座席扉閉音	79.3	*5	5台×2回	127.2	265.0	254.9	－	－	－
	161	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	3台×1回	335.8	224.3	108.8	－	－	－
	162	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	3台×1回	313.6	227.1	122.1	－	－	－
	163	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	3台×1回	253.6	251.5	178.7	－	－	－
	164	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	3台×1回	235.6	264.5	201.0	－	－	－
	165	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	3台×1回	214.9	283.8	230.8	－	－	－
	166	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	4台×1回	171.1	296.9	264.7	－	－	－
	167	搬出入車両エンジン始動音	78.7	*5	4台×1回	127.2	265.0	254.9	－	－	－
昼間(午前6時～午後10時)						予測地点A		予測地点B		予測地点C	
等価騒音レベル						41.6dB		45.3dB		50.9dB	
地域の類型						B類型		B類型		B類型	
環境基準値						55dB		55dB		55dB	

*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）

*6 騒音予測地点A～Cは資料－6に示す。

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

〔評価〕

予測の結果、「昼間」の等価騒音レベルは全ての地点において基準値を満足するものであり、変更計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

（3）夜間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	11	室外機11	53.0	*1	終日	161.7	209.4	194.8	8.8	6.6	7.2
	12	室外機12	58.1	*1	終日	322.9	136.1	22.1	7.9	15.4	31.2
	13	室外機13	58.1	*1	終日	323.3	137.3	22.7	7.9	15.3	31.0
	14	室外機14	58.1	*1	終日	323.7	138.8	23.4	7.9	15.3	30.7
	15	室外機15	48.1	*1	終日	324.1	140.2	24.3	－	5.2	20.4
	16	室外機16	57.6	*1	終日	324.4	141.4	24.9	7.4	14.6	29.7
	17	室外機17	58.1	*1	終日	324.8	142.6	25.7	7.9	15.0	29.9
	18	室外機18	58.1	*1	終日	333.9	168.2	46.2	7.6	13.6	24.8
	19	室外機19	58.1	*1	終日	340.8	185.9	62.9	7.5	12.7	22.1
	20	室外機20	58.1	*1	終日	348.3	203.4	79.9	7.3	11.9	20.0
	21	室外機21	62.4	*1	終日	305.3	162.7	60.2	12.7	18.2	26.8
	22	室外機22	61.9	*1	終日	312.3	180.0	72.2	12.0	16.8	24.7
	23	室外機23	62.4	*1	終日	320.3	197.9	86.5	12.3	16.5	23.7
	24	室外機24	62.4	*1	終日	316.0	196.6	87.5	12.4	16.5	23.6
	25	室外機25	61.9	*1	終日	308.1	179.1	73.9	12.1	16.8	24.5
	26	室外機26	62.4	*1	終日	300.9	161.2	62.3	12.8	18.3	26.5
	27	室外機27	58.1	*1	終日	295.6	152.7	59.9	8.7	14.4	22.6
	28	室外機28	58.1	*1	終日	295.1	151.3	59.3	8.7	14.5	22.6
	29	室外機29	58.1	*1	終日	294.6	150.0	58.8	8.7	14.6	22.7
	30	室外機30	62.4	*1	終日	272.8	169.5	91.0	13.7	17.8	23.2

*1 メーカー提供データより

*5 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	31	室外機31	61.9	*1	終 日	280.4	186.0	99.3	12.9	16.5	22.0
	32	室外機32	62.4	*1	終 日	289.2	203.2	110.0	13.2	16.2	21.6
	33	室外機33	62.4	*1	終 日	285.2	202.9	112.2	13.3	16.3	21.4
	34	室外機34	61.9	*1	終 日	276.2	185.6	101.8	13.1	16.5	21.7
	35	室外機35	62.4	*1	終 日	268.3	168.9	94.0	13.8	17.8	22.9
	36	室外機36	58.1	*1	終 日	263.9	161.1	92.2	9.7	14.0	18.8
	37	室外機37	58.1	*1	終 日	263.4	160.0	91.9	9.7	14.0	18.8
	38	室外機38	58.1	*1	終 日	263.0	159.2	91.6	9.7	14.1	18.9
	39	室外機39	58.1	*1	終 日	262.6	158.0	91.3	9.7	14.1	18.9
	40	室外機40	47.0	*1	終 日	262.2	157.2	91.1	－	3.1	7.8
	41	室外機41	62.4	*1	終 日	244.0	180.8	120.7	14.7	17.3	20.8
	42	室外機42	61.9	*1	終 日	252.9	197.0	127.3	13.8	16.0	19.8
	43	室外機43	62.4	*1	終 日	262.6	213.2	135.8	14.0	15.8	19.7
	44	室外機44	51.1	*1	終 日	267.9	215.7	135.1	2.5	4.4	8.5
	45	室外機45	48.1	*1	終 日	268.7	216.9	135.8	－	1.4	5.4
	46	室外機46	50.1	*1	終 日	269.1	217.6	136.2	1.5	3.3	7.4
	47	室外機47	58.1	*1	終 日	270.1	218.6	136.6	9.5	11.3	15.4
	48	室外機48	51.1	*1	終 日	261.1	221.3	144.4	2.8	4.2	7.9
	49	室外機49	47.0	*1	終 日	260.5	220.4	143.9	－	0.1	3.8
	50	室外機50	51.1	*1	終 日	259.8	219.3	143.2	2.8	4.3	8.0
	51	室外機51	62.4	*1	終 日	258.4	213.3	138.4	14.2	15.8	19.6
	52	室外機52	61.9	*1	終 日	248.7	197.2	130.2	14.0	16.0	19.6
	53	室外機53	62.4	*1	終 日	239.9	181.5	124.2	14.8	17.2	20.5
	54	室外機54	50.1	*1	終 日	230.6	167.1	122.1	2.8	5.6	8.4
	55	室外機55	57.6	*1	終 日	230.1	166.0	121.9	10.4	13.2	15.9
	56	室外機56	58.1	*1	終 日	229.6	165.0	121.8	10.9	13.8	16.4
	57	室外機57	62.4	*1	終 日	213.1	199.8	155.5	15.8	16.4	18.6
	58	室外機58	61.9	*1	終 日	223.1	214.3	160.6	14.9	15.3	17.8
	59	室外機59	62.4	*1	終 日	234.1	229.3	167.4	15.0	15.2	17.9
	60	室外機60	62.4	*1	終 日	230.1	230.0	170.3	15.2	15.2	17.8
	61	室外機61	61.9	*1	終 日	219.1	215.2	163.8	15.1	15.2	17.6
	62	室外機62	62.4	*1	終 日	209.0	200.8	158.9	16.0	16.3	18.4
	63	室外機63	58.1	*1	終 日	198.7	188.1	157.6	12.1	12.6	14.1
	64	室外機64	58.1	*1	終 日	198.0	187.1	157.5	12.2	12.7	14.2
	65	室外機65	58.1	*1	終 日	197.3	186.0	157.3	12.2	12.7	14.2
	66	室外機66	62.4	*1	終 日	186.3	220.4	187.5	17.0	15.5	16.9
	67	室外機67	61.9	*1	終 日	197.6	233.6	191.7	16.0	14.5	16.2
	68	室外機68	61.9	*1	終 日	210.0	247.6	197.5	15.5	14.0	16.0
	69	室外機69	62.4	*1	終 日	206.1	248.8	200.7	16.1	14.5	16.3
	70	室外機70	62.4	*1	終 日	193.8	235.3	195.2	16.7	15.0	16.6
	71	室外機71	62.4	*1	終 日	182.2	222.1	191.1	17.2	15.5	16.8
	72	室外機72	62.4	*1	終 日	187.2	270.7	231.0	17.0	13.8	15.1
	73	室外機73	62.4	*1	終 日	183.0	272.3	234.6	17.2	13.7	15.0
	74	室外機74	62.4	*1	終 日	169.3	260.3	230.1	17.8	14.1	15.2
	75	室外機75	62.4	*1	終 日	156.1	248.6	226.7	18.5	14.5	15.3
	76	室外機76	51.1	*1	終 日	135.6	267.8	253.3	8.5	2.5	3.0
	77	室外機77	58.1	*1	終 日	145.6	275.7	255.6	14.8	9.3	9.9
	78	冷凍冷蔵庫屋外機1	54.1	*1	終 日	133.0	267.2	254.0	11.6	5.6	6.0
	79	冷凍冷蔵庫屋外機2	60.2	*1	終 日	129.9	264.2	252.9	17.9	11.8	12.1
	80	冷凍冷蔵庫屋外機3	61.0	*1	終 日	126.7	261.9	252.6	18.9	12.6	13.0
	81	冷凍冷蔵庫屋外機4	61.0	*1	終 日	123.5	259.6	252.2	19.2	12.7	13.0
	82	冷凍冷蔵庫屋外機5	61.6	*1	終 日	120.5	257.5	252.0	20.0	13.4	13.6

*1 メーカー提供データより

*5 各予測地点における等価騒音レベル (dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定 常 騒 音	83	冷凍冷蔵庫屋外機6	56.8	*1	終 日	148.3	277.5	256.1	13.4	7.9	8.6
	84	冷凍冷蔵庫屋外機7	56.8	*1	終 日	144.1	274.5	255.2	13.6	8.0	8.7
	85	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.8	*1	終 日	140.9	272.2	254.6	13.8	8.1	8.7
	86	冷凍冷蔵庫屋外機9	61.0	*1	終 日	138.1	270.0	254.1	18.2	12.4	12.9
	87	冷凍冷蔵庫屋外機10	60.2	*1	終 日	136.4	268.9	253.8	17.5	11.6	12.1
	88	冷凍冷蔵庫屋外機11	55.6	*1	終 日	134.5	267.5	253.5	13.0	7.1	7.5
	89	冷凍冷蔵庫屋外機12	61.0	*1	終 日	133.5	266.7	253.4	18.5	12.5	12.9
	90	冷凍冷蔵庫屋外機13	55.6	*1	終 日	170.3	294.0	262.0	11.0	6.2	7.2
	91	排気口1	41.0	*1	終 日	305.1	223.9	122.9	－	－	－
	92	排気口2	61.5	*1	終 日	304.2	224.1	123.6	11.8	14.5	19.7
	93	排気口3	45.0	*1	終 日	302.7	224.5	124.7	－	－	3.1
	94	排気口4	45.0	*1	終 日	300.6	225.0	126.4	－	－	3.0
	95	排気口5	61.5	*1	終 日	296.5	221.6	124.9	12.1	14.6	19.6
	96	排気口6	50.5	*1	終 日	206.4	288.2	239.4	4.2	1.3	2.9
	97	排気口7	54.5	*1	終 日	200.8	289.9	243.8	8.4	5.3	6.8
	98	排気口8	54.5	*1	終 日	197.7	291.3	246.6	8.6	5.2	6.7
	99	排気口9	54.5	*1	終 日	161.6	285.8	257.8	10.3	5.4	6.3
	100	排気口10	54.5	*1	終 日	151.7	278.4	255.3	10.9	5.6	6.4
	101	排気口11	54.5	*1	終 日	149.8	277.1	255.0	11.0	5.6	6.4
	102	排気口12	45.0	*1	終 日	137.0	267.8	252.6	2.3	－	－
変 動 騒 音	103	キュービクル1	51.3	*2	終 日	97.0	263.8	268.5	11.6	2.9	2.7
	104	キュービクル2	51.8	*2	終 日	331.8	257.8	148.5	1.4	3.6	8.4
※ 来客車両走行音			74.0	*3	261台×1～2回	－	－	－	29.2	34.4	40.0
夜間(午後10時～午前6時)						予測地点A		予測地点B		予測地点C	
等価騒音レベル						34.6dB		36.9dB		43.5dB	
地域の類型						B類型		B類型		B類型	
環境基準値						45dB		45dB		45dB	

変：変動騒音を示す。

*1 メーカー提供データより

*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*3 「ASJ Model 2003」より

*4 騒音予測地点A～Cは資料－6に示す。

*5 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

〔評価〕

予測の結果、「夜間」の等価騒音レベルは全ての地点において基準値を満足するものであり、変更計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

3 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠〔規則§4 I ⑪〕
《夜間（午後10時～午前6時）において発生することが見込まれる騒音》

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a地点	b地点	c地点	a地点	b地点	c地点
定	11	室外機11	58.1	*1	終日	146.3	213.6	189.7	9.7	6.4	7.4
	12	室外機12	58.1	*1	終日	305.6	117.0	18.9	8.4	16.7	32.6
	13	室外機13	58.1	*1	終日	305.9	118.2	19.7	8.4	16.6	32.2
	14	室外機14	58.1	*1	終日	306.3	119.7	20.7	8.4	16.5	31.8
	15	室外機15	48.1	*1	終日	306.7	121.1	21.5	-	6.4	21.5
	16	室外機16	57.6	*1	終日	307.1	122.3	22.5	7.9	15.9	30.6
	17	室外機17	58.1	*1	終日	307.5	123.5	23.4	8.3	16.3	30.7
	18	室外機18	58.1	*1	終日	316.9	149.1	45.9	8.1	14.6	24.9
	19	室外機19	58.1	*1	終日	324.0	166.8	63.1	7.9	13.7	22.1
	20	室外機20	58.1	*1	終日	331.8	184.4	80.3	7.7	12.8	20.0
常	21	室外機21	62.4	*1	終日	288.4	147.3	57.4	13.2	19.0	27.2
	22	室外機22	61.9	*1	終日	295.7	164.3	70.2	12.5	17.6	25.0
	23	室外機23	62.4	*1	終日	304.1	181.9	85.1	12.7	17.2	23.8
	24	室外機24	62.4	*1	終日	299.8	181.1	85.8	12.9	17.2	23.7
	25	室外機25	61.9	*1	終日	291.5	163.8	71.7	12.6	17.6	24.8
	26	室外機26	62.4	*1	終日	284.0	146.4	59.2	13.3	19.1	27.0
	27	室外機27	58.1	*1	終日	278.5	138.5	56.3	9.2	15.3	23.1
	28	室外機28	58.1	*1	終日	278.0	137.2	55.7	9.2	15.4	23.2
	29	室外機29	58.1	*1	終日	277.6	135.9	55.1	9.2	15.4	23.3
	30	室外機30	62.4	*1	終日	256.2	159.0	87.2	14.2	18.4	23.6
騒音	31	室外機31	61.9	*1	終日	264.2	174.7	95.9	13.5	17.1	22.3
	32	室外機32	62.4	*1	終日	273.4	191.2	107.2	13.7	16.8	21.8
	33	室外機33	62.4	*1	終日	269.4	191.4	109.3	13.8	16.8	21.6
	34	室外機34	61.9	*1	終日	260.0	174.9	98.4	13.6	17.0	22.0
	35	室外機35	62.4	*1	終日	251.7	159.1	90.0	14.4	18.4	23.3
	36	室外機36	58.1	*1	終日	247.1	152.0	87.9	10.2	14.5	19.2
	37	室外機37	58.1	*1	終日	246.6	151.0	87.6	10.3	14.5	19.2
	38	室外機38	58.1	*1	終日	246.2	150.2	87.3	10.3	14.6	19.3
	39	室外機39	58.1	*1	終日	245.7	149.2	87.0	10.3	14.6	19.3
	40	室外機40	47.0	*1	終日	245.3	148.4	86.6	-	3.6	8.2
	41	室外機41	62.4	*1	終日	227.8	174.6	116.4	15.2	17.6	21.1
	42	室外機42	61.9	*1	終日	237.2	189.5	123.4	14.4	16.3	20.1
	43	室外機43	62.4	*1	終日	247.3	204.7	132.3	14.5	16.2	20.0
	44	室外機44	51.1	*1	終日	252.7	206.7	131.8	3.0	4.8	8.7
	45	室外機45	48.1	*1	終日	253.5	207.8	132.5	0.0	1.7	5.7
	46	室外機46	50.1	*1	終日	253.9	208.5	132.9	2.0	3.7	7.6
	47	室外機47	58.1	*1	終日	255.0	209.4	133.4	10.0	11.7	15.6
	48	室外機48	51.1	*1	終日	246.2	213.2	141.0	3.3	4.5	8.1
	49	室外機49	47.0	*1	終日	245.5	212.3	140.4	-	0.5	4.1
	50	室外機50	51.1	*1	終日	244.8	211.3	139.8	3.3	4.6	8.2
	51	室外機51	62.4	*1	終日	243.2	205.3	134.8	14.7	16.2	19.8
	52	室外機52	61.9	*1	終日	232.9	190.3	126.3	14.6	16.3	19.9
	53	室外機53	62.4	*1	終日	223.7	175.9	119.8	15.4	17.5	20.8
	54	室外機54	50.1	*1	終日	214.0	163.2	117.4	3.5	5.8	8.7
	55	室外機55	57.6	*1	終日	213.4	162.2	117.2	11.0	13.4	16.2
	56	室外機56	58.1	*1	終日	212.9	161.3	117.0	11.5	13.9	16.7
	57	室外機57	62.4	*1	終日	197.6	197.6	151.0	16.5	16.5	18.8
	58	室外機58	61.9	*1	終日	208.1	210.7	156.3	15.5	15.4	18.0
	59	室外機59	62.4	*1	終日	219.7	224.6	163.5	15.6	15.4	18.1
	60	室外機60	62.4	*1	終日	215.8	225.7	166.3	15.7	15.3	18.0
	61	室外機61	61.9	*1	終日	204.2	212.2	159.5	15.7	15.4	17.8

*1 メーカー提供データより

*5 各予測地点における騒音レベル (dB) 欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
定	62	室外機62	62.4	*1	終 日	193.5	199.2	154.4	16.7	16.4	18.6
	63	室外機63	58.1	*1	終 日	182.6	188.3	152.8	12.9	12.6	14.4
	64	室外機64	58.1	*1	終 日	181.9	187.4	152.7	12.9	12.6	14.4
	65	室外機65	58.1	*1	終 日	181.2	186.5	152.5	12.9	12.7	14.4
	66	室外機66	62.4	*1	終 日	171.7	221.3	182.9	17.7	15.5	17.2
	67	室外機67	61.9	*1	終 日	183.7	233.0	187.3	16.6	14.6	16.4
	68	室外機68	61.9	*1	終 日	196.8	245.7	193.3	16.0	14.1	16.2
	69	室外機69	62.4	*1	終 日	193.1	247.4	196.5	16.7	14.5	16.5
	70	室外機70	62.4	*1	終 日	180.1	235.1	190.8	17.3	15.0	16.8
	71	室外機71	62.4	*1	終 日	167.7	223.4	186.5	17.9	15.4	17.0
	72	室外機72	62.4	*1	終 日	175.9	271.5	226.7	17.5	13.7	15.3
	73	室外機73	62.4	*1	終 日	171.9	273.5	230.2	17.7	13.7	15.2
	74	室外機74	62.4	*1	終 日	157.5	262.8	225.5	18.5	14.0	15.3
	75	室外機75	62.4	*1	終 日	143.3	252.5	222.0	19.3	14.4	15.5
	76	室外機76	51.1	*1	終 日	124.7	273.5	248.4	9.2	2.4	3.2
	77	室外機77	58.1	*1	終 日	135.4	280.5	250.9	15.5	9.1	10.1
	78	冷凍冷蔵庫屋外機1	54.1	*1	終 日	122.0	273.2	249.1	12.4	5.4	6.2
	79	冷凍冷蔵庫屋外機2	60.2	*1	終 日	118.7	270.5	248.0	18.7	11.6	12.3
	80	冷凍冷蔵庫屋外機3	61.0	*1	終 日	115.2	268.5	247.6	19.8	12.4	13.1
	81	冷凍冷蔵庫屋外機4	61.0	*1	終 日	111.7	266.6	247.3	20.0	12.5	13.1
騒	82	冷凍冷蔵庫屋外機5	61.6	*1	終 日	108.4	264.8	247.0	20.9	13.1	13.7
	83	冷凍冷蔵庫屋外機6	56.8	*1	終 日	138.3	282.1	251.4	14.0	7.8	8.8
	84	冷凍冷蔵庫屋外機7	56.8	*1	終 日	133.8	279.4	250.5	14.3	7.9	8.8
	85	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.8	*1	終 日	130.4	277.4	249.8	14.5	7.9	8.8
	86	冷凍冷蔵庫屋外機9	61.0	*1	終 日	127.4	275.6	249.3	18.9	12.2	13.1
	87	冷凍冷蔵庫屋外機10	60.2	*1	終 日	125.6	274.5	249.0	18.2	11.4	12.3
	88	冷凍冷蔵庫屋外機11	55.6	*1	終 日	123.6	273.3	248.7	13.8	6.9	7.7
	89	冷凍冷蔵庫屋外機12	61.0	*1	終 日	122.4	272.7	248.5	19.2	12.3	13.1
	90	冷凍冷蔵庫屋外機13	55.6	*1	終 日	161.4	296.7	257.5	11.4	6.2	7.4
	91	排気口1	41.0	*1	終 日	289.7	210.7	120.7	—	—	—
	92	排気口2	61.5	*1	終 日	288.8	211.0	121.4	12.3	15.0	19.8
	93	排気口3	45.0	*1	終 日	287.4	211.6	122.5	—	—	3.2
	94	排気口4	45.0	*1	終 日	285.4	212.4	124.1	—	—	3.1
	95	排気口5	61.5	*1	終 日	281.2	209.3	122.5	12.5	15.1	19.7
	96	排気口6	50.5	*1	終 日	196.0	287.4	235.3	4.7	1.3	3.1
	97	排気口7	54.5	*1	終 日	190.7	289.7	239.6	8.9	5.3	6.9
	98	排気口8	54.5	*1	終 日	187.8	291.4	242.4	9.0	5.2	6.8
	99	排気口9	54.5	*1	終 日	152.1	289.2	253.3	10.9	5.3	6.4
	100	排気口10	54.5	*1	終 日	141.7	282.6	250.6	11.5	5.5	6.5
音	101	排気口11	54.5	*1	終 日	139.7	281.5	250.3	11.6	5.5	6.5
	102	排気口12	45.0	*1	終 日	126.1	273.4	247.8	3.0	—	—
	103	キュービクル1	51.3	*2	終 日	85.4	273.2	263.3	12.7	2.6	2.9
	104	キュービクル2	51.8	*2	終 日	317.2	243.2	147.3	1.8	4.1	8.4
変 動 騒 音	※	東客車両走行音（線分番号1-1）	74.0	*3	261台×2回	213.8	84.9	135.0	27.4	35.4	31.4
	※	東客車両走行音（線分番号1-2）	74.0	*3	261台×2回	213.1	86.9	126.9	27.4	35.2	31.9
	※	東客車両走行音（線分番号1-3）	74.0	*3	261台×2回	213.0	90.3	119.3	27.4	34.9	32.5
	※	東客車両走行音（線分番号2-1）	74.0	*3	261台×2回	220.4	86.9	108.9	27.1	35.2	33.3
	※	東客車両走行音（線分番号2-2）	74.0	*3	261台×2回	234.7	76.7	95.7	26.6	36.3	34.4
	※	東客車両走行音（線分番号2-3）	74.0	*3	261台×2回	249.1	67.9	82.8	26.1	37.4	35.6
	※	東客車両走行音（線分番号3-1）	74.0	*3	261台×2回	264.2	61.2	70.0	25.6	38.3	37.1
	※	東客車両走行音（線分番号3-2）	74.0	*3	261台×2回	280.0	57.8	58.1	25.1	38.8	38.7
	※	東客車両走行音（線分番号3-3）	74.0	*3	261台×2回	295.8	58.7	48.6	24.6	38.6	40.3

*1 メーカー提供データより

*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*3 「ASJ Model 2003」より

*5 各予測地点における騒音レベル（dB）欄に示す記号「—」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
変動騒音	※	来客車両走行音（線分番号4-1）	74.0	*3	261台×1回	302.8	55.3	50.6	24.4	39.1	39.9
	※	来客車両走行音（線分番号4-2）	74.0	*3	261台×1回	301.2	44.3	61.6	24.4	41.1	38.2
	※	来客車両走行音（線分番号4-3）	74.0	*3	261台×1回	300.0	33.4	72.4	24.5	43.5	36.8
	※	来客車両走行音（線分番号5-1）	74.0	*3	261台×1回	299.3	23.3	82.6	24.5	46.7	35.7
	※	来客車両走行音（線分番号5-2）	74.0	*3	261台×1回	298.7	14.0	91.9	24.5	51.1	34.7
	※	来客車両走行音（線分番号5-3）	74.0	*3	261台×1回	298.6	4.8	101.3	24.5	60.4	33.9
	※	来客車両走行音（線分番号6-1）	74.0	*3	261台×2回	303.8	61.7	44.2	24.3	38.2	41.1
	※	来客車両走行音（線分番号6-2）	74.0	*3	261台×2回	304.1	63.6	42.3	24.3	37.9	41.5
	※	来客車両走行音（線分番号6-3）	74.0	*3	261台×2回	304.4	65.5	40.4	24.3	37.7	41.9
	※	来客車両走行音（線分番号7-1）	74.0	*3	261台×2回	305.4	71.9	34.1	24.3	36.9	43.3
	※	来客車両走行音（線分番号7-2）	74.0	*3	261台×2回	307.2	82.7	23.4	24.3	35.6	46.6
	※	来客車両走行音（線分番号7-3）	74.0	*3	261台×2回	309.4	93.5	13.1	24.2	34.6	51.7
	※	来客車両走行音（線分番号8-1）	74.0	*3	261台×2回	312.1	104.7	5.1	24.1	33.6	59.8
	※	来客車両走行音（線分番号8-2）	74.0	*3	261台×2回	315.1	116.3	12.0	24.0	32.7	52.4
	※	来客車両走行音（線分番号8-3）	74.0	*3	261台×2回	318.6	127.8	22.9	23.9	31.9	46.8
	※	来客車両走行音（線分番号9-1）	74.0	*3	261台×2回	322.5	139.5	34.4	23.8	31.1	43.3
	※	来客車両走行音（線分番号9-2）	74.0	*3	261台×2回	327.0	151.5	46.3	23.7	30.4	40.7
	※	来客車両走行音（線分番号9-3）	74.0	*3	261台×2回	331.8	163.3	58.1	23.6	29.7	38.7
	※	来客車両走行音（線分番号10-1）	74.0	*3	261台×2回	337.1	175.4	70.1	23.4	29.1	37.1
	※	来客車両走行音（線分番号10-2）	74.0	*3	261台×2回	342.7	187.5	82.2	23.3	28.5	35.7
	※	来客車両走行音（線分番号10-3）	74.0	*3	261台×2回	348.6	199.6	94.3	23.2	28.0	34.5
	※	来客車両走行音（線分番号11-1）	74.0	*3	261台×2回	303.5	98.7	13.8	24.4	34.1	51.2
	※	来客車両走行音（線分番号11-2）	74.0	*3	261台×2回	289.1	100.1	27.6	24.8	34.0	45.2
	※	来客車両走行音（線分番号11-3）	74.0	*3	261台×2回	274.7	103.5	42.1	25.2	33.7	41.5
	※	来客車両走行音（線分番号12-1）	74.0	*3	261台×2回	261.3	108.5	55.8	25.7	33.3	39.1
	※	来客車両走行音（線分番号12-2）	74.0	*3	261台×2回	248.8	114.5	68.8	26.1	32.8	37.2
	※	来客車両走行音（線分番号12-3）	74.0	*3	261台×2回	236.2	121.7	81.8	26.5	32.3	35.7
	※	来客車両走行音（線分番号13-1）	74.0	*3	261台×2回	222.3	130.8	96.3	27.1	31.7	34.3
	※	来客車両走行音（線分番号13-2）	74.0	*3	261台×2回	207.0	141.9	112.4	27.7	31.0	33.0
	※	来客車両走行音（線分番号13-3）	74.0	*3	261台×2回	191.8	153.9	128.6	28.3	30.3	31.8
	※	来客車両走行音（線分番号14-1）	74.0	*3	261台×2回	177.5	166.0	144.0	29.0	29.6	30.8
	※	来客車両走行音（線分番号14-2）	74.0	*3	261台×2回	164.1	178.1	158.6	29.7	29.0	30.0
	※	来客車両走行音（線分番号14-3）	74.0	*3	261台×2回	150.9	190.5	173.3	30.4	28.4	29.2
	※	来客車両走行音（線分番号15-1）	74.0	*3	261台×2回	138.4	202.8	187.5	31.2	27.9	28.5
	※	来客車両走行音（線分番号15-2）	74.0	*3	261台×2回	126.7	214.8	201.2	31.9	27.4	27.9
	※	来客車両走行音（線分番号15-3）	74.0	*3	261台×2回	115.4	227.1	214.9	32.8	26.9	27.4
	※	来客車両走行音（線分番号16-1）	74.0	*3	261台×2回	106.9	231.2	221.9	33.4	26.7	27.1
	※	来客車両走行音（線分番号16-2）	74.0	*3	261台×2回	101.3	227.3	222.7	33.9	26.9	27.0
	※	来客車両走行音（線分番号16-3）	74.0	*3	261台×2回	96.4	223.8	223.9	34.3	27.0	27.0
	※	来客車両走行音（線分番号17-1）	74.0	*3	261台×2回	92.3	220.7	225.5	34.7	27.1	26.9
	※	来客車両走行音（線分番号17-2）	74.0	*3	261台×2回	89.1	218.0	227.5	35.0	27.2	26.9
	※	来客車両走行音（線分番号17-3）	74.0	*3	261台×2回	87.0	215.8	230.0	35.2	27.3	26.8
	※	来客車両走行音（線分番号18-1）	74.0	*3	261台×2回	93.2	208.1	224.8	34.6	27.6	27.0
	※	来客車両走行音（線分番号18-2）	74.0	*3	261台×2回	107.0	194.5	211.6	33.4	28.2	27.5
	※	来客車両走行音（線分番号18-3）	74.0	*3	261台×2回	120.7	181.0	198.6	32.4	28.8	28.0
	※	来客車両走行音（線分番号19-1）	74.0	*3	261台×2回	131.2	170.8	188.7	31.6	29.4	28.5
	※	来客車両走行音（線分番号19-2）	74.0	*3	261台×2回	138.3	163.9	182.1	31.2	29.7	28.8
	※	来客車両走行音（線分番号19-3）	74.0	*3	261台×2回	145.4	157.0	175.5	30.7	30.1	29.1
	※	来客車両走行音（線分番号20-1）	74.0	*3	261台×2回	156.7	145.2	166.0	30.1	30.8	29.6
	※	来客車両走行音（線分番号20-2）	74.0	*3	261台×2回	172.3	128.7	154.3	29.3	31.8	30.2
	※	来客車両走行音（線分番号20-3）	74.0	*3	261台×2回	188.0	112.3	143.5	28.5	33.0	30.9
	※	来客車両走行音（線分番号21-1）	74.0	*3	261台×2回	127.9	175.1	190.8	31.9	29.1	28.4
	※	来客車両走行音（線分番号21-2）	74.0	*3	261台×2回	128.6	177.2	188.8	31.8	29.0	28.5
	※	来客車両走行音（線分番号21-3）	74.0	*3	261台×2回	130.0	179.4	186.7	31.7	28.9	28.6

*3「ASJ Model 2003」より

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
変 動 騒 音	※	来客車両走行音（線分番号22-1）	74.0	*3	261台×2回	130.9	181.0	185.7	31.7	28.8	28.6
	※	来客車両走行音（線分番号22-2）	74.0	*3	261台×2回	131.3	181.7	185.3	31.6	28.8	28.6
	※	来客車両走行音（線分番号22-3）	74.0	*3	261台×2回	131.8	182.3	184.9	31.6	28.8	28.7
	※	来客車両走行音（線分番号23-1）	74.0	*3	261台×2回	133.7	184.7	183.6	31.5	28.7	28.7
	※	来客車両走行音（線分番号23-2）	74.0	*3	261台×2回	137.4	189.1	181.9	31.2	28.5	28.8
	※	来客車両走行音（線分番号23-3）	74.0	*3	261台×2回	141.9	194.1	180.9	31.0	28.2	28.9
	※	来客車両走行音（線分番号24-1）	74.0	*3	261台×2回	139.1	175.9	177.6	31.1	29.1	29.0
	※	来客車両走行音（線分番号24-2）	74.0	*3	261台×2回	153.3	162.4	163.3	30.3	29.8	29.7
	※	来客車両走行音（線分番号24-3）	74.0	*3	261台×2回	167.5	149.2	149.2	29.5	30.5	30.5
	※	来客車両走行音（線分番号25-1）	74.0	*3	261台×2回	182.5	135.6	134.4	28.8	31.4	31.4
	※	来客車両走行音（線分番号25-2）	74.0	*3	261台×2回	198.4	121.7	119.0	28.0	32.3	32.5
	※	来客車両走行音（線分番号25-3）	74.0	*3	261台×2回	214.5	108.4	103.7	27.4	33.3	33.7
	※	来客車両走行音（線分番号26-1）	74.0	*3	261台×2回	223.4	105.7	94.2	27.0	33.5	34.5
	※	来客車両走行音（線分番号26-2）	74.0	*3	261台×2回	225.7	113.3	90.9	26.9	32.9	34.8
	※	来客車両走行音（線分番号26-3）	74.0	*3	261台×2回	228.4	121.4	88.8	26.8	32.3	35.0
	※	来客車両走行音（線分番号27-1）	74.0	*3	261台×2回	228.9	97.3	90.4	26.8	34.2	34.9
	※	来客車両走行音（線分番号27-2）	74.0	*3	261台×2回	241.8	88.2	78.8	26.3	35.1	36.1
	※	来客車両走行音（線分番号27-3）	74.0	*3	261台×2回	254.7	80.2	67.8	25.9	35.9	37.4
	※	来客車両走行音（線分番号28-1）	74.0	*3	261台×2回	297.3	66.3	41.0	24.5	37.6	41.7
	※	来客車両走行音（線分番号28-2）	74.0	*3	261台×2回	282.8	68.4	47.5	25.0	37.3	40.5
	※	来客車両走行音（線分番号28-3）	74.0	*3	261台×2回	268.4	73.3	57.1	25.4	36.7	38.9
音	※	来客車両走行音（線分番号29-1）	74.0	*3	261台×2回	137.7	172.8	179.0	31.2	29.2	28.9
	※	来客車両走行音（線分番号29-2）	74.0	*3	261台×2回	152.2	157.0	165.3	30.4	30.1	29.6
	※	来客車両走行音（線分番号29-3）	74.0	*3	261台×2回	166.8	141.2	152.0	29.6	31.0	30.4
	※	来客車両走行音（線分番号30-1）	74.0	*3	261台×2回	206.8	99.3	120.2	27.7	34.1	32.4
	※	来客車両走行音（線分番号30-2）	74.0	*3	261台×2回	193.6	112.9	130.0	28.3	32.9	31.7
	※	来客車両走行音（線分番号30-3）	74.0	*3	261台×2回	180.7	126.5	140.2	28.9	32.0	31.1
夜間(午後10時～午前6時)						a 地点		b 地点		c 地点	
最大値のレベル						35.2dB		60.4dB		59.8dB	
区域の種別						第2種区域		第2種区域		第2種区域	
規制基準値						45dB		45dB		45dB	

*3 「ASJ Model 2003」より

*4 騒音予測地点 a～c は、資料－6 に示す。

<評価>

予測の結果、b 及び c 地点において来客車両走行音の影響により基準値を上回ることが予測された。

※特別な事情による発生する騒音ごとの予測

該当なし

発生する騒音ごとの予測方法

該当なし

[規制値を越す場合の対策（または対策不要の理由）]

店舗敷地境界上で基準値を超過する騒音発生源について、近接して立地する保全対象側（B及びC地点）にて再予測を行った結果、C地点において基準値を上回ることが予測された。

自動車走行音の影響を抑制すべく、駐車場内に徐行運転（10km/h以下）やアイドリング禁止を励行する旨の看板を設置して来店者に騒音防止の意識を周知しており、苦情等の発生もない。

今後、万一、近隣住民よりご意見を頂いた場合には、状況を確認し、明らかに当該店舗が起因している場合には、誠意を持って可能な対応をいたします。

B地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離(m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
	番号	機器名称	高さ						
	※	来客車両走行音（線分番号5-1）	-2.2	69.0	46.7	33.4	-	35.6	45
	※	来客車両走行音（線分番号5-2）	-2.5	69.0	38.1	31.6	-	37.4	
	※	来客車両走行音（線分番号5-3）	-2.8	69.0	30.1	29.6	-	39.4	

C地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離(m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
	番号	機器名称	高さ						
	※	来客車両走行音（線分番号7-2）	-0.4	69.0	26.7	28.5	-	40.5	45
	※	来客車両走行音（線分番号7-3）	0.1	69.0	17.3	24.8	-	44.2	
	※	来客車両走行音（線分番号8-1）	0.4	69.0	11.0	20.8	-	48.2	
	※	来客車両走行音（線分番号8-2）	0.4	69.0	14.4	23.2	-	45.8	
	※	来客車両走行音（線分番号8-3）	0.5	69.0	23.5	27.4	-	41.6	
	※	来客車両走行音（線分番号11-1）	0.3	69.0	33.2	30.4	-	38.6	
	※	来客車両走行音（線分番号11-2）	0.4	69.0	47.5	33.5	-	35.5	

4 騒音の予測と騒音対策

(1) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
1	室外機1	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
2	室外機2	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
3	室外機3	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
4	室外機4	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
5	室外機5	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
6	室外機6	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
7	室外機7	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
8	室外機8	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
9	室外機9	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
10	室外機10	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
11	室外機11	AO-AH402M	有	圧縮機出力1.1kW	53.0	
12	室外機12	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
13	室外機13	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
14	室外機14	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
15	室外機15	ROA-AP805HS	有	圧縮機出力1.4kW	48.1	
16	室外機16	ROB-AP2804HS	有	圧縮機出力(2.7+2.7)kW	57.6	
17	室外機17	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
18	室外機18	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
19	室外機19	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
20	室外機20	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
21	室外機21	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
22	室外機22	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
23	室外機23	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
24	室外機24	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
25	室外機25	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
26	室外機26	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
27	室外機27	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
28	室外機28	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
29	室外機29	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
30	室外機30	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
31	室外機31	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
32	室外機32	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
33	室外機33	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
34	室外機34	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
35	室外機35	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
36	室外機36	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
37	室外機37	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
38	室外機38	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
39	室外機39	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
40	室外機40	ROA-AP405HS1	有	圧縮機出力1.1kW	47.0	
41	室外機41	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
42	室外機42	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
43	室外機43	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
44	室外機44	ROA-AP1605HS	有	圧縮機出力3.1kW	51.1	
45	室外機45	ROA-AP805HS	有	圧縮機出力1.4kW	48.1	
46	室外機46	ROA-AP1125HS	有	圧縮機出力1.7kW	50.1	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
47	室外機47	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
48	室外機48	ROA-AP1605HS	有	圧縮機出力3.1kW	51.1	
49	室外機49	ROA-AP405HS1	有	圧縮機出力1.1kW	47.0	
50	室外機50	ROA-AP1605HS	有	圧縮機出力3.1kW	51.1	
51	室外機51	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
52	室外機52	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
53	室外機53	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
54	室外機54	ROA-AP1125HS	有	圧縮機出力1.7kW	50.1	
55	室外機55	ROB-AP2804HS	有	圧縮機出力(2.7+2.7)kW	57.6	
56	室外機56	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
57	室外機57	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
58	室外機58	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
59	室外機59	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
60	室外機60	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
61	室外機61	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
62	室外機62	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
63	室外機63	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
64	室外機64	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
65	室外機65	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
66	室外機66	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
67	室外機67	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
68	室外機68	RDA-SPE4505EHT	有	圧縮機出力[(1.8+1.8)×2]kW	61.9	
69	室外機69	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
70	室外機70	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
71	室外機71	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
72	室外機72	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
73	室外機73	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
74	室外機74	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
75	室外機75	RDA-SPE5605EHT	有	圧縮機出力[(2.7+2.7)×2]kW	62.4	
76	室外機76	ROA-AP1605HS	有	圧縮機出力3.1kW	51.1	
77	室外機77	ROB-AP2805HS	有	圧縮機出力(2.7×2)kW	58.1	
78	冷凍冷蔵車屋外機1	OCU-KR300F	有	圧縮機出力1.45kW	54.1	・大きな騒音がでない形状を選択する。
79	冷凍冷蔵車屋外機2	OCU-KS2500MVF	有	圧縮機出力 (9.40+7.46) kW	60.2	
80	冷凍冷蔵車屋外機3	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
81	冷凍冷蔵車屋外機4	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
82	冷凍冷蔵車屋外機5	OCU-KS3500MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+9.40) kW	61.6	
83	冷凍冷蔵車屋外機6	OCU-KS600VFS	有	圧縮機出力4.89kW	56.8	
84	冷凍冷蔵車屋外機7	OCU-KS600VFS	有	圧縮機出力4.89kW	56.8	
85	冷凍冷蔵車屋外機8	OCU-KS600VFS	有	圧縮機出力4.89kW	56.8	
86	冷凍冷蔵車屋外機9	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
87	冷凍冷蔵車屋外機10	OCU-KS2000MVF	有	圧縮機出力 (7.46+6.00) kW	60.2	
88	冷凍冷蔵車屋外機11	OCU-KS1500MVF	有	圧縮機出力 (7.46+3.44) kW	55.6	
89	冷凍冷蔵車屋外機12	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
90	冷凍冷蔵車屋外機13	OCU-KS1500MVF	有	圧縮機出力 (7.46+3.44) kW	55.6	
91	排気口1	FY-32SG7	有	—	41.0	
92	排気口2	FY-50GSU3	有	出力0.3kW	61.5	
93	排気口3	FY-30GTU3	有	出力0.05kW	45.0	
94	排気口4	FY-30GTU3	有	出力0.05kW	45.0	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
95	排気口5	FY-50GSU3	有	出力0.3kW	61.5	・大きな騒音がでない形状を選択する。
96	排気口6	FY-35GTU3	有	出力0.08kW	50.5	
97	排気口7	FY-40GTV3	有	出力0.2kW	54.5	
98	排気口8	FY-40GTV3	有	出力0.2kW	54.5	
99	排気口9	FY-40GTV3	有	出力0.2kW	54.5	
100	排気口10	FY-40GTV3	有	出力0.2kW	54.5	
101	排気口11	FY-40GTV3	有	出力0.2kW	54.5	
102	排気口12	FY-30GTU3	有	出力0.05kW	45.0	無
103	キュービクル1	キュービクルa	有	—	51.3	
104	キュービクル2	キュービクルb	有	—	51.8	

(2) 駐車場の施設構造と騒音対策の概要

駐車場No.	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
駐車場	・特になし。	・繁忙期など混雑が見込まれる際には、交通整理員を配置して場内走行の円滑化を図り、渋滞による騒音の発生を抑制する。

(3) 廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

廃棄物収集場所の構造	回収時間帯	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
廃棄物等の保管施設No.1 (プレハブ)	8:00～18:00	・特になし。	・早朝、夜間には回収を行わない。 ・ゴミの排出量を減らし、収集時間を短縮できるよう努める。 ・業者には騒音抑制の意識を徹底させるとともに、エンジンの空ぶかしは行わないよう協力を要請する。
廃棄物等の保管施設No.2 (建物内)			
廃棄物等の保管施設No.3 (建物内)			
廃棄物等の保管施設No.4 (プレハブ)			

5 その他（特記事項）

特になし

〔 廃 棄 物 に 係 る 事 項 等 〕

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

〔規則 § 4 I ⑫〕

(1) 廃棄物等の排出量等の予測

(端数処理：四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積：S		指 針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.208	(1.248000 t)	1日	0.10	13.85m ³
	6,000m ² 超の部分	12,463千m ²	0.011	(0.137093 t)			
				計 1.385093 t			
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.007	(0.042000 t)	1日	0.10	0.79m ³
	6,000m ² 超の部分	12,463千m ²	0.003	(0.037389 t)			
				計 0.079389 t			
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.006	(0.036000 t)	1日	0.10	0.61m ³
	6,000m ² 超の部分	12,463千m ²	0.002	(0.024926 t)			
				計 0.060926 t			
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.020	(0.120000 t)	1日	0.01	15.74m ³
	6,000m ² 超の部分	12,463千m ²	0.003	(0.037389 t)			
				計 0.157389 t			
生ごみ等	6,000m ² 以下の部分	6,000千m ²	0.169	(1.014000 t)	1日	0.55	2.30m ³
	6,000m ² 超の部分	12,463千m ²	0.020	(0.249260 t)			
				計 1.26326 t			
その他の可燃性 廃棄物等	18,463千m ²		0.054	(0.997002 t)	1日	0.38	2.62m ³
					合 計		35.91m ³

〔見かけ比重について指針の数値によらない場合〕

該当なし

(2) 特別な事情による廃棄物等の排出量予測【特別な事情がある場合のみ記載】

該当なし

(3) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況【小売店舗以外の施設が有る場合のみ記載】

該当なし

(4) リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測【小売業者が廃棄物等の回収を行う場合のみ記載】

該当なし

(5) その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測

【（1）以外の廃棄物等の排出が見込まれる場合に記載】

該当なし

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物 種別	分別する 種類	施設 面積	施設 容量	管理上の対策			図面 No.
				悪臭発散 防止対策	汚水流出 防止対策	その他	
紙製廃棄物等	ダンボール	79.78㎡	143.5㎡	・密閉性が確保 された構造と している。	・特になし	・特になし	資料-7 参照
金属製廃棄物等	スチール缶 アルミ缶	19.02㎡	19.0㎡				
ガラス製廃棄物	ビン類						
プラスチック製 廃棄物	ペットボトル						
生ごみ等	生ごみ等	6.49㎡	9.7㎡				
その他の可燃性 廃棄物	紙くず等	6.00㎡	6.0㎡				
その他	—	—	—				
計		111.29㎡	178.2㎡				

3 その他（特記事項）

特になし

〔 街 並 み づ く り 等 へ の 配 慮 等 〕

1 街並みづくり等への配慮に関する事項

(1) 防犯対策への協力

駐車場の照明の設置	・ 駐車場内には適切に照明設備を配置することで死角を排除し、青少年のたまり場とならないよう配慮する。
警備員の巡回等	・ 従業員による定期的な店内巡回や声かけを行うことで、防犯に努める。
閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等	・ 特になし。
周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策	・ 従業員による店内及び駐車場内の巡回や声かけ等により、青少年の蟄集を防ぐよう配慮する。 ・ 店舗内における犯罪や少年非行防止の観点から、見通しを確保した商品陳列、防犯カメラの設置など万引き防止等の防犯対策を講じる。
その他防犯対策	・ 防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。

2 その他（特記事項）

特になし