（３）夜間の等価騒音レベルの予測

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 各予測地点における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |
| 定常騒音 | 1 | 室外機1 | 48.7 | *1 | 終　日 | 65.0 | 104.8 | 258.1 | 12.4 | 8.3 | 0.5 |
| | 2 | 室外機2 | 54.3 | *1 | 終　日 | 60.9 | 109.5 | 259.3 | 18.6 | 13.5 | 6.0 |
| | 3 | 室外機3 | 50.7 | *1 | 終　日 | 55.8 | 115.6 | 260.9 | 15.8 | 9.4 | 2.4 |
| | 4 | 室外機4 | 47.0 | *1 | 終　日 | 36.0 | 139.7 | 271.6 | 15.9 | 4.1 | － |
| | 5 | 室外機5 | 59.0 | *1 | 終　日 | 36.7 | 140.2 | 270.7 | 27.7 | 16.1 | 10.4 |
| | 6 | 室外機6 | 59.0 | *1 | 終　日 | 38.1 | 140.7 | 269.0 | 27.4 | 16.0 | 10.4 |
| | 7 | 室外機7 | 57.2 | *1 | 終　日 | 24.5 | 153.6 | 282.4 | 29.4 | 13.5 | 8.2 |
| | 8 | 室外機8 | 57.0 | *1 | 終　日 | 24.8 | 154.4 | 282.2 | 29.1 | 13.2 | 8.0 |
| | 9 | 室外機9 | 47.0 | *1 | 終　日 | 95.2 | 132.2 | 212.4 | 7.4 | 4.6 | 0.5 |
| | 10 | 室外機10 | 47.0 | *1 | 終　日 | 99.7 | 132.1 | 208.1 | 7.0 | 4.6 | 0.6 |
| | 11 | 室外機11 | 44.5 | *1 | 終　日 | 118.5 | 132.1 | 190.2 | 3.0 | 2.1 | － |
| | 12 | 室外機12 | 44.5 | *1 | 終　日 | 123.2 | 133.1 | 185.6 | 2.7 | 2.0 | － |
| | 13 | 室外機13 | 48.7 | *1 | 終　日 | 224.8 | 202.1 | 82.6 | 1.7 | 2.6 | 10.4 |
| | 14 | 室外機14 | 48.7 | *1 | 終　日 | 226.1 | 204.3 | 81.1 | 1.6 | 2.5 | 10.5 |
| | 15 | 室外機15 | 44.5 | *1 | 終　日 | 227.2 | 207.5 | 79.8 | － | － | 6.5 |
| | 16 | 室外機16 | 44.5 | *1 | 終　日 | 227.4 | 208.6 | 79.5 | － | － | 6.5 |
| | 17 | 室外機17 | 57.1 | *1 | 終　日 | 228.0 | 234.7 | 89.8 | 9.9 | 9.7 | 18.0 |
| | 18 | 室外機18 | 57.1 | *1 | 終　日 | 229.5 | 235.4 | 88.3 | 9.9 | 9.7 | 18.2 |
| | 19 | 室外機19 | 57.1 | *1 | 終　日 | 231.0 | 236.2 | 86.7 | 9.8 | 9.6 | 18.3 |
| | 20 | 室外機20 | 57.1 | *1 | 終　日 | 232.4 | 236.9 | 85.3 | 9.8 | 9.6 | 18.5 |
| | 21 | 室外機21 | 57.1 | *1 | 終　日 | 217.6 | 203.7 | 89.1 | 10.3 | 10.9 | 18.1 |
| | 22 | 室外機22 | 57.1 | *1 | 終　日 | 219.1 | 204.6 | 87.5 | 10.3 | 10.9 | 18.3 |
| | 23 | 室外機23 | 57.1 | *1 | 終　日 | 220.7 | 205.5 | 85.9 | 10.2 | 10.8 | 18.4 |
| | 24 | 室外機24 | 57.1 | *1 | 終　日 | 222.2 | 206.3 | 84.5 | 10.2 | 10.8 | 18.6 |
| | 25 | 室外機25 | 57.0 | *1 | 終　日 | 219.8 | 187.5 | 91.0 | 10.2 | 11.5 | 17.8 |
| | 26 | 室外機26 | 57.1 | *1 | 終　日 | 219.1 | 184.7 | 92.9 | 10.3 | 11.8 | 17.7 |
| | 27 | 室外機27 | 57.1 | *1 | 終　日 | 219.1 | 184.0 | 93.3 | 10.3 | 11.8 | 17.7 |
| | 28 | 室外機28 | 56.8 | *1 | 終　日 | 185.3 | 173.0 | 121.9 | 11.4 | 12.0 | 15.1 |
| | 29 | 室外機29 | 56.8 | *1 | 終　日 | 186.8 | 173.9 | 120.4 | 11.4 | 12.0 | 15.2 |
| | 30 | 室外機30 | 47.3 | *1 | 終　日 | 160.1 | 143.8 | 150.8 | 3.2 | 4.1 | 3.7 |
| | 31 | 室外機31 | 47.3 | *1 | 終　日 | 162.7 | 144.9 | 148.3 | 3.1 | 4.1 | 3.9 |
| | 32 | 室外機32 | 57.1 | *1 | 終　日 | 178.5 | 180.9 | 128.3 | 12.1 | 12.0 | 14.9 |
| | 33 | 室外機33 | 57.1 | *1 | 終　日 | 179.4 | 181.2 | 127.4 | 12.0 | 11.9 | 15.0 |
| | 34 | 室外機34 | 57.1 | *1 | 終　日 | 180.7 | 181.8 | 126.0 | 12.0 | 11.9 | 15.1 |
| | 35 | 室外機35 | 57.1 | *1 | 終　日 | 180.1 | 186.8 | 127.4 | 12.0 | 11.7 | 15.0 |
| | 36 | 室外機36 | 57.1 | *1 | 終　日 | 181.0 | 187.2 | 126.5 | 11.9 | 11.7 | 15.1 |
| | 37 | 室外機37 | 57.1 | *1 | 終　日 | 182.3 | 187.7 | 125.1 | 11.9 | 11.6 | 15.2 |
| | 38 | 室外機38 | 56.8 | *1 | 終　日 | 189.2 | 189.2 | 117.8 | 11.3 | 11.3 | 15.4 |
| | 39 | 室外機39 | 56.8 | *1 | 終　日 | 191.0 | 190.0 | 116.0 | 11.2 | 11.2 | 15.5 |
| | 40 | 室外機40 | 57.1 | *1 | 終　日 | 192.3 | 190.7 | 114.6 | 11.4 | 11.5 | 15.9 |
| | 41 | 室外機41 | 56.8 | *1 | 終　日 | 193.7 | 191.3 | 113.3 | 11.1 | 11.2 | 15.7 |
| | 42 | 室外機42 | 57.1 | *1 | 終　日 | 190.7 | 214.7 | 127.0 | 11.5 | 10.5 | 15.0 |
| | 43 | 室外機43 | 57.1 | *1 | 終　日 | 191.8 | 215.1 | 125.8 | 11.4 | 10.4 | 15.1 |
| | 44 | 室外機44 | 57.1 | *1 | 終　日 | 193.0 | 215.7 | 124.6 | 11.4 | 10.4 | 15.2 |
| | 45 | 室外機45 | 57.1 | *1 | 終　日 | 192.5 | 218.7 | 127.6 | 11.4 | 10.3 | 15.0 |
| | 46 | 室外機46 | 57.1 | *1 | 終　日 | 193.5 | 219.1 | 126.4 | 11.4 | 10.3 | 15.1 |
| | 47 | 室外機47 | 57.1 | *1 | 終　日 | 194.6 | 219.5 | 125.2 | 11.3 | 10.3 | 15.1 |
| | 48 | 室外機48 | 57.1 | *1 | 終　日 | 201.1 | 222.3 | 118.3 | 11.0 | 10.2 | 15.6 |
| | 49 | 室外機49 | 57.1 | *1 | 終　日 | 202.6 | 222.7 | 116.5 | 11.0 | 10.1 | 15.8 |
| | 50 | 室外機50 | 57.1 | *1 | 終　日 | 204.1 | 223.6 | 115.2 | 10.9 | 10.1 | 15.9 |
| | 51 | 室外機51 | 57.1 | *1 | 終　日 | 205.4 | 224.1 | 113.8 | 10.8 | 10.1 | 16.0 |
| | 52 | 室外機52 | 51.0 | *1 | 終　日 | 220.7 | 250.8 | 118.7 | 4.1 | 3.0 | 9.5 |

*1 メーカー提供データより
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 各予測地点における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |
| 定常騒音 | 53 | 室外機53 | 58.8 | *1 | 終日 | 193.2 | 236.7 | 143.9 | 13.1 | 11.3 | 15.6 |
| | 54 | 室外機54 | 58.0 | *1 | 終日 | 195.0 | 237.3 | 141.9 | 12.2 | 10.5 | 15.0 |
| | 55 | 室外機55 | 48.3 | *1 | 終日 | 203.1 | 240.0 | 132.8 | 2.1 | 0.7 | 5.8 |
| | 56 | 室外機56 | 47.3 | *1 | 終日 | 204.6 | 240.5 | 131.2 | 1.1 | － | 4.9 |
| | 57 | 室外機57 | 53.2 | *1 | 終日 | 205.3 | 240.8 | 130.4 | 7.0 | 5.6 | 10.9 |
| | 58 | 室外機58 | 53.2 | *1 | 終日 | 206.2 | 241.1 | 129.5 | 6.9 | 5.6 | 11.0 |
| | 59 | 室外機59 | 58.8 | *1 | 終日 | 180.4 | 233.2 | 158.8 | 13.7 | 11.4 | 14.8 |
| | 60 | 室外機60 | 58.8 | *1 | 終日 | 163.3 | 230.0 | 179.7 | 14.5 | 11.6 | 13.7 |
| | 61 | 室外機61 | 58.8 | *1 | 終日 | 164.5 | 230.1 | 178.3 | 14.5 | 11.6 | 13.8 |
| | 62 | 室外機62 | 57.1 | *1 | 終日 | 154.1 | 208.4 | 171.0 | 13.3 | 10.7 | 12.4 |
| | 63 | 室外機63 | 57.1 | *1 | 終日 | 155.1 | 208.5 | 169.8 | 13.3 | 10.7 | 12.5 |
| | 64 | 室外機64 | 57.1 | *1 | 終日 | 159.2 | 209.3 | 165.0 | 13.1 | 10.7 | 12.8 |
| | 65 | 室外機65 | 57.1 | *1 | 終日 | 160.2 | 209.5 | 163.8 | 13.0 | 10.7 | 12.8 |
| | 66 | 室外機66 | 57.1 | *1 | 終日 | 151.7 | 203.8 | 170.5 | 13.5 | 10.9 | 12.5 |
| | 67 | 室外機67 | 57.1 | *1 | 終日 | 152.7 | 204.0 | 169.3 | 13.4 | 10.9 | 12.5 |
| | 68 | 室外機68 | 57.1 | *1 | 終日 | 156.8 | 204.7 | 164.5 | 13.2 | 10.9 | 12.8 |
| | 69 | 室外機69 | 57.1 | *1 | 終日 | 157.9 | 205.0 | 163.3 | 13.1 | 10.9 | 12.8 |
| | 70 | 室外機70 | 57.1 | *1 | 終日 | 138.6 | 174.4 | 170.7 | 14.3 | 12.3 | 12.5 |
| | 71 | 室外機71 | 57.1 | *1 | 終日 | 139.9 | 174.6 | 169.4 | 14.2 | 12.3 | 12.5 |
| | 72 | 室外機72 | 57.1 | *1 | 終日 | 144.3 | 175.5 | 164.7 | 13.9 | 12.2 | 12.8 |
| | 73 | 室外機73 | 57.1 | *1 | 終日 | 145.5 | 175.7 | 163.4 | 13.8 | 12.2 | 12.8 |
| | 74 | 室外機74 | 57.1 | *1 | 終日 | 136.7 | 168.5 | 171.3 | 14.4 | 12.6 | 12.4 |
| | 75 | 室外機75 | 57.1 | *1 | 終日 | 137.9 | 168.7 | 170.0 | 14.3 | 12.6 | 12.5 |
| | 76 | 室外機76 | 57.1 | *1 | 終日 | 142.4 | 169.6 | 165.4 | 14.0 | 12.5 | 12.7 |
| | 77 | 室外機77 | 57.1 | *1 | 終日 | 143.6 | 169.9 | 164.1 | 14.0 | 12.5 | 12.8 |
| | 78 | 室外機78 | 56.8 | *1 | 終日 | 131.8 | 152.9 | 174.8 | 14.4 | 13.1 | 11.9 |
| | 79 | 室外機79 | 56.8 | *1 | 終日 | 133.1 | 153.2 | 173.5 | 14.3 | 13.1 | 12.0 |
| | 80 | 室外機80 | 56.8 | *1 | 終日 | 138.2 | 154.2 | 168.5 | 14.0 | 13.0 | 12.3 |
| | 81 | 室外機81 | 56.8 | *1 | 終日 | 140.0 | 154.6 | 166.7 | 13.9 | 13.0 | 12.4 |
| | 82 | 室外機82 | 57.1 | *1 | 終日 | 124.3 | 132.4 | 184.8 | 15.2 | 14.7 | 11.8 |
| | 83 | 室外機83 | 47.3 | *1 | 終日 | 116.1 | 130.5 | 192.8 | 6.0 | 5.0 | 1.6 |
| | 84 | 室外機84 | 53.2 | *1 | 終日 | 97.2 | 133.2 | 210.4 | 13.4 | 10.7 | 6.7 |
| | 85 | 室外機85 | 47.3 | *1 | 終日 | 98.6 | 133.4 | 209.0 | 7.4 | 4.8 | 0.9 |
| | 86 | 室外機86 | 56.8 | *1 | 終日 | 99.8 | 133.2 | 207.8 | 16.8 | 14.3 | 10.4 |
| | 87 | 室外機87 | 56.8 | *1 | 終日 | 100.8 | 133.2 | 206.9 | 16.7 | 14.3 | 10.5 |
| | 88 | 室外機88 | 53.2 | *1 | 終日 | 91.1 | 148.6 | 215.8 | 14.0 | 9.8 | 6.5 |
| | 89 | 室外機89 | 53.1 | *1 | 終日 | 99.0 | 149.4 | 207.9 | 13.2 | 9.6 | 6.7 |
| | 90 | 室外機90 | 56.8 | *1 | 終日 | 100.7 | 149.3 | 206.2 | 16.7 | 13.3 | 10.5 |
| | 91 | 室外機91 | 56.8 | *1 | 終日 | 101.7 | 149.3 | 205.1 | 16.7 | 13.3 | 10.6 |
| | 92 | 室外機92 | 52.0 | *1 | 終日 | 103.1 | 149.2 | 203.7 | 11.7 | 8.5 | 5.8 |
| | 93 | 室外機93 | 52.0 | *1 | 終日 | 104.3 | 149.2 | 202.5 | 11.6 | 8.5 | 5.9 |
| | 94 | 室外機94 | 54.0 | *1 | 終日 | 98.4 | 151.8 | 208.8 | 14.1 | 10.4 | 7.6 |
| | 95 | 室外機95 | 54.0 | *1 | 終日 | 99.5 | 150.8 | 207.6 | 14.0 | 10.4 | 7.7 |
| | 96 | 室外機96 | 52.0 | *1 | 終日 | 102.0 | 150.7 | 204.9 | 11.8 | 8.4 | 5.8 |
| | 97 | 室外機97 | 52.0 | *1 | 終日 | 103.5 | 150.6 | 203.4 | 11.7 | 8.4 | 5.8 |
| | 98 | 室外機98 | 57.1 | *1 | 終日 | 104.6 | 166.3 | 205.5 | 16.7 | 12.7 | 10.8 |
| | 99 | 室外機99 | 57.1 | *1 | 終日 | 105.5 | 166.3 | 204.5 | 16.6 | 12.7 | 10.9 |
| | 100 | 室外機100 | 57.1 | *1 | 終日 | 106.4 | 166.3 | 203.5 | 16.6 | 12.7 | 10.9 |
| | 101 | 室外機101 | 57.1 | *1 | 終日 | 101.9 | 172.7 | 210.9 | 16.9 | 12.4 | 10.6 |
| | 102 | 室外機102 | 57.1 | *1 | 終日 | 102.8 | 172.6 | 209.9 | 16.9 | 12.4 | 10.7 |
| | 103 | 室外機103 | 57.1 | *1 | 終日 | 107.2 | 172.4 | 205.0 | 16.5 | 12.4 | 10.9 |
| | 104 | 室外機104 | 57.1 | *1 | 終日 | 108.1 | 172.4 | 204.0 | 16.4 | 12.4 | 10.9 |

*1 メーカー提供データより
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 各予測地点における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |
| 定常騒音 | 105 | 室外機105 | 57.1 | *1 | 終日 | 119.0 | 202.6 | 211.0 | 15.6 | 11.0 | 10.6 |
| | 106 | 室外機106 | 57.1 | *1 | 終日 | 119.8 | 202.5 | 210.0 | 15.5 | 11.0 | 10.7 |
| | 107 | 室外機107 | 57.1 | *1 | 終日 | 123.2 | 201.7 | 205.0 | 15.3 | 11.0 | 10.9 |
| | 108 | 室外機108 | 57.1 | *1 | 終日 | 124.0 | 201.7 | 204.0 | 15.2 | 11.0 | 10.9 |
| | 109 | 室外機109 | 57.1 | *1 | 終日 | 125.7 | 201.9 | 202.0 | 15.1 | 11.0 | 11.0 |
| | 110 | 室外機110 | 57.1 | *1 | 終日 | 121.5 | 206.3 | 211.3 | 15.4 | 10.8 | 10.6 |
| | 111 | 室外機111 | 57.1 | *1 | 終日 | 122.3 | 206.3 | 210.3 | 15.4 | 10.8 | 10.6 |
| | 112 | 室外機112 | 57.1 | *1 | 終日 | 126.1 | 206.2 | 205.4 | 15.1 | 10.8 | 10.8 |
| | 113 | 室外機113 | 57.1 | *1 | 終日 | 126.9 | 206.2 | 204.4 | 15.0 | 10.8 | 10.9 |
| | 114 | 室外機114 | 57.1 | *1 | 終日 | 98.0 | 211.5 | 247.4 | 17.3 | 10.6 | 9.2 |
| | 115 | 室外機115 | 57.1 | *1 | 終日 | 98.7 | 211.3 | 246.2 | 17.2 | 10.6 | 9.3 |
| | 116 | 室外機116 | 57.1 | *1 | 終日 | 101.3 | 210.3 | 241.6 | 17.0 | 10.6 | 9.4 |
| | 117 | 室外機117 | 57.1 | *1 | 終日 | 102.1 | 210.0 | 240.2 | 16.9 | 10.7 | 9.5 |
| | 118 | 室外機118 | 57.1 | *1 | 終日 | 94.4 | 207.4 | 247.1 | 17.6 | 10.8 | 9.2 |
| | 119 | 室外機119 | 57.1 | *1 | 終日 | 95.1 | 207.1 | 245.9 | 17.5 | 10.8 | 9.3 |
| | 120 | 室外機120 | 57.1 | *1 | 終日 | 97.8 | 206.1 | 241.3 | 17.3 | 10.8 | 9.4 |
| | 121 | 室外機121 | 57.1 | *1 | 終日 | 98.7 | 205.8 | 239.9 | 17.2 | 10.8 | 9.5 |
| | 122 | 室外機122 | 57.1 | *1 | 終日 | 76.5 | 176.6 | 240.8 | 19.4 | 12.2 | 9.5 |
| | 123 | 室外機123 | 57.1 | *1 | 終日 | 77.6 | 176.3 | 239.5 | 19.3 | 12.2 | 9.5 |
| | 124 | 室外機124 | 57.1 | *1 | 終日 | 78.2 | 176.1 | 238.7 | 19.2 | 12.2 | 9.5 |
| | 125 | 室外機125 | 53.2 | *1 | 終日 | 67.4 | 155.5 | 241.0 | 16.6 | 9.4 | 5.6 |
| | 126 | 室外機126 | 50.7 | *1 | 終日 | 68.5 | 155.2 | 239.8 | 14.0 | 6.9 | 3.1 |
| | 127 | 室外機127 | 53.2 | *1 | 終日 | 70.1 | 154.8 | 238.1 | 16.3 | 9.4 | 5.7 |
| | 128 | 室外機128 | 56.8 | *1 | 終日 | 64.3 | 154.6 | 243.9 | 20.6 | 13.0 | 9.1 |
| | 129 | 室外機129 | 56.8 | *1 | 終日 | 65.5 | 154.3 | 242.7 | 20.5 | 13.0 | 9.1 |
| | 130 | 室外機130 | 53.2 | *1 | 終日 | 67.2 | 153.8 | 240.9 | 16.7 | 9.5 | 5.6 |
| | 131 | 室外機131 | 50.7 | *1 | 終日 | 68.1 | 153.5 | 239.9 | 14.0 | 7.0 | 3.1 |
| | 132 | 室外機132 | 57.0 | *1 | 終日 | 34.4 | 162.6 | 276.2 | 26.3 | 12.8 | 8.2 |
| | 133 | 室外機133 | 57.0 | *1 | 終日 | 59.0 | 190.5 | 272.4 | 21.6 | 11.4 | 8.3 |
| | 134 | 冷凍冷蔵庫屋外機1 | 43.4 | *1 | 終日 | 63.6 | 194.8 | 271.6 | 7.3 | － | － |
| | 135 | 冷凍冷蔵庫屋外機2 | 49.2 | *1 | 終日 | 66.7 | 199.6 | 273.6 | 12.7 | 3.2 | 0.5 |
| | 136 | 冷凍冷蔵庫屋外機3 | 56.0 | *1 | 終日 | 65.2 | 197.3 | 272.6 | 19.7 | 10.1 | 7.3 |
| | 137 | 冷凍冷蔵庫屋外機4 | 48.9 | *1 | 終日 | 62.1 | 194.9 | 273.7 | 13.0 | 3.1 | 0.2 |
| | 138 | 冷凍冷蔵庫屋外機5 | 49.9 | *1 | 終日 | 60.1 | 192.9 | 273.7 | 14.3 | 4.2 | 1.2 |
| | 139 | 冷凍冷蔵庫屋外機6 | 49.9 | *1 | 終日 | 40.7 | 171.7 | 275.6 | 17.7 | 5.2 | 1.1 |
| | 140 | 冷凍冷蔵庫屋外機7 | 54.1 | *1 | 終日 | 37.0 | 167.1 | 276.2 | 22.7 | 9.6 | 5.3 |
| | 141 | 冷凍冷蔵庫屋外機8 | 56.0 | *1 | 終日 | 42.5 | 172.7 | 274.4 | 23.4 | 11.3 | 7.2 |
| | 142 | 冷凍冷蔵庫屋外機9 | 56.0 | *1 | 終日 | 40.9 | 170.8 | 274.6 | 23.8 | 11.4 | 7.2 |
| | 143 | 冷凍冷蔵庫屋外機10 | 49.9 | *1 | 終日 | 52.9 | 155.8 | 255.8 | 15.4 | 6.0 | 1.7 |
| | 144 | 冷凍冷蔵庫屋外機11 | 52.6 | *1 | 終日 | 54.3 | 155.3 | 254.3 | 17.9 | 8.8 | 4.5 |
| | 145 | 冷凍冷蔵庫屋外機12 | 54.1 | *1 | 終日 | 55.6 | 154.8 | 252.8 | 19.2 | 10.3 | 6.0 |
| | 146 | 冷凍冷蔵庫屋外機13 | 56.0 | *1 | 終日 | 57.2 | 154.3 | 251.1 | 20.9 | 12.2 | 8.0 |
| | 147 | 冷凍冷蔵庫屋外機14 | 49.2 | *1 | 終日 | 87.5 | 156.3 | 220.8 | 10.4 | 5.3 | 2.3 |
| | 148 | 冷凍冷蔵庫屋外機15 | 49.2 | *1 | 終日 | 88.8 | 156.1 | 219.4 | 10.2 | 5.3 | 2.4 |
| | 149 | 冷凍冷蔵庫屋外機16 | 52.6 | *1 | 終日 | 90.4 | 156.0 | 217.7 | 13.5 | 8.7 | 5.8 |
| | 150 | 冷凍冷蔵庫屋外機17 | 56.0 | *1 | 終日 | 92.6 | 156.1 | 215.4 | 16.7 | 12.1 | 9.3 |
| | 151 | 冷凍冷蔵庫屋外機18 | 52.6 | *1 | 終日 | 94.3 | 155.9 | 213.7 | 13.1 | 8.7 | 6.0 |
| | 152 | 冷凍冷蔵庫屋外機19 | 61.0 | *1 | 終日 | 87.1 | 165.6 | 224.0 | 22.2 | 16.6 | 14.0 |
| | 153 | 冷凍冷蔵庫屋外機20 | 56.0 | *1 | 終日 | 89.9 | 165.1 | 220.8 | 16.9 | 11.6 | 9.1 |
| | 154 | 冷凍冷蔵庫屋外機21 | 62.4 | *1 | 終日 | 93.1 | 164.7 | 217.3 | 23.0 | 18.1 | 15.7 |
| | 155 | 冷凍冷蔵庫屋外機22 | 56.0 | *1 | 終日 | 96.7 | 164.3 | 213.3 | 16.3 | 11.7 | 9.4 |
| | 156 | 冷凍冷蔵庫屋外機23 | 48.9 | *1 | 終日 | 218.6 | 188.6 | 91.3 | 2.1 | 3.4 | 9.7 |

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 各予測地点における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | A地点 | B地点 | C地点 | A地点 | B地点 | C地点 |
| 定常騒音 | 157 | 冷凍冷蔵庫屋外機24 | 49.2 | *1 | 終　日 | 220.9 | 190.0 | 89.2 | 2.3 | 3.6 | 10.2 |
| | 158 | 排気口1 | 49.4 | *2 | 終　日 | 221.6 | 188.3 | 89.8 | 2.5 | 3.9 | 10.3 |
| | 159 | 排気口2 | 49.4 | *2 | 終　日 | 221.8 | 189.8 | 89.0 | 2.5 | 3.8 | 10.4 |
| | 160 | 排気口3 | 49.4 | *2 | 終　日 | 221.9 | 190.4 | 88.6 | 2.5 | 3.8 | 10.5 |
| | 161 | 排気口4 | 49.4 | *2 | 終　日 | 222.0 | 191.1 | 88.3 | 2.5 | 3.8 | 10.5 |
| | 162 | 排気口5 | 49.4 | *2 | 終　日 | 222.2 | 192.5 | 87.4 | 2.5 | 3.7 | 10.6 |
| | 163 | 排気口6 | 49.4 | *2 | 終　日 | 223.1 | 198.0 | 84.8 | 2.4 | 3.5 | 10.8 |
| | 164 | 排気口7 | 49.4 | *2 | 終　日 | 227.0 | 214.2 | 80.3 | 2.3 | 2.8 | 11.3 |
| | 165 | 排気口8 | 49.4 | *2 | 終　日 | 233.5 | 233.6 | 81.0 | 2.0 | 2.0 | 11.2 |
| | 166 | 排気口9 | 49.4 | *2 | 終　日 | 237.7 | 243.8 | 83.9 | 1.9 | 1.7 | 10.9 |
| | 167 | 排気口10 | 51.1 | *2 | 終　日 | 244.4 | 260.4 | 93.0 | 3.3 | 2.8 | 11.7 |
| | 168 | 排気口11 | 51.1 | *2 | 終　日 | 215.6 | 249.8 | 125.6 | 4.4 | 3.1 | 9.1 |
| | 169 | 排気口12 | 53.9 | *2 | 終　日 | 164.4 | 233.2 | 182.0 | 9.6 | 6.5 | 8.7 |
| | 170 | 排気口13 | 51.1 | *2 | 終　日 | 159.8 | 232.7 | 188.2 | 7.0 | 3.8 | 5.6 |
| | 171 | 排気口14 | 53.9 | *2 | 終　日 | 156.7 | 232.5 | 192.2 | 10.0 | 6.6 | 8.2 |
| | 172 | 排気口15 | 51.1 | *2 | 終　日 | 149.9 | 232.2 | 201.6 | 7.6 | 3.8 | 5.0 |
| | 173 | 排気口16 | 51.1 | *2 | 終　日 | 98.5 | 229.9 | 273.1 | 11.2 | 3.9 | 2.4 |
| | 174 | 排気口17 | 48.9 | *2 | 終　日 | 31.5 | 154.3 | 276.0 | 18.9 | 5.1 | 0.1 |
| | 175 | 排気口18 | 52.2 | *2 | 終　日 | 64.4 | 160.2 | 245.5 | 16.0 | 8.1 | 4.4 |
| | 176 | 排気口19 | 52.2 | *2 | 終　日 | 80.2 | 185.8 | 243.3 | 14.1 | 6.8 | 4.5 |
| | 177 | 排気口20 | 52.2 | *2 | 終　日 | 108.6 | 221.0 | 245.1 | 11.5 | 5.3 | 4.4 |
| | 178 | 排気口21 | 52.2 | *2 | 終　日 | 131.4 | 218.4 | 210.9 | 9.8 | 5.4 | 5.7 |
| | 179 | 排気口22 | 52.2 | *2 | 終　日 | 113.7 | 191.7 | 208.6 | 11.1 | 6.5 | 5.8 |
| | 180 | 排気口23 | 52.2 | *2 | 終　日 | 108.3 | 182.1 | 208.6 | 11.5 | 7.0 | 5.8 |
| | 181 | 排気口24 | 52.2 | *2 | 終　日 | 98.0 | 154.6 | 209.6 | 12.4 | 8.4 | 5.8 |
| | 182 | 排気口25 | 52.2 | *2 | 終　日 | 136.4 | 160.1 | 170.4 | 9.5 | 8.1 | 7.6 |
| | 183 | 排気口26 | 52.2 | *2 | 終　日 | 143.9 | 183.1 | 167.9 | 9.0 | 6.9 | 7.7 |
| | 184 | 排気口27 | 52.2 | *2 | 終　日 | 149.3 | 195.5 | 167.9 | 8.7 | 6.4 | 7.7 |
| | 185 | 排気口28 | 52.2 | *2 | 終　日 | 161.6 | 218.9 | 170.4 | 8.0 | 5.4 | 7.6 |
| | 186 | 排気口29 | 52.2 | *2 | 終　日 | 203.9 | 235.7 | 126.9 | 6.0 | 4.8 | 10.1 |
| | 187 | 排気口30 | 52.2 | *2 | 終　日 | 202.8 | 235.3 | 128.1 | 6.1 | 4.8 | 10.0 |
| | 188 | 排気口31 | 52.2 | *2 | 終　日 | 182.5 | 176.9 | 124.2 | 7.0 | 7.2 | 10.3 |
| | 189 | 排気口32 | 52.2 | *2 | 終　日 | 178.5 | 163.9 | 129.7 | 7.2 | 7.9 | 9.9 |
| | 190 | キュービクル | 51.8 | *2 | 終　日 | 101.2 | 248.2 | 306.1 | 11.7 | 3.9 | 2.1 |
| 変 | ※ | 来客車両走行音 | 74.0 | *3 | 238台×2回 | － | － | － | 34.8 | 40.2 | 32.7 |
| 夜間(午後10時～午前６時) | | | | | | 予測地点Ａ | | 予測地点Ｂ | | 予測地点Ｃ | |
| 等価騒音レベル | | | | | | ４０．７ｄＢ | | ４１．０ｄＢ | | ３６．８ｄＢ | |
| 地域の類型 | | | | | | Ｂ類型 | | Ｂ類型 | | Ｂ類型 | |
| 環境基準値 | | | | | | ４５ｄＢ | | ４５ｄＢ | | ４５ｄＢ | |

変：変動騒音を示す。
*1 メーカー提供データより
*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）
*3 「ASJ Model 2003」より
*4 騒音予測地点Ａ～Ｃは資料－５に示す。
*5 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

〔評　価〕

予測の結果、「夜間」の等価騒音レベルは全ての地点において基準値を満足するものであり、変更計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

## 3　夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠〔規則§４Ⅰ⑪〕

《夜間（午後10時～午前６時）において発生することが見込まれる騒音》

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 定常騒音 | 1 | 室外機1 | 48.7 | *1 | 終　日 | 54.9 | 100.4 | 231.7 | 13.9 | 8.7 | 1.4 |
| | 2 | 室外機2 | 54.3 | *1 | 終　日 | 50.4 | 105.1 | 232.8 | 20.3 | 13.9 | 7.0 |
| | 3 | 室外機3 | 50.7 | *1 | 終　日 | 44.5 | 111.3 | 234.3 | 17.7 | 9.8 | 3.3 |
| | 4 | 室外機4 | 47.0 | *1 | 終　日 | 21.2 | 136.1 | 244.5 | 20.5 | 4.3 | － |
| | 5 | 室外機5 | 59.0 | *1 | 終　日 | 21.6 | 136.4 | 243.6 | 32.3 | 16.3 | 11.3 |
| | 6 | 室外機6 | 59.0 | *1 | 終　日 | 22.7 | 136.7 | 241.9 | 31.9 | 16.3 | 11.3 |
| | 7 | 室外機7 | 57.2 | *1 | 終　日 | 7.5 | 150.6 | 255.2 | 39.7 | 13.6 | 9.1 |
| | 8 | 室外機8 | 57.0 | *1 | 終　日 | 7.7 | 151.3 | 255.1 | 39.3 | 13.4 | 8.9 |
| | 9 | 室外機9 | 47.0 | *1 | 終　日 | 79.0 | 121.9 | 185.5 | 9.0 | 5.3 | 1.6 |
| | 10 | 室外機10 | 47.0 | *1 | 終　日 | 83.5 | 121.3 | 181.2 | 8.6 | 5.3 | 1.8 |
| | 11 | 室外機11 | 44.5 | *1 | 終　日 | 102.5 | 119.6 | 163.4 | 4.3 | 2.9 | 0.2 |
| | 12 | 室外機12 | 44.5 | *1 | 終　日 | 107.2 | 120.1 | 158.9 | 3.9 | 2.9 | 0.5 |
| | 13 | 室外機13 | 48.7 | *1 | 終　日 | 208.1 | 185.8 | 55.9 | 2.3 | 3.3 | 13.8 |
| | 14 | 室外機14 | 48.7 | *1 | 終　日 | 209.4 | 187.9 | 54.3 | 2.3 | 3.2 | 14.0 |
| | 15 | 室外機15 | 44.5 | *1 | 終　日 | 210.3 | 191.2 | 52.8 | － | － | 10.0 |
| | 16 | 室外機16 | 44.5 | *1 | 終　日 | 210.6 | 192.4 | 52.4 | － | － | 10.1 |
| | 17 | 室外機17 | 57.1 | *1 | 終　日 | 210.9 | 218.9 | 64.8 | 10.6 | 10.3 | 20.9 |
| | 18 | 室外機18 | 57.1 | *1 | 終　日 | 212.4 | 219.7 | 63.3 | 10.6 | 10.3 | 21.1 |
| | 19 | 室外機19 | 57.1 | *1 | 終　日 | 213.9 | 220.4 | 61.8 | 10.5 | 10.2 | 21.3 |
| | 20 | 室外機20 | 57.1 | *1 | 終　日 | 215.3 | 221.1 | 60.4 | 10.4 | 10.2 | 21.5 |
| | 21 | 室外機21 | 57.1 | *1 | 終　日 | 200.7 | 187.6 | 61.9 | 11.0 | 11.6 | 21.3 |
| | 22 | 室外機22 | 57.1 | *1 | 終　日 | 202.3 | 188.5 | 60.3 | 11.0 | 11.6 | 21.5 |
| | 23 | 室外機23 | 57.1 | *1 | 終　日 | 203.9 | 189.3 | 58.8 | 10.9 | 11.6 | 21.7 |
| | 24 | 室外機24 | 57.1 | *1 | 終　日 | 205.3 | 190.2 | 57.3 | 10.9 | 11.5 | 21.9 |
| | 25 | 室外機25 | 57.0 | *1 | 終　日 | 203.5 | 171.1 | 66.1 | 10.8 | 12.3 | 20.6 |
| | 26 | 室外機26 | 57.1 | *1 | 終　日 | 202.9 | 168.2 | 68.3 | 11.0 | 12.6 | 20.4 |
| | 27 | 室外機27 | 57.1 | *1 | 終　日 | 202.8 | 167.5 | 68.8 | 11.0 | 12.6 | 20.3 |
| | 28 | 室外機28 | 56.8 | *1 | 終　日 | 168.7 | 157.3 | 95.2 | 12.3 | 12.9 | 17.2 |
| | 29 | 室外機29 | 56.8 | *1 | 終　日 | 170.2 | 158.2 | 93.7 | 12.2 | 12.8 | 17.4 |
| | 30 | 室外機30 | 47.3 | *1 | 終　日 | 144.1 | 128.6 | 124.6 | 4.1 | 5.1 | 5.4 |
| | 31 | 室外機31 | 47.3 | *1 | 終　日 | 146.7 | 129.5 | 122.2 | 4.0 | 5.1 | 5.6 |
| | 32 | 室外機32 | 57.1 | *1 | 終　日 | 161.6 | 165.7 | 101.1 | 12.9 | 12.7 | 17.0 |
| | 33 | 室外機33 | 57.1 | *1 | 終　日 | 162.5 | 166.0 | 100.2 | 12.9 | 12.7 | 17.1 |
| | 34 | 室外機34 | 57.1 | *1 | 終　日 | 163.9 | 166.5 | 98.8 | 12.8 | 12.7 | 17.2 |
| | 35 | 室外機35 | 57.1 | *1 | 終　日 | 163.2 | 171.7 | 100.2 | 12.8 | 12.4 | 17.1 |
| | 36 | 室外機36 | 57.1 | *1 | 終　日 | 164.0 | 172.0 | 99.3 | 12.8 | 12.4 | 17.2 |
| | 37 | 室外機37 | 57.1 | *1 | 終　日 | 165.4 | 172.6 | 97.9 | 12.7 | 12.4 | 17.3 |
| | 38 | 室外機38 | 56.8 | *1 | 終　日 | 172.3 | 173.8 | 90.6 | 12.1 | 12.0 | 17.7 |
| | 39 | 室外機39 | 56.8 | *1 | 終　日 | 174.0 | 174.5 | 88.8 | 12.0 | 12.0 | 17.8 |
| | 40 | 室外機40 | 57.1 | *1 | 終　日 | 175.4 | 175.1 | 87.4 | 12.2 | 12.2 | 18.3 |
| | 41 | 室外機41 | 56.8 | *1 | 終　日 | 176.8 | 175.7 | 86.0 | 11.9 | 11.9 | 18.1 |
| | 42 | 室外機42 | 57.1 | *1 | 終　日 | 173.6 | 200.0 | 100.7 | 12.3 | 11.1 | 17.0 |
| | 43 | 室外機43 | 57.1 | *1 | 終　日 | 174.7 | 200.4 | 99.5 | 12.3 | 11.1 | 17.1 |
| | 44 | 室外機44 | 57.1 | *1 | 終　日 | 175.9 | 200.9 | 98.4 | 12.2 | 11.0 | 17.2 |
| | 45 | 室外機45 | 57.1 | *1 | 終　日 | 175.4 | 204.0 | 101.6 | 12.2 | 10.9 | 17.0 |
| | 46 | 室外機46 | 57.1 | *1 | 終　日 | 176.5 | 204.4 | 100.4 | 12.2 | 10.9 | 17.1 |
| | 47 | 室外機47 | 57.1 | *1 | 終　日 | 177.6 | 204.7 | 99.2 | 12.1 | 10.9 | 17.2 |
| | 48 | 室外機48 | 57.1 | *1 | 終　日 | 184.0 | 207.3 | 92.5 | 11.8 | 10.8 | 17.8 |
| | 49 | 室外機49 | 57.1 | *1 | 終　日 | 185.5 | 207.6 | 90.7 | 11.7 | 10.8 | 17.9 |
| | 50 | 室外機50 | 57.1 | *1 | 終　日 | 187.0 | 208.5 | 89.4 | 11.7 | 10.7 | 18.1 |

*1 メーカー提供データより

*5 各予測地点における騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 定常騒音 | 51 | 室外機51 | 57.1 | *1 | 終　日 | 188.3 | 209.0 | 88.1 | 11.6 | 10.7 | 18.2 |
| | 52 | 室外機52 | 51.0 | *1 | 終　日 | 203.7 | 235.9 | 96.1 | 4.8 | 3.5 | 11.3 |
| | 53 | 室外機53 | 58.8 | *1 | 終　日 | 176.5 | 222.7 | 119.5 | 13.9 | 11.8 | 17.3 |
| | 54 | 室外機54 | 58.0 | *1 | 終　日 | 178.2 | 223.2 | 117.5 | 13.0 | 11.0 | 16.6 |
| | 55 | 室外機55 | 48.3 | *1 | 終　日 | 186.3 | 225.6 | 108.7 | 2.9 | 1.2 | 7.6 |
| | 56 | 室外機56 | 47.3 | *1 | 終　日 | 187.7 | 226.0 | 107.2 | 1.8 | 0.2 | 6.7 |
| | 57 | 室外機57 | 53.2 | *1 | 終　日 | 188.4 | 226.3 | 106.5 | 7.7 | 6.1 | 12.7 |
| | 58 | 室外機58 | 53.2 | *1 | 終　日 | 189.3 | 226.5 | 105.6 | 7.7 | 6.1 | 12.7 |
| | 59 | 室外機59 | 58.8 | *1 | 終　日 | 163.8 | 219.8 | 133.9 | 14.5 | 12.0 | 16.3 |
| | 60 | 室外機60 | 58.8 | *1 | 終　日 | 147.1 | 217.5 | 154.5 | 15.4 | 12.1 | 15.0 |
| | 61 | 室外機61 | 58.8 | *1 | 終　日 | 148.3 | 217.6 | 153.0 | 15.4 | 12.0 | 15.1 |
| | 62 | 室外機62 | 57.1 | *1 | 終　日 | 137.3 | 195.6 | 144.6 | 14.3 | 11.3 | 13.9 |
| | 63 | 室外機63 | 57.1 | *1 | 終　日 | 138.3 | 195.7 | 143.4 | 14.3 | 11.3 | 14.0 |
| | 64 | 室外機64 | 57.1 | *1 | 終　日 | 142.3 | 196.2 | 138.7 | 14.0 | 11.2 | 14.3 |
| | 65 | 室外機65 | 57.1 | *1 | 終　日 | 143.4 | 196.3 | 137.5 | 14.0 | 11.2 | 14.3 |
| | 66 | 室外機66 | 57.1 | *1 | 終　日 | 134.8 | 191.0 | 144.0 | 14.5 | 11.5 | 13.9 |
| | 67 | 室外機67 | 57.1 | *1 | 終　日 | 135.8 | 191.1 | 142.8 | 14.4 | 11.5 | 14.0 |
| | 68 | 室外機68 | 57.1 | *1 | 終　日 | 139.9 | 191.6 | 138.0 | 14.2 | 11.5 | 14.3 |
| | 69 | 室外機69 | 57.1 | *1 | 終　日 | 141.0 | 191.8 | 136.8 | 14.1 | 11.4 | 14.4 |
| | 70 | 室外機70 | 57.1 | *1 | 終　日 | 121.6 | 161.4 | 143.5 | 15.4 | 12.9 | 14.0 |
| | 71 | 室外機71 | 57.1 | *1 | 終　日 | 122.8 | 161.5 | 142.2 | 15.3 | 12.9 | 14.0 |
| | 72 | 室外機72 | 57.1 | *1 | 終　日 | 127.2 | 162.1 | 137.5 | 15.0 | 12.9 | 14.3 |
| | 73 | 室外機73 | 57.1 | *1 | 終　日 | 128.5 | 162.3 | 136.2 | 14.9 | 12.9 | 14.4 |
| | 74 | 室外機74 | 57.1 | *1 | 終　日 | 119.7 | 155.4 | 144.1 | 15.5 | 13.3 | 13.9 |
| | 75 | 室外機75 | 57.1 | *1 | 終　日 | 120.9 | 155.6 | 142.8 | 15.5 | 13.3 | 14.0 |
| | 76 | 室外機76 | 57.1 | *1 | 終　日 | 125.4 | 156.2 | 138.1 | 15.1 | 13.2 | 14.3 |
| | 77 | 室外機77 | 57.1 | *1 | 終　日 | 126.6 | 156.4 | 136.9 | 15.1 | 13.2 | 14.4 |
| | 78 | 室外機78 | 56.8 | *1 | 終　日 | 115.1 | 139.7 | 147.7 | 15.6 | 13.9 | 13.4 |
| | 79 | 室外機79 | 56.8 | *1 | 終　日 | 116.4 | 139.9 | 146.5 | 15.5 | 13.9 | 13.5 |
| | 80 | 室外機80 | 56.8 | *1 | 終　日 | 121.5 | 140.6 | 141.4 | 15.1 | 13.8 | 13.8 |
| | 81 | 室外機81 | 56.8 | *1 | 終　日 | 123.3 | 140.9 | 139.7 | 15.0 | 13.8 | 13.9 |
| | 82 | 室外機82 | 57.1 | *1 | 終　日 | 108.3 | 119.4 | 158.2 | 16.4 | 15.6 | 13.1 |
| | 83 | 室外機83 | 47.3 | *1 | 終　日 | 100.2 | 118.2 | 166.1 | 7.3 | 5.8 | 2.9 |
| | 84 | 室外機84 | 53.2 | *1 | 終　日 | 81.0 | 122.8 | 183.4 | 15.0 | 11.4 | 7.9 |
| | 85 | 室外機85 | 47.3 | *1 | 終　日 | 82.4 | 122.8 | 182.0 | 9.0 | 5.5 | 2.1 |
| | 86 | 室外機86 | 56.8 | *1 | 終　日 | 83.6 | 122.4 | 180.9 | 18.4 | 15.0 | 11.7 |
| | 87 | 室外機87 | 56.8 | *1 | 終　日 | 84.6 | 122.3 | 180.0 | 18.3 | 15.1 | 11.7 |
| | 88 | 室外機88 | 53.2 | *1 | 終　日 | 74.3 | 138.8 | 188.6 | 15.8 | 10.4 | 7.7 |
| | 89 | 室外機89 | 53.1 | *1 | 終　日 | 82.2 | 138.9 | 180.7 | 14.8 | 10.2 | 8.0 |
| | 90 | 室外機90 | 56.8 | *1 | 終　日 | 83.8 | 138.7 | 179.1 | 18.3 | 14.0 | 11.7 |
| | 91 | 室外機91 | 56.8 | *1 | 終　日 | 84.9 | 138.5 | 178.0 | 18.2 | 14.0 | 11.8 |
| | 92 | 室外機92 | 52.0 | *1 | 終　日 | 86.3 | 138.4 | 176.5 | 13.3 | 9.2 | 7.1 |
| | 93 | 室外機93 | 52.0 | *1 | 終　日 | 87.5 | 138.3 | 175.3 | 13.2 | 9.2 | 7.1 |
| | 94 | 室外機94 | 54.0 | *1 | 終　日 | 81.5 | 141.4 | 181.7 | 15.8 | 11.0 | 8.8 |
| | 95 | 室外機95 | 54.0 | *1 | 終　日 | 82.6 | 140.3 | 180.5 | 15.7 | 11.1 | 8.9 |
| | 96 | 室外機96 | 52.0 | *1 | 終　日 | 85.2 | 139.9 | 177.7 | 13.4 | 9.1 | 7.0 |
| | 97 | 室外機97 | 52.0 | *1 | 終　日 | 86.6 | 139.8 | 176.2 | 13.2 | 9.1 | 7.1 |
| | 98 | 室外機98 | 57.1 | *1 | 終　日 | 87.6 | 155.7 | 178.3 | 18.2 | 13.3 | 12.1 |
| | 99 | 室外機99 | 57.1 | *1 | 終　日 | 88.5 | 155.6 | 177.3 | 18.2 | 13.3 | 12.1 |
| | 100 | 室外機100 | 57.1 | *1 | 終　日 | 89.4 | 155.5 | 176.3 | 18.1 | 13.3 | 12.2 |

*1 メーカー提供データより

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 定常騒音 | 101 | 室外機101 | 57.1 | *1 | 終　日 | 85.0 | 162.5 | 183.8 | 18.5 | 12.9 | 11.8 |
| | 102 | 室外機102 | 57.1 | *1 | 終　日 | 85.9 | 162.4 | 182.8 | 18.4 | 12.9 | 11.9 |
| | 103 | 室外機103 | 57.1 | *1 | 終　日 | 90.3 | 161.8 | 177.8 | 18.0 | 12.9 | 12.1 |
| | 104 | 室外機104 | 57.1 | *1 | 終　日 | 91.2 | 161.6 | 176.8 | 17.9 | 12.9 | 12.2 |
| | 105 | 室外機105 | 57.1 | *1 | 終　日 | 103.1 | 192.2 | 184.4 | 16.8 | 11.4 | 11.8 |
| | 106 | 室外機106 | 57.1 | *1 | 終　日 | 103.8 | 192.1 | 183.4 | 16.8 | 11.4 | 11.8 |
| | 107 | 室外機107 | 57.1 | *1 | 終　日 | 107.0 | 190.9 | 178.3 | 16.5 | 11.5 | 12.1 |
| | 108 | 室外機108 | 57.1 | *1 | 終　日 | 107.8 | 190.9 | 177.3 | 16.4 | 11.5 | 12.1 |
| | 109 | 室外機109 | 57.1 | *1 | 終　日 | 109.4 | 190.9 | 175.4 | 16.3 | 11.5 | 12.2 |
| | 110 | 室外機110 | 57.1 | *1 | 終　日 | 105.7 | 195.9 | 184.8 | 16.6 | 11.3 | 11.8 |
| | 111 | 室外機111 | 57.1 | *1 | 終　日 | 106.5 | 195.8 | 183.8 | 16.6 | 11.3 | 11.8 |
| | 112 | 室外機112 | 57.1 | *1 | 終　日 | 110.1 | 195.4 | 178.8 | 16.3 | 11.3 | 12.1 |
| | 113 | 室外機113 | 57.1 | *1 | 終　日 | 110.8 | 195.3 | 177.8 | 16.2 | 11.3 | 12.1 |
| | 114 | 室外機114 | 57.1 | *1 | 終　日 | 84.7 | 203.5 | 220.7 | 18.5 | 10.9 | 10.2 |
| | 115 | 室外機115 | 57.1 | *1 | 終　日 | 85.2 | 203.2 | 219.6 | 18.5 | 10.9 | 10.3 |
| | 116 | 室外機116 | 57.1 | *1 | 終　日 | 87.4 | 201.9 | 215.0 | 18.3 | 11.0 | 10.5 |
| | 117 | 室外機117 | 57.1 | *1 | 終　日 | 88.1 | 201.5 | 213.6 | 18.2 | 11.0 | 10.5 |
| | 118 | 室外機118 | 57.1 | *1 | 終　日 | 80.8 | 199.4 | 220.4 | 19.0 | 11.1 | 10.2 |
| | 119 | 室外機119 | 57.1 | *1 | 終　日 | 81.4 | 199.1 | 219.2 | 18.9 | 11.1 | 10.3 |
| | 120 | 室外機120 | 57.1 | *1 | 終　日 | 83.7 | 197.7 | 214.6 | 18.6 | 11.2 | 10.5 |
| | 121 | 室外機121 | 57.1 | *1 | 終　日 | 84.4 | 197.4 | 213.2 | 18.6 | 11.2 | 10.5 |
| | 122 | 室外機122 | 57.1 | *1 | 終　日 | 60.5 | 168.8 | 213.6 | 21.5 | 12.6 | 10.5 |
| | 123 | 室外機123 | 57.1 | *1 | 終　日 | 61.5 | 168.4 | 212.3 | 21.3 | 12.6 | 10.6 |
| | 124 | 室外機124 | 57.1 | *1 | 終　日 | 62.1 | 168.1 | 211.5 | 21.2 | 12.6 | 10.6 |
| | 125 | 室外機125 | 53.2 | *1 | 終　日 | 50.6 | 148.1 | 213.8 | 19.1 | 9.8 | 6.6 |
| | 126 | 室外機126 | 50.7 | *1 | 終　日 | 51.7 | 147.7 | 212.6 | 16.4 | 7.3 | 4.1 |
| | 127 | 室外機127 | 53.2 | *1 | 終　日 | 53.2 | 147.1 | 210.9 | 18.7 | 9.8 | 6.7 |
| | 128 | 室外機128 | 56.8 | *1 | 終　日 | 47.5 | 147.5 | 216.7 | 23.3 | 13.4 | 10.1 |
| | 129 | 室外機129 | 56.8 | *1 | 終　日 | 48.7 | 147.1 | 215.5 | 23.0 | 13.4 | 10.1 |
| | 130 | 室外機130 | 53.2 | *1 | 終　日 | 50.3 | 146.4 | 213.7 | 19.2 | 9.9 | 6.6 |
| | 131 | 室外機131 | 50.7 | *1 | 終　日 | 51.2 | 146.0 | 212.7 | 16.5 | 7.4 | 4.1 |
| | 132 | 室外機132 | 57.0 | *1 | 終　日 | 19.1 | 158.6 | 249.0 | 31.4 | 13.0 | 9.1 |
| | 133 | 室外機133 | 57.0 | *1 | 終　日 | 47.4 | 185.1 | 245.2 | 23.5 | 11.7 | 9.2 |
| | 134 | 冷凍冷蔵庫屋外機1 | 43.4 | *1 | 終　日 | 52.0 | 189.2 | 244.5 | 9.1 | － | － |
| | 135 | 冷凍冷蔵庫屋外機2 | 49.2 | *1 | 終　日 | 55.9 | 194.0 | 246.5 | 14.3 | 3.4 | 1.4 |
| | 136 | 冷凍冷蔵庫屋外機3 | 56.0 | *1 | 終　日 | 54.2 | 191.7 | 245.5 | 21.3 | 10.3 | 8.2 |
| | 137 | 冷凍冷蔵庫屋外機4 | 48.9 | *1 | 終　日 | 51.0 | 189.5 | 246.5 | 14.7 | 3.3 | 1.1 |
| | 138 | 冷凍冷蔵庫屋外機5 | 49.9 | *1 | 終　日 | 49.0 | 187.5 | 246.6 | 16.1 | 4.4 | 2.1 |
| | 139 | 冷凍冷蔵庫屋外機6 | 49.9 | *1 | 終　日 | 27.1 | 167.3 | 248.3 | 21.2 | 5.4 | 2.0 |
| | 140 | 冷凍冷蔵庫屋外機7 | 54.1 | *1 | 終　日 | 22.7 | 162.9 | 249.0 | 27.0 | 9.9 | 6.2 |
| | 141 | 冷凍冷蔵庫屋外機8 | 56.0 | *1 | 終　日 | 28.9 | 168.1 | 247.2 | 26.8 | 11.5 | 8.1 |
| | 142 | 冷凍冷蔵庫屋外機9 | 56.0 | *1 | 終　日 | 27.1 | 166.3 | 247.4 | 27.3 | 11.6 | 8.1 |
| | 143 | 冷凍冷蔵庫屋外機10 | 49.9 | *1 | 終　日 | 36.4 | 149.9 | 228.6 | 18.7 | 6.4 | 2.7 |
| | 144 | 冷凍冷蔵庫屋外機11 | 52.6 | *1 | 終　日 | 37.7 | 149.2 | 227.1 | 21.1 | 9.1 | 5.5 |
| | 145 | 冷凍冷蔵庫屋外機12 | 54.1 | *1 | 終　日 | 39.0 | 148.6 | 225.7 | 22.3 | 10.7 | 7.0 |
| | 146 | 冷凍冷蔵庫屋外機13 | 56.0 | *1 | 終　日 | 40.5 | 147.9 | 224.0 | 23.9 | 12.6 | 9.0 |
| | 147 | 冷凍冷蔵庫屋外機14 | 49.2 | *1 | 終　日 | 70.5 | 147.0 | 193.5 | 12.2 | 5.9 | 3.5 |
| | 148 | 冷凍冷蔵庫屋外機15 | 49.2 | *1 | 終　日 | 71.8 | 146.7 | 192.2 | 12.1 | 5.9 | 3.5 |
| | 149 | 冷凍冷蔵庫屋外機16 | 52.6 | *1 | 終　日 | 73.5 | 146.4 | 190.5 | 15.3 | 9.3 | 7.0 |
| | 150 | 冷凍冷蔵庫屋外機17 | 56.0 | *1 | 終　日 | 75.7 | 146.3 | 188.3 | 18.4 | 12.7 | 10.5 |

*1 メーカー提供データより
*5 各予測地点における騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 定常騒音 | 151 | 冷凍冷蔵庫屋外機18 | 52.6 | *1 | 終　日 | 77.4 | 145.9 | 186.5 | 14.8 | 9.3 | 7.2 |
| | 152 | 冷凍冷蔵庫屋外機19 | 61.0 | *1 | 終　日 | 70.3 | 156.5 | 196.8 | 24.1 | 17.1 | 15.1 |
| | 153 | 冷凍冷蔵庫屋外機20 | 56.0 | *1 | 終　日 | 73.0 | 155.8 | 193.6 | 18.7 | 12.1 | 10.3 |
| | 154 | 冷凍冷蔵庫屋外機21 | 62.4 | *1 | 終　日 | 76.2 | 155.0 | 190.1 | 24.8 | 18.6 | 16.8 |
| | 155 | 冷凍冷蔵庫屋外機22 | 56.0 | *1 | 終　日 | 79.8 | 154.3 | 186.1 | 18.0 | 12.2 | 10.6 |
| | 156 | 冷凍冷蔵庫屋外機23 | 48.9 | *1 | 終　日 | 202.2 | 172.2 | 65.9 | 2.8 | 4.2 | 12.5 |
| | 157 | 冷凍冷蔵庫屋外機24 | 49.2 | *1 | 終　日 | 204.5 | 173.6 | 63.9 | 3.0 | 4.4 | 13.1 |
| | 158 | 排気口1 | 49.4 | *2 | 終　日 | 205.2 | 171.9 | 64.9 | 3.2 | 4.7 | 13.2 |
| | 159 | 排気口2 | 49.4 | *2 | 終　日 | 205.3 | 173.4 | 63.9 | 3.2 | 4.6 | 13.3 |
| | 160 | 排気口3 | 49.4 | *2 | 終　日 | 205.4 | 174.0 | 63.4 | 3.1 | 4.6 | 13.4 |
| | 161 | 排気口4 | 49.4 | *2 | 終　日 | 205.5 | 174.6 | 63.0 | 3.1 | 4.6 | 13.4 |
| | 162 | 排気口5 | 49.4 | *2 | 終　日 | 205.7 | 176.1 | 61.9 | 3.1 | 4.5 | 13.6 |
| | 163 | 排気口6 | 49.4 | *2 | 終　日 | 206.5 | 181.6 | 58.6 | 3.1 | 4.2 | 14.0 |
| | 164 | 排気口7 | 49.4 | *2 | 終　日 | 210.1 | 198.1 | 53.0 | 3.0 | 3.5 | 14.9 |
| | 165 | 排気口8 | 49.4 | *2 | 終　日 | 216.4 | 217.7 | 55.4 | 2.7 | 2.6 | 14.5 |
| | 166 | 排気口9 | 49.4 | *2 | 終　日 | 220.6 | 228.0 | 60.2 | 2.5 | 2.2 | 13.8 |
| | 167 | 排気口10 | 51.1 | *2 | 終　日 | 227.3 | 244.8 | 72.7 | 4.0 | 3.3 | 13.9 |
| | 168 | 排気口11 | 51.1 | *2 | 終　日 | 198.7 | 235.1 | 102.8 | 5.1 | 3.7 | 10.9 |
| | 169 | 排気口12 | 53.9 | *2 | 終　日 | 148.4 | 220.9 | 156.9 | 10.5 | 7.0 | 10.0 |
| | 170 | 排気口13 | 51.1 | *2 | 終　日 | 143.9 | 220.6 | 162.9 | 7.9 | 4.2 | 6.9 |
| | 171 | 排気口14 | 53.9 | *2 | 終　日 | 140.9 | 220.6 | 166.9 | 10.9 | 7.0 | 9.5 |
| | 172 | 排気口15 | 51.1 | *2 | 終　日 | 134.5 | 220.8 | 176.1 | 8.5 | 4.2 | 6.2 |
| | 173 | 排気口16 | 51.1 | *2 | 終　日 | 88.8 | 223.2 | 246.7 | 12.1 | 4.1 | 3.3 |
| | 174 | 排気口17 | 48.9 | *2 | 終　日 | 15.0 | 150.6 | 248.8 | 25.4 | 5.3 | 1.0 |
| | 175 | 排気口18 | 52.2 | *2 | 終　日 | 47.7 | 153.1 | 218.3 | 18.6 | 8.5 | 5.4 |
| | 176 | 排気口19 | 52.2 | *2 | 終　日 | 64.9 | 178.0 | 216.2 | 16.0 | 7.2 | 5.5 |
| | 177 | 排気口20 | 52.2 | *2 | 終　日 | 95.5 | 212.6 | 218.7 | 12.6 | 5.6 | 5.4 |
| | 178 | 排気口21 | 52.2 | *2 | 終　日 | 116.0 | 207.8 | 184.8 | 10.9 | 5.8 | 6.9 |
| | 179 | 排気口22 | 52.2 | *2 | 終　日 | 97.3 | 181.2 | 181.7 | 12.4 | 7.0 | 7.0 |
| | 180 | 排気口23 | 52.2 | *2 | 終　日 | 91.7 | 171.7 | 181.5 | 13.0 | 7.5 | 7.0 |
| | 181 | 排気口24 | 52.2 | *2 | 終　日 | 81.0 | 144.3 | 182.4 | 14.0 | 9.0 | 7.0 |
| | 182 | 排気口25 | 52.2 | *2 | 終　日 | 119.6 | 146.8 | 143.2 | 10.6 | 8.9 | 9.1 |
| | 183 | 排気口26 | 52.2 | *2 | 終　日 | 126.8 | 170.0 | 140.7 | 10.1 | 7.6 | 9.2 |
| | 184 | 排気口27 | 52.2 | *2 | 終　日 | 132.3 | 182.5 | 141.0 | 9.8 | 7.0 | 9.2 |
| | 185 | 排気口28 | 52.2 | *2 | 終　日 | 145.0 | 206.1 | 144.6 | 9.0 | 5.9 | 9.0 |
| | 186 | 排気口29 | 52.2 | *2 | 終　日 | 186.9 | 221.0 | 102.4 | 6.8 | 5.3 | 12.0 |
| | 187 | 排気口30 | 52.2 | *2 | 終　日 | 185.9 | 220.7 | 103.5 | 6.8 | 5.3 | 11.9 |
| | 188 | 排気口31 | 52.2 | *2 | 終　日 | 165.7 | 161.4 | 97.2 | 7.8 | 8.0 | 12.4 |
| | 189 | 排気口32 | 52.2 | *2 | 終　日 | 162.1 | 148.3 | 103.2 | 8.0 | 8.8 | 11.9 |
| | 190 | キュービクル | 51.8 | *2 | 終　日 | 96.7 | 243.3 | 279.7 | 12.1 | 4.1 | 2.9 |
| 変動騒音 | ※ | 来客車両走行音（線分番号1-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 127.1 | 27.1 | 227.2 | 31.9 | 45.3 | 26.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号1-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 127.9 | 27.7 | 223.0 | 31.9 | 45.2 | 27.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号1-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 128.8 | 29.0 | 218.9 | 31.8 | 44.8 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号2-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 131.4 | 28.6 | 216.3 | 31.6 | 44.9 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号2-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 135.2 | 26.5 | 215.1 | 31.4 | 45.5 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号2-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 139.3 | 24.8 | 214.1 | 31.1 | 46.1 | 27.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 143.0 | 21.7 | 215.4 | 30.9 | 47.3 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 146.9 | 16.6 | 219.3 | 30.7 | 49.6 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 150.7 | 11.8 | 223.2 | 30.4 | 52.6 | 27.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号4-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 145.1 | 26.2 | 209.8 | 30.8 | 45.6 | 27.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号4-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 153.0 | 32.3 | 202.7 | 30.3 | 43.8 | 27.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号4-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 161.1 | 40.1 | 195.9 | 29.9 | 41.9 | 28.2 |

*1 メーカー提供データより　　*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）
*3「ASJ Model 2003」より

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 変動騒音 | ※ | 来客車両走行音（線分番号5-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 169.7 | 49.0 | 189.2 | 29.4 | 40.2 | 28.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号5-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 178.7 | 58.6 | 182.8 | 29.0 | 38.6 | 28.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号5-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 187.8 | 68.6 | 176.8 | 28.5 | 37.3 | 29.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号6-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 199.5 | 70.5 | 185.8 | 28.0 | 37.0 | 28.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号6-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 196.6 | 71.4 | 181.1 | 28.1 | 36.9 | 28.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号6-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 193.7 | 72.8 | 176.4 | 28.3 | 36.8 | 29.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号7-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 195.3 | 63.3 | 191.6 | 28.2 | 38.0 | 28.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号7-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 184.1 | 49.6 | 198.9 | 28.7 | 40.1 | 28.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号7-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 173.4 | 36.0 | 206.9 | 29.2 | 42.9 | 27.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号8-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 201.9 | 70.0 | 189.7 | 27.9 | 37.1 | 28.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号8-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 203.8 | 69.8 | 192.7 | 27.8 | 37.1 | 28.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号8-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 205.8 | 69.8 | 195.7 | 27.7 | 37.1 | 28.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号9-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 201.6 | 63.4 | 200.2 | 27.9 | 38.0 | 28.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号9-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 191.3 | 50.3 | 206.9 | 28.4 | 40.0 | 27.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号9-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 181.5 | 37.3 | 214.0 | 28.8 | 42.6 | 27.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号10-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 212.4 | 76.8 | 194.1 | 27.5 | 36.3 | 28.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号10-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 223.9 | 90.7 | 188.6 | 27.0 | 34.8 | 28.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号10-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 235.6 | 104.4 | 184.0 | 26.6 | 33.6 | 28.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号11-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 244.2 | 104.8 | 202.2 | 26.2 | 33.6 | 27.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号11-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 239.2 | 99.6 | 202.0 | 26.4 | 34.0 | 27.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号11-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 234.2 | 94.5 | 202.0 | 26.6 | 34.5 | 27.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号12-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 247.3 | 102.0 | 218.3 | 26.1 | 33.8 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号12-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 243.0 | 97.5 | 218.2 | 26.3 | 34.2 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号12-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 238.8 | 92.9 | 218.3 | 26.4 | 34.6 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号13-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 253.0 | 103.8 | 233.7 | 25.9 | 33.7 | 26.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号13-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 249.3 | 99.8 | 233.7 | 26.1 | 34.0 | 26.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号13-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 245.6 | 95.8 | 233.8 | 26.2 | 34.4 | 26.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号14-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 258.8 | 107.7 | 244.4 | 25.7 | 33.4 | 26.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号14-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 254.2 | 102.8 | 244.3 | 25.9 | 33.8 | 26.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号14-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 249.8 | 98.1 | 244.5 | 26.0 | 34.2 | 26.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号15-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 269.0 | 116.3 | 260.0 | 25.4 | 32.7 | 25.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号15-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 262.5 | 109.5 | 260.2 | 25.6 | 33.2 | 25.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号15-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 256.0 | 102.8 | 260.6 | 25.8 | 33.8 | 25.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号16-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 206.8 | 77.1 | 184.9 | 27.7 | 36.3 | 28.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号16-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 218.7 | 91.1 | 179.1 | 27.2 | 34.8 | 28.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号16-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 231.0 | 105.1 | 174.1 | 26.7 | 33.6 | 29.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号17-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 198.7 | 80.4 | 170.4 | 28.0 | 35.9 | 29.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号17-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 211.4 | 94.3 | 163.9 | 27.5 | 34.5 | 29.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号17-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 224.4 | 108.4 | 158.4 | 27.0 | 33.3 | 30.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号18-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 191.1 | 74.5 | 171.7 | 28.4 | 36.6 | 29.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号18-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 188.4 | 76.6 | 167.1 | 28.5 | 36.3 | 29.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号18-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 186.0 | 79.0 | 162.6 | 28.6 | 36.0 | 29.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号19-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 191.7 | 86.9 | 156.2 | 28.3 | 35.2 | 30.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号19-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 205.6 | 100.6 | 148.8 | 27.7 | 33.9 | 30.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号19-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 219.6 | 114.7 | 142.6 | 27.2 | 32.8 | 30.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号20-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 183.7 | 81.6 | 158.1 | 28.7 | 35.8 | 30.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号20-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 181.5 | 84.5 | 153.8 | 28.8 | 35.5 | 30.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号20-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 179.5 | 87.6 | 149.5 | 28.9 | 35.1 | 30.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号21-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 183.5 | 93.4 | 144.2 | 28.7 | 34.6 | 30.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号21-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 193.6 | 102.2 | 138.2 | 28.3 | 33.8 | 31.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号21-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 203.7 | 111.3 | 132.8 | 27.8 | 33.1 | 31.5 |

*3「ASJ Model 2003」より

| 騒音発生源 | | | 基準距離における騒音レベル等 | | 騒音継続時間又は騒音発生回数 | 予測地点までの距離(m) | | | 敷地境界上における騒音レベル(dB) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騒音レベル(dB) | ※根拠 | | a 地点 | b 地点 | c 地点 | a 地点 | b 地点 | c 地点 |
| 変動騒音 | ※ | 来客車両走行音（線分番号22-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 210.9 | 117.9 | 129.3 | 27.5 | 32.6 | 31.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号22-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 215.5 | 122.2 | 127.3 | 27.3 | 32.3 | 31.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号22-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 219.9 | 126.3 | 125.6 | 27.2 | 32.0 | 32.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号23-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 207.7 | 121.1 | 122.7 | 27.7 | 32.3 | 32.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号23-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 206.3 | 132.1 | 107.5 | 27.7 | 31.6 | 33.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号23-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 206.4 | 144.2 | 92.6 | 27.7 | 30.8 | 34.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号24-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 199.9 | 145.5 | 89.8 | 28.0 | 30.7 | 34.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号24-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 185.8 | 136.0 | 99.4 | 28.6 | 31.3 | 34.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号24-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 171.7 | 127.3 | 110.1 | 29.3 | 31.9 | 33.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号25-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 158.0 | 119.9 | 121.1 | 30.0 | 32.4 | 32.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号25-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 145.0 | 113.9 | 132.1 | 30.8 | 32.9 | 31.6 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号25-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 131.9 | 109.1 | 143.6 | 31.6 | 33.2 | 30.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号26-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 118.4 | 105.7 | 155.6 | 32.5 | 33.5 | 30.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号26-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 104.5 | 103.9 | 168.3 | 33.6 | 33.7 | 29.5 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号26-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 90.6 | 104.0 | 181.3 | 34.9 | 33.7 | 28.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号27-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 77.3 | 105.9 | 193.8 | 36.2 | 33.5 | 28.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号27-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 64.6 | 109.3 | 206.0 | 37.8 | 33.2 | 27.7 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号27-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 52.1 | 114.0 | 218.2 | 39.7 | 32.9 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号28-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 49.7 | 112.1 | 223.3 | 40.1 | 33.0 | 27.0 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号28-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 57.7 | 102.6 | 221.5 | 38.8 | 33.8 | 27.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号28-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 66.0 | 93.2 | 220.1 | 37.6 | 34.6 | 27.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号29-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 69.7 | 88.0 | 221.6 | 37.1 | 35.1 | 27.1 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号29-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 68.6 | 87.3 | 225.8 | 37.3 | 35.2 | 26.9 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号29-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 67.8 | 86.8 | 230.0 | 37.4 | 35.2 | 26.8 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号30-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 72.8 | 86.2 | 218.3 | 36.8 | 35.3 | 27.2 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号30-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 77.7 | 82.0 | 215.9 | 36.2 | 35.7 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号30-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 82.7 | 77.7 | 213.8 | 35.6 | 36.2 | 27.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号31-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 88.7 | 71.5 | 213.2 | 35.0 | 36.9 | 27.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号31-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 95.8 | 63.0 | 214.6 | 34.4 | 38.0 | 27.4 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号31-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 103.4 | 54.5 | 216.2 | 33.7 | 39.3 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号32-1） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 125.6 | 33.0 | 216.8 | 32.0 | 43.6 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号32-2） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 118.2 | 39.7 | 216.8 | 32.5 | 42.0 | 27.3 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号32-3） | 74.0 | *3 | 238台×2回 | 110.8 | 46.8 | 216.9 | 33.1 | 40.6 | 27.3 |
| 夜間(午後10時～午前６時) | | | | | | a 地点 | | b 地点 | | c 地点 | |
| 最大値のレベル | | | | | | ４０．１ｄＢ | | ５２．６ｄＢ | | ３４．９ｄＢ | |
| 区域の種別 | | | | | | 第２種区域 | | 第２種区域 | | 第２種区域 | |
| 規制基準値 | | | | | | ４５ｄＢ | | ４５ｄＢ | | ４５ｄＢ | |

*3「ASJ Model 2003」より
*4 騒音予測地点ａ～ｃは、資料－５に示す。

＜評価＞
予測の結果、ｂ地点において来客車両走行音の影響により基準値を上回ることが予測された。

※特別な事情による発生する騒音ごとの予測
該当なし

発生する騒音ごとの予測方法
該当なし

〔規制値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

店舗敷地境界上で基準値を超過する騒音発生源について、近接して立地する保全対象側（Ｂ地点）にて再予測を行った結果、基準値を満足することが予測された。

苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意を持って対応します。

Ｂ地点における騒音レベル最大値の予測結果

| 騒音発生源 | | | | 基準距離における騒音レベル(dB) | 予測地点までの距離(m) | 距離減衰量(dB) | 回折減衰量(dB) | 予測地点における騒音レベル(dB) | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 番号 | 機器名称 | 高さ | | | | | | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号1-1） | -0.3 | 74.0 | 35.6 | 31.0 | - | 43.0 | 45 |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号1-2） | -0.2 | 74.0 | 37.9 | 31.6 | - | 42.4 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号2-2） | 0.0 | 74.0 | 40.3 | 32.1 | - | 41.9 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号2-3） | 0.0 | 74.0 | 39.6 | 32.0 | - | 42.0 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-1） | 0.0 | 74.0 | 37.2 | 31.4 | - | 42.6 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-2） | 0.0 | 74.0 | 32.5 | 30.2 | - | 43.8 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号3-3） | 0.0 | 74.0 | 28.3 | 29.0 | - | 45.0 | |
| | ※ | 来客車両走行音（線分番号4-1） | 0.0 | 74.0 | 42.2 | 32.5 | - | 41.5 | |

## 4　騒音の予測と騒音対策

（1）冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

| No. | 項目 | | 設置の有無 | 規模・能力 | 騒音レベル(dB) | 騒音対策等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 形式 | | | | |
| 1 | 室外機1 | R28XES | 有 | 圧縮機出力 0.75kW | 48.7 | ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。 |
| 2 | 室外機2 | R56XEP | 有 | 圧縮機出力1.7kW | 54.3 | |
| 3 | 室外機3 | RZRP80BDV | 有 | 圧縮機出力1.7kW | 50.7 | |
| 4 | 室外機4 | FDCVP565H | 有 | 圧縮機出力1.0kW | 47.0 | |
| 5 | 室外機5 | FDCVP1125HA | 有 | 圧縮機出力11.2kW | 59.0 | |
| 6 | 室外機6 | FDCVP1125HA | 有 | 圧縮機出力11.2kW | 59.0 | |
| 7 | 室外機7 | ROA-AP2245H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 57.2 | |
| 8 | 室外機8 | ROA-AP2805H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.0 | |
| 9 | 室外機9 | RAS-GP63RSH1 | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 47.0 | |
| 10 | 室外機10 | RAS-GP63RSH1 | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 47.0 | |
| 11 | 室外機11 | RAC-AJ22R | 有 | 圧縮機出力0.60kW | 44.5 | |
| 12 | 室外機12 | RAC-AJ22R | 有 | 圧縮機出力0.60kW | 44.5 | |
| 13 | 室外機13 | ROA-AP564HS | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 48.7 | |
| 14 | 室外機14 | ROA-AP564HS | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 48.7 | |
| 15 | 室外機15 | RAC-AJ22R | 有 | 圧縮機出力0.60kW | 44.5 | |
| 16 | 室外機16 | RAC-AJ22R | 有 | 圧縮機出力0.60kW | 44.5 | |
| 17 | 室外機17 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 18 | 室外機18 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 19 | 室外機19 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 20 | 室外機20 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 21 | 室外機21 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 22 | 室外機22 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 23 | 室外機23 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 24 | 室外機24 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 25 | 室外機25 | ROA-AP2805H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.0 | |
| 26 | 室外機26 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 27 | 室外機27 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 28 | 室外機28 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 29 | 室外機29 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 30 | 室外機30 | ROA-AP404H | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 47.3 | |
| 31 | 室外機31 | ROA-AP404H | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 47.3 | |
| 32 | 室外機32 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 33 | 室外機33 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 34 | 室外機34 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 35 | 室外機35 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 36 | 室外機36 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 37 | 室外機37 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 38 | 室外機38 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 39 | 室外機39 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 40 | 室外機40 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 41 | 室外機41 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 42 | 室外機42 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 43 | 室外機43 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 44 | 室外機44 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 45 | 室外機45 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |

| No. | 項目 | | 設置の有無 | 規模・能力 | 騒音レベル(dB) | 騒音対策等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 形式 | | | | |
| 46 | 室外機46 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力 5.5kW | 57.1 | ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。 |
| 47 | 室外機47 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 48 | 室外機48 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 49 | 室外機49 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 50 | 室外機50 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 51 | 室外機51 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 52 | 室外機52 | SRC4023T2 | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 51.0 | |
| 53 | 室外機53 | ROA-RP1604HS | 有 | 圧縮機出力4.32kW | 58.8 | |
| 54 | 室外機54 | ROA-RP1603HS | 有 | 圧縮機出力3.61kW | 58.0 | |
| 55 | 室外機55 | ROA-AP634H | 有 | 圧縮機出力1.1kW | 48.3 | |
| 56 | 室外機56 | ROA-AP404H | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 47.3 | |
| 57 | 室外機57 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 58 | 室外機58 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 59 | 室外機59 | ROA-RP1604HS | 有 | 圧縮機出力4.32kW | 58.8 | |
| 60 | 室外機60 | ROA-RP1604HS | 有 | 圧縮機出力4.32kW | 58.8 | |
| 61 | 室外機61 | ROA-RP1604HS | 有 | 圧縮機出力4.32kW | 58.8 | |
| 62 | 室外機62 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 63 | 室外機63 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 64 | 室外機64 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 65 | 室外機65 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 66 | 室外機66 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 67 | 室外機67 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 68 | 室外機68 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 69 | 室外機69 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 70 | 室外機70 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 71 | 室外機71 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 72 | 室外機72 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 73 | 室外機73 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 74 | 室外機74 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 75 | 室外機75 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 76 | 室外機76 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 77 | 室外機77 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 78 | 室外機78 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 79 | 室外機79 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 80 | 室外機80 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 81 | 室外機81 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 82 | 室外機82 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 83 | 室外機83 | ROA-AP404H | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 47.3 | |
| 84 | 室外機84 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 85 | 室外機85 | ROA-AP404H | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 47.3 | |
| 86 | 室外機86 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 87 | 室外機87 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 88 | 室外機88 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 89 | 室外機89 | PUZ-ERMP140LA6 | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.1 | |
| 90 | 室外機90 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 91 | 室外機91 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |

| No. | 項目 | | 設置の有無 | 規模・能力 | 騒音レベル(dB) | 騒音対策等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 形式 | | | | |
| 92 | 室外機92 | ROA-AP804H | 有 | 圧縮機出力 1.6kW | 52.0 | ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。 |
| 93 | 室外機93 | ROA-AP804H | 有 | 圧縮機出力1.6kW | 52.0 | |
| 94 | 室外機94 | ROA-AP1405H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 54.0 | |
| 95 | 室外機95 | ROA-AP1405H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 54.0 | |
| 96 | 室外機96 | ROA-AP804H | 有 | 圧縮機出力1.6kW | 52.0 | |
| 97 | 室外機97 | ROA-AP804H | 有 | 圧縮機出力1.6kW | 52.0 | |
| 98 | 室外機98 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 99 | 室外機99 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 100 | 室外機100 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 101 | 室外機101 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 102 | 室外機102 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 103 | 室外機103 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 104 | 室外機104 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 105 | 室外機105 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 106 | 室外機106 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 107 | 室外機107 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 108 | 室外機108 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 109 | 室外機109 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 110 | 室外機110 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 111 | 室外機111 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 112 | 室外機112 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 113 | 室外機113 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 114 | 室外機114 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 115 | 室外機115 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 116 | 室外機116 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 117 | 室外機117 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 118 | 室外機118 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 119 | 室外機119 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 120 | 室外機120 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 121 | 室外機121 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 122 | 室外機122 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 123 | 室外機123 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 124 | 室外機124 | ROA-AP2804H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.1 | |
| 125 | 室外機125 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 126 | 室外機126 | RZRP80BDV | 有 | 圧縮機出力1.7kW | 50.7 | |
| 127 | 室外機127 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 128 | 室外機128 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 129 | 室外機129 | ROA-AP2244H | 有 | 圧縮機出力4.2kW | 56.8 | |
| 130 | 室外機130 | ROA-AP1404H | 有 | 圧縮機出力3.0kW | 53.2 | |
| 131 | 室外機131 | RZRP80BDV | 有 | 圧縮機出力1.7kW | 50.7 | |
| 132 | 室外機132 | ROA-AP2805H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.0 | |
| 133 | 室外機133 | ROA-AP2805H | 有 | 圧縮機出力5.5kW | 57.0 | |
| 134 | 冷凍冷蔵庫屋外機1 | ACT-013VR3 | 有 | 圧縮機出力0.75kW | 43.4 | |
| 135 | 冷凍冷蔵庫屋外機2 | KX-R3AV | 有 | 圧縮機出力2.2kW | 49.2 | |
| 136 | 冷凍冷蔵庫屋外機3 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 137 | 冷凍冷蔵庫屋外機4 | ACT-020VR2 | 有 | 圧縮機出力1.5kW | 48.9 | |

| No. | 項目 | | 設置の有無 | 規模・能力 | 騒音レベル(dB) | 騒音対策等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 形式 | | | | |
| 138 | 冷凍冷蔵庫屋外機5 | KX-R6AV1 | 有 | 圧縮機出力 4.5kW | 49.9 | ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。 |
| 139 | 冷凍冷蔵庫屋外機6 | KX-R6AV1 | 有 | 圧縮機出力4.5kW | 49.9 | |
| 140 | 冷凍冷蔵庫屋外機7 | KX-R10AV | 有 | 圧縮機出力7.4kW | 54.1 | |
| 141 | 冷凍冷蔵庫屋外機8 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 142 | 冷凍冷蔵庫屋外機9 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 143 | 冷凍冷蔵庫屋外機10 | KX-R6AV1 | 有 | 圧縮機出力4.5kW | 49.9 | |
| 144 | 冷凍冷蔵庫屋外機11 | KX-R8AV | 有 | 圧縮機出力6.0kW | 52.6 | |
| 145 | 冷凍冷蔵庫屋外機12 | KX-R10AV | 有 | 圧縮機出力7.4kW | 54.1 | |
| 146 | 冷凍冷蔵庫屋外機13 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 147 | 冷凍冷蔵庫屋外機14 | KX-R3AV | 有 | 圧縮機出力2.2kW | 49.2 | |
| 148 | 冷凍冷蔵庫屋外機15 | KX-R3AV | 有 | 圧縮機出力2.2kW | 49.2 | |
| 149 | 冷凍冷蔵庫屋外機16 | KX-R8AV | 有 | 圧縮機出力6.0kW | 52.6 | |
| 150 | 冷凍冷蔵庫屋外機17 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 151 | 冷凍冷蔵庫屋外機18 | KX-R8AV | 有 | 圧縮機出力6.0kW | 52.6 | |
| 152 | 冷凍冷蔵庫屋外機19 | OCU-KS3000MVF | 有 | 圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW | 61.0 | |
| 153 | 冷凍冷蔵庫屋外機20 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 154 | 冷凍冷蔵庫屋外機21 | KX-RM36AV1 | 有 | 圧縮機出力(7.4+6.0×2)kW | 62.4 | |
| 155 | 冷凍冷蔵庫屋外機22 | KX-RM16AV | 有 | 圧縮機出力(4.5+7.4)kW | 56.0 | |
| 156 | 冷凍冷蔵庫屋外機23 | ACT-020VR2 | 有 | 圧縮機出力1.5kW | 48.9 | |
| 157 | 冷凍冷蔵庫屋外機24 | KX-R3AV | 有 | 圧縮機出力2.2kW | 49.2 | |
| 158 | 排気口1 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 159 | 排気口2 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 160 | 排気口3 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 161 | 排気口4 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 162 | 排気口5 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 163 | 排気口6 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 164 | 排気口7 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 165 | 排気口8 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 166 | 排気口9 | 排気口a | 有 | — | 49.4 | |
| 167 | 排気口10 | 排気口b | 有 | — | 51.1 | |
| 168 | 排気口11 | 排気口b | 有 | — | 51.1 | |
| 169 | 排気口12 | 排気口c | 有 | — | 53.9 | |
| 170 | 排気口13 | 排気口b | 有 | — | 51.1 | |
| 171 | 排気口14 | 排気口c | 有 | — | 53.9 | |
| 172 | 排気口15 | 排気口b | 有 | — | 51.1 | |
| 173 | 排気口16 | 排気口b | 有 | — | 51.1 | |
| 174 | 排気口17 | 排気口d | 有 | — | 48.9 | |
| 175 | 排気口18 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 176 | 排気口19 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 177 | 排気口20 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 178 | 排気口21 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 179 | 排気口22 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 180 | 排気口23 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 181 | 排気口24 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 182 | 排気口25 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |
| 183 | 排気口26 | 排気口e | 有 | — | 52.2 | |

| No. | 項目 | | 設置の有無 | 規模・能力 | 騒音レベル(dB) | 騒音対策等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 形式 | | | | |
| 184 | 排気口27 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。 |
| 185 | 排気口28 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | |
| 186 | 排気口29 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | |
| 187 | 排気口30 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | |
| 188 | 排気口31 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | |
| 189 | 排気口32 | 排気口ｅ | 有 | － | 52.2 | |
| 190 | キュービクル | キュービクルａ | 有 | － | 51.8 | 無 |

## 5　その他（特記事項）

特になし

## 〔廃 棄 物 に 係 る 事 項 等〕

### 1　必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

〔規則§４Ⅰ⑫〕

（１）廃棄物等の排出量等の予測　　（端数処理：四捨五入）

| 廃棄物種別 | 店舗面積：S | | 指針原単位 | A 一日当たり廃棄物排出量（原単位×S） | B 平均保管日数 | C 見かけ比重（t/m³） | 排出予測量 A×B÷C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙製廃棄物等 | 6,000㎡以下の部分 | 6.000千㎡ | 0.208 | (1.248000ｔ) | 1日 | 0.10 | 13.58m³ |
| | 6,000㎡超の部分 | 9.982千㎡ | 0.011 | (0.109802ｔ) | | | |
| | | | | 計　1.357802ｔ | | | |
| 金属製廃棄物等 | 6,000㎡以下の部分 | 6.000千㎡ | 0.007 | (0.042000ｔ) | 1日 | 0.10 | 0.72m³ |
| | 6,000㎡超の部分 | 9.982千㎡ | 0.003 | (0.029946ｔ) | | | |
| | | | | 計　0.071946ｔ | | | |
| ガラス製廃棄物等 | 6,000㎡以下の部分 | 6.000千㎡ | 0.006 | (0.036000ｔ) | 1日 | 0.10 | 0.66m³ |
| | 6,000㎡超の部分 | 9.982千㎡ | 0.002 | (0.029946ｔ) | | | |
| | | | | 計　0.065946ｔ | | | |
| プラスチック製廃棄物等 | 6,000㎡以下の部分 | 6.000千㎡ | 0.020 | (0.120000ｔ) | 1日 | 0.01 | 14.99m³ |
| | 6,000㎡超の部分 | 9.982千㎡ | 0.003 | (0.029946ｔ) | | | |
| | | | | 計　0.149946ｔ | | | |
| 生ごみ等 | 6,000㎡以下の部分 | 6.000千㎡ | 0.169 | (1.014000ｔ) | 1日 | 0.55 | 2.21m³ |
| | 6,000㎡超の部分 | 9.982千㎡ | 0.020 | (0.199640ｔ) | | | |
| | | | | 計　1.21364ｔ | | | |
| その他の可燃性廃棄物等 | 15.982千㎡ | | 0.054 | (0.863028ｔ) | 1日 | 0.38 | 2.27m³ |
| | | | | | 合　計 | | 34.43m³ |

〔見かけ比重について指針の数値によらない場合〕
該当なし

（２）特別な事情による廃棄物等の排出量予測【特別な事情がある場合のみ記載】
該当なし

（３）小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況【小売店舗以外の施設が有る場合のみ記載】
該当なし

（４）リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測【小売業者が廃棄物等の回収を行う場合のみ記載】
該当なし

（５）その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測
【（１）以外の廃棄物等の排出が見込まれる場合に記載】
該当なし

## 2　保管場所の位置・構造等

| 廃棄物種別 | 分別する種類 | 施設面積 | 施設容量 | 管理上の対策 | | | 図面No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 悪臭発散防止対策 | 汚水流出防止対策 | その他 | |
| 紙製廃棄物等 | ダンボール | 62.85㎡ | 94.27m³ | ・密閉性が確保された構造としている。 | ・特になし | ・特になし | 資料－6参照 |
| 金属製廃棄物等 | スチール缶<br>アルミ缶 | 29.64㎡ | 29.64m³ | | | | |
| ガラス製廃棄物 | ビン類 | | | | | | |
| プラスチック製廃棄物 | ペットボトル | | | | | | |
| 生ごみ等 | 生ごみ等 | 77.85㎡ | 84.08m³ | | | | |
| その他の可燃性廃棄物 | 紙くず等 | | | | | | |
| その他 | － | － | － | | | | |
| 計 | | 170.34㎡ | 207.99m³ | | | | |

## 3　その他（特記事項）

特になし

## 〔街並みづくり等への配慮等〕

### 1　街並みづくり等への配慮に関する事項

（1）防犯対策への協力

| | |
|---|---|
| 駐車場内の照明の設置 | ・駐車場内には適切に照明設備を配置することで死角を排除し、青少年のたまり場とならないよう配慮する。 |
| 警備員の巡回等 | ・従業員による定期的な店内巡回や声かけを行うことで、防犯に努める。 |
| 閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等 | ・特になし。 |
| 周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策 | ・従業員による店内及び駐車場内の巡回や声かけ等により、青少年の蝟集を防ぐよう配慮する。<br>・店舗内における犯罪や少年非行防止の観点から、見通しを確保した商品陳列、防犯カメラの設置など万引き防止等の防犯対策を講じる。 |
| その他防犯対策 | ・防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。 |

### 2　その他（特記事項）

特になし