

改 正 後		現 行	
鹿児島県農業土木工事検査基準		鹿児島県農業土木工事検査基準	
目 次		目 次	
農業土木工事検査基準	1	農業土木工事検査基準	1
別表第1	3	別表第1	3
別表第2 出来形検査基準	4	別表第2 出来形検査基準	4
1 共通工事	4	1 共通工事	4
2 ほ場整備工事	10	2 ほ場整備工事	10
3 農用地造成工事	10	3 農用地造成工事	10
4 <u>舗装工事・道路改良工事</u>	12	4 <u>農道工事</u>	12
5 水路トンネル工事	14	5 水路トンネル工事	14
6 水路工事	16	6 水路工事	16
7 <u>排水路工事・河川工事</u>	18	7 <u>河川及び排水路工事</u>	18
8 管水路工事	18	8 管水路工事	18
9 畑かん施設工事	22	9 畑かん施設工事	22
10 橋梁工事	22	10 橋梁工事	22
11 橋梁下部工事	22	11 橋梁下部工事	22
12 法面保護工事	24	12 法面保護工事	24
13 暗渠排水工事	26	13 暗渠排水工事	26
14 フィルダム工事	26	14 フィルダム工事	26
15 頭首工工事	18	15 頭首工工事	18
16 海岸河川工事	28	16 海岸河川工事	28
17 ため池改修工事	30	17 ため池改修工事	30
別表 ア、イ、ウ	32	別表 ア、イ、ウ	32

改正後				現行				
農業土木工事検査基準 [略] 別表第1 [略] 別表第2 出来形検査基準 1～3 [略]				農業土木工事検査基準 [略] 別表第1 [略] 別表第2 出来形検査基準 1～3 [略]				
P12				P12				
舗装工事・道路改良工事	4 1. 路盤工	基準高	下層	⊕ 50	4 1. 路盤工	基準高	下層	⊕ 50
		幅		⊖ 50		幅		⊖ 50
		厚さ	下層	⊖ 50		厚さ	下層	⊖ 50
			上層	⊖ 30			上層	⊖ 30
		中心線のズレ		⊕ 100		中心線のズレ		⊕ 100
		施工延長		⊖ 0.2%		施工延長		⊖ 0.2%
			ただし、延長 150m未滿			⊖ 100	ただし、延長 150m未滿	⊖ 100
	2. コンクリート舗装工 アスファルト舗装工	幅		⊖ 30	2. コンクリート舗装工 アスファルト舗装工	幅		⊖ 30
		厚さ	コンクリート舗装	⊖ 10		厚さ	コンクリート舗装	⊖ 10
			アスファルト舗装各層	⊖ 10			アスファルト舗装各層	⊖ 10
			〃 全層	⊖ 15			〃 全層	⊖ 15
		中心線のズレ		⊕ 50		中心線のズレ		⊕ 50
	施工延長		⊖ 0.1%	施工延長		⊖ 0.1%		
			ただし、延長 150m未滿			⊖ 150	ただし、延長 150m未滿	⊖ 150
	3. 砂利舗装工	平坦性	As 舗装 3mプロフィルメータ δ=2.40mm以内 直読式の標準偏差 δ=1.75mm以内 Co 舗装標準偏差 δ=2.00mm以内		平坦性	As 舗装 3mプロフィルメータ δ=2.40mm以内 直読式の標準偏差 δ=1.75mm以内 Co 舗装標準偏差 δ=2.00mm以内		
幅			⊖ 100	3. 砂利舗装工	幅		⊖ 100	
厚さ			⊖ 45		厚さ		⊖ 45	
施工延長			⊖ 0.2%		施工延長		⊖ 0.2%	
		ただし、延長 50m未滿				⊖ 100	ただし、延長 50m未滿	⊖ 100
5～6 [略]				5～6 [略]				

改正後

P18

工種	検査内容	規格値 (mm)	
7 排水路工・河川路工事	1. コンクリート法覆工 アスファルト法覆工	基準高	⊕ 45
		厚さ	厚さ 10 cm未満 ⊖ 20 " 10 cm以上 ⊖ 30
		法長	法長 2 m未満 ⊖ 50 " 2 m以上 ⊖ 100
		施工延長	⊖ 0.1%
			ただし、延長 150m未満 ⊖ 150
	2. コンクリートブロック積み水路 鉄筋コンクリート 柵渠	基準高	⊕ 50
		幅	⊖ 40
		高さ	⊖ 40
		中心線のズレ	直接部 ⊕ 50 曲線部 ⊕ 100
		施工延長	⊖ 0.1% ただし、延長 150m未満 ⊖ 150

8～17 [略]

別表ア, イ, ウ [略]

現行

P18

工種	検査内容	規格値 (mm)	
7 河川及び排水路工事	1. コンクリート法覆工 アスファルト法覆工	基準高	⊕ 45
		厚さ	厚さ 10 cm未満 ⊖ 20 " 10 cm以上 ⊖ 30
		法長	法長 2 m未満 ⊖ 50 " 2 m以上 ⊖ 100
		施工延長	⊖ 0.1%
			ただし、延長 150m未満 ⊖ 150
	2. コンクリートブロック積み水路 鉄筋コンクリート 柵渠	基準高	⊕ 50
		幅	⊖ 40
		高さ	⊖ 40
		中心線のズレ	直接部 ⊕ 50 曲線部 ⊕ 100
		施工延長	⊖ 0.1% ただし、延長 150m未満 ⊖ 150

8～17 [略]

別表ア, イ, ウ [略]