

原子力安全対策連絡協議会の会議結果の概要

開催日時	令和6年1月31日（水）午前10時00分～11時00分		
開催場所	アートホテル鹿児島「桜島」		
出席委員	知事，薩摩川内市長 他9名		
公開・非公開の別	マスコミ公開	傍聴者数	3名
問い合わせ先	原子力安全対策課 099-286-2377		
<p>議 題</p> <p>(1) 環境放射線調査結果について（令和5年7月～9月）</p> <p>(2) 温排水影響調査結果について （令和5年度春季・夏季，令和6年度調査計画案）</p> <p>(3) 川内原子力発電所の運転状況について</p> <p>(4) 川内原子力発電所原子力規制検査について</p> <p>報告事項 原子力規制検査における火災防護に係る指摘事項について</p>			
<p>審議結果等の概要</p> <p>1 環境放射線調査結果について（令和5年7月～9月） 川内原子力発電所周辺環境放射線調査の結果は，空間放射線量及び環境試料の放射能ともこれまでの調査結果と比較して同程度のレベルであり，異常は認められない旨の報告が行われた。</p> <p>2 温排水影響調査結果について （令和5年度春季・夏季，令和6年度調査計画案） 温排水の拡散範囲は，放水口の周辺に限られており，海藻類については主に食害により過去の調査結果の変動の範囲を下回ったものもあったが，潮間帯生物（動物），水温，塩分，流況については過去の調査結果の変動の範囲内であった旨の報告が行われた。また，令和6年度調査計画案について説明が行われた。</p> <p>3 川内原子力発電所の運転状況について 九州電力株式会社から，令和5年7月～9月の川内原子力発電所1，2号機の運転状況，令和5年9月末時点での放射性廃棄物の管理状況等の報告が行われた。</p> <p>4 川内原子力発電所原子力規制検査について 川内原子力規制事務所から，川内原子力発電所における令和5年度第2四半期の原子力規制検査の結果について報告が行われた。</p> <p>5 原子力規制検査における火災防護に係る指摘事項について 九州電力株式会社から，令和5年度第2四半期の原子力規制検査の結果，川内原子力発電所1，2号機において誤った火災影響評価による火災防護対象機器等の系統分離対策の不備について検査指摘があった旨の報告があった。</p>			
<p>その他 特になし</p>			