

原子力安全対策連絡協議会の会議結果の概要

開催日時	令和 8 年 8 月 17 日（月）午後 1 時 00 分～ 2 時 00 分		
開催場所	アートホテル鹿児島「桜島」		
出席委員	知事、薩摩川内市長 他 9 名		
公開・非公開の別	マスコミ公開	傍聴者数	0 名
問い合わせ先	原子力安全対策課 099-286-2377		
議 題			
1 環境放射線調査結果について（令和 8 年 1 月～ 3 月）			
2 温排水影響調査結果について（令和 7 年度冬季）			
3 川内原子力発電所の運転状況について			
4 川内原子力発電所原子力規制検査について			
審議結果等の概要			
1 環境放射線調査結果について（令和 8 年 1 月～ 3 月）			
川内原子力発電所周辺環境放射線調査の結果は、空間放射線量及び環境試料中の放射性物質濃度とも、これまでの調査結果と比較して同程度のレベルであり、異常は認められない旨の報告が行われた。			
2 温排水影響調査結果について（令和 7 年度冬季）			
過去の調査結果と比較すると、温排水の拡散範囲、水温・塩分・流況、主要魚類及び漁業実態調査のごち網の漁獲量については、過去の変動の範囲内であったが、バッチ網の漁獲量は昭和58年度（発電所稼働開始後）以降で最も少なかった。原因としては、シラスの親魚であるカタクチイワシの資源量が全国的に近年減少傾向であることが原因であると考えられる旨の報告が行われた。			
3 川内原子力発電所の運転状況について			
九州電力株式会社から、令和 8 年 1 月～ 3 月の川内原子力発電所 1、2 号機の運転状況、令和 8 年 3 月末時点での放射性廃棄物の管理状況等の報告が行われた。			
4 川内原子力発電所原子力規制検査について			
原子力規制庁川内原子力規制事務所から、川内原子力発電所における令和 7 年度第 4 四半期の原子力規制検査の結果について報告が行われた。			
その他			
特になし			