

( 原子力安全対策連絡協議会 ) の会議結果の概要

開催日時	令和2年1月27日(月) 13:30～14:30		
開催場所	ホテルウェルビューかごしま 「潮騒」		
出席委員	知事, 薩摩川内市副市長 他9名		
公開・非公開の別	公開	傍聴者数	0
問い合わせ先	原子力安全対策課 099-286-2377		
議 題			
(1) 環境放射線調査結果について(平成元年7月～9月)			
(2) 温排水影響調査結果について (令和元年度春季・夏季, 令和2年度調査計画案)			
(3) 川内原子力発電所の運転状況について			
(4) 川内原子力発電所保安検査の概要について			
審議結果等の概要			
1 環境放射線調査結果について(令和元年7月～9月) 令和元年7月から9月における川内原子力発電所周辺環境放射線調査の結果は, 空間放射線量及び環境試料の放射能ともこれまでの調査結果と比較して同程度のレベルであり, 異常は認められない旨の報告が行われた。			
2 温排水影響調査結果について (令和元年度春季・夏季, 令和2年度調査計画案) 温排水の拡散範囲は, 放水口の周辺に限られており, 流況や周辺海域の海生生物の出現状況についても, おおむね過去の調査結果の変動の範囲内であった旨の報告が行われた。また, 令和2年度調査計画について説明が行われた。			
3 川内原子力発電所の運転状況について 九州電力株式会社から, 令和元年7月～9月の川内原子力発電所1, 2号機の運転状況, 令和元年9月末時点での放射性廃棄物の管理状況等及び1号機の第24回定期検査の結果について報告が行われた。			
4 川内原子力発電所保安検査の概要について 川内原子力規制事務所から, 令和元年度第2四半期の川内原子力発電所における保安検査の概要と, 保安活動は良好であった旨の報告が行われた。			
その他 特になし			